Urząd Gminy Rzezawa

ul. Długa 21, 32-765 Rzezawa
Telefon: 14 648 48 00 lub 14 648 48 24 Faks: 14 648 85 50
e-mail: gmina@rzezawa.pl
www.rzezawa.pl

Nasz znak: RID.7013.30.2025.ES

Rzezawa, dnia 02.06.2026 r.

Pan Jacek Krawczyk
reprezentujący
INVEST - SOLID Sp. z o.o.
ul. Partyzantów 21
32-700 Bochnia

Urząd Gminy w Rzezawie w odpowiedzi na wniosek z dnia 20.05.2026 r. (data wpływu do tut. Urzędu 21.05.2026 r.) w sprawie wydania warunków technicznych na odprowadzanie wód opadowych z dachu projektowanego budynku garażowo – magazynowego w ilości 1,74 l/s do sieci kanalizacji deszczowej będącej w trakcie realizacji w ramach realizacji zadania projektowego polegającego na budowie inwestycji PSZOK wraz z infrastrukturą techniczną, zlokalizowaną na dz. nr 2112/1 w miejscowości Borek, gmina Rzezawa, Urząd Gminy informuje, że istnieje możliwość odprowadzania wód opadowych z dachu projektowanego budynku w ilości 1,74 l/s do kanalizacji deszczowej będącej w trakcie realizacji, pod następującymi warunkami:

- odprowadzanie wód opadowych poprzez włączenie do kanalizacji deszczowej winno zostać zlokalizowane zgodnie z załącznikiem mapowym do wniosku;
- dane wysokościowe istniejącej kanalizacji deszczowej należy uzyskać bezpośrednio z terenu we własnym zakresie;
- w przypadku kolizji z istniejącymi urządzeniami lub sieciami, Inwestor / Wykonawca na własny koszt dokona zabezpieczenia lub przełożenia kolidujących urządzeń lub sieci oraz uzgodni z właściwym administratorem sieci;
- koszt przebudowy / budowy lub modernizacji urządzeń w obrębie urządzeń związanych z realizacją odprowadzenia wód opadowych z dachu projektowanego budynku do kanalizacji deszczowej będącej w trakcie realizacji ponosi Inwestor / Wykonawca, na którym spoczywa również obowiązek wykonania wszystkich prac.

Z poważaniem

Z up. Wójta
Michał Czesak
KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Drogownictwa

Otrzymują:
1 x Adresat
1 x a/a

ZAŁĄCZNIK DO PISMA UG RZEZAWA Z DNIA 02.06.2026 r. ZNAK: RID.7013.30.2021.IS

URZĄD GMINY RZEZAWA
32-765 Rzezawa, ul. Długa 21
woj. małopolskie
tel. 14 648 48 00, fax 14 648 85 50

1.NU.2

B1

Proponowana trasa przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzającej wodę deszczowe z dachu projektowanego budynku

Przejście pod istniejącą drogą

D1

projektowana brama przesuwna, automatyczna

furtka

palisada betonowa

projektowane ogrodzenie

palisada betonowa SZCZEGÓŁ "A"

ZAKRES NADZORU

ZL III lk 0,00=205,40

PM lk

+2,10

+0,05

-0,10

eNw

eN

w90

kd

Z up. Wójta
Michał Czesak
KIEROWNIK
Referatu Inwestycji i Drogownictwa