Znak sprawy: Zp.271.1.5.2026

Brenna, dnia 01-07-2026 r.

Zamawiający:

GMINA BRENNA
ul. Wyzwolenia 77
43-438- Brenna
NIP: 548-243-25-67, REGON: 072182373

DO WSZYSTKICH UCZESTNIKÓW POSTĘPOWANIA

dotyczy: postępowania o udzielnie zamówienia publicznego pn.: ***„OZE na obiektach komunalnych Gminy Brenna – formuła „zaprojektuj i wybuduj”,*** ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **10-06-2026 r.,** Numer ogłoszenia**: 2026/BZP 00283412**

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

Wójt Gminy w Brennej informuje, że do Zamawiającego wpłynął wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji warunków zamówienia.

Zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2024 poz. 1320 ze zm.), zwana dalej „ustawą PZP”, Zamawiający udziela odpowiedzi na zapytania:

Pytanie nr 1: Prosimy o dopuszczenie dla instalacji o mocy z zakresu 5,5-24kWp falowników z chłodzeniem pasywnym. Dla instalacji o tych mocach standardem rynkowym jest stosowanie chłodzenia pasywnego (konwekcyjnego). Utrzymanie zapisów PFU w obecnym brzmieniu uniemożliwia zaoferowanie w tym przedziale mocy urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla instalacji o mocy z zakresu 5,5 - 24 KWp falowników z chłodzeniem pasywnym.

Pytanie nr 2: Prosimy o dopuszczenie dla instalacji o mocy z zakresu 5,5-24kWp falowników o sprawności europejskiej nie mniejszej niż 97%. Dla instalacji o mniejszych mocach (5-10 kW) standardem rynkowym są falowniki o sprawności na poziomie 97-97,5% co wynika ze względów fizycznych i strat własnych urządzenia. Utrzymanie zapisów PFU w obecnym brzmieniu uniemożliwia zaoferowanie w tym przedziale mocy urządzenia spełniającego wymagania Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza dla instalacji o mocy z zakresu 5,5 - 24 KWp falowników o sprawności europejskiej nie mniejszej niż 97 %.

Znak sprawy: Zp.271.1.5.2026

Pytanie nr 3: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na modyfikację zapisu dotyczącego „Minimalnego napięcia rozruchowego (startowego)" poprzez określenie go jako „nie większe niż 200 V" zamiast sztywnej wartości 160 V / 200 V?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikacje zapis PFU dotyczący „Minimalnego napięcia rozruchowego (startowego)" falownika poprzez określenie go jako „nie większe niż 200 V".

Pytanie nr 4: Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zmianę wymogu w zakresie „Maksymalnego napięcia wejściowego DC" z wartości 1100 V na zapis: „zgodnie ze standardem producenta, nie mniej niż 1000 V"?
Odpowiedź:
Zamawiający modyfikacje zapis PFU dotyczący „Maksymalnego napięcia wejściowego DC" z wartości 1100 V na zapis: „zgodnie ze standardem producenta, nie mniej niż 1000 V"

Pytanie nr 5. Prosimy o dopuszczenie falowników, które nie posiadają wbudowanego, fizycznego wyświetlacza LCD, pod warunkiem spełnienia przez falownik pozostałych wymagań wskazanych przez Zamawiającego.
Odpowiedź:
Zamawiający ze względu na bezpośrednią możliwość diagnozowania problemów po stronie użytkowników instalacji nie dopuszcza falowników, które nie posiadają wbudowanego, fizycznego wyświetlacza LCD.

ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT

W związku z modyfikacją zapisów SWZ oraz udzieleniem przez Zamawiającego wyjaśnień dotyczących treści dokumentów zamówienia, których uwzględnienie wymaga od Wykonawców dodatkowego czasu na zapoznanie się z ich treścią i przygotowanie ofert, Zamawiający, działając na podstawie art. 286 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do ich należytego przygotowania.

W związku z powyższym zmianie ulegają następujące terminy obowiązujące w postępowaniu nr Zp.271.1.5.2026:

- termin składania ofert do 08.07.2026 r. godz. 9:00,
- termin otwarcia ofert dnia 08.07.2026 r. godz. 10:00,
- termin wniesienia wadium do 08.07.2026 r. godz. 9:00,
- termin związania ofertą do dnia 06.08.2026 r.

Pozostałe ustalenia dotyczące terminu związania ofertą, miejsca składania i otwarcia ofert oraz wpłaty wadium pozostają bez zmian.

ZMIANA SWZ

W związku z powyższym, dokonuje się stosownej zmiany SWZ:

- **usuwa się dotychczasowe brzmienie pkt 14.1 SWZ**

~~14.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w **dniu 01.08.2026 r.**~~

Znak sprawy: Zp.271.1.5.2026

i zastępuje się go nowym brzmieniem:
„14.1 Wykonawcy będą związani ofertą przez okres **30 dni**. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dzień ten jest pierwszym dniem terminu związania ofertą. Powyższe oznacza, iż termin związania ofertą upływa w **dniu 06.08.2026 r.”**

- **usuwa się dotychczasowe brzmienie pkt 18.1 SWZ**

~~18.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostepnej pod adesem https://ezamowienia.gov.pl/ do dnia **03.07.2026 r. do godz. 09:00.**~~
i zastępuje się go nowym brzmieniem:
„18.1 Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy złożyć za pośrednictwem Platformy dostepnej pod adesem https://ezamowienia.gov.pl/ do dnia **08.07.2026 r. do godz. 09:00.**”

- **usuwa się dotychczasowe brzmienie pkt 18.5 SWZ**

~~„18.5 Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 03.07.2026 r. o godzinie 10:00”**~~
i zastępuje się go nowym brzmieniem:
„18.5 Otwarcie ofert nastąpi **w dniu 08.07.2026 r. o godzinie 10:00**”.

Treść niniejszej modyfikacji SWZ prowadzi do zmiany ogłoszenia o zamówieniu. Stosowne zmiany w ogłoszeniu o zamówieniu zostaną wprowadzone ogłoszeniem o zmianie ogłoszenia.

ZMIANA i WYJAŚNIENIA SWZ stanowią integralną część SWZ dla postępowania o udzielenie zamówienia publicznego nr Zp.271.1.5.2026 i będą wiążące przy składaniu ofert.

WÓJT
GMINY BRENNA
Andrzej Kozieł
(podpisano elektronicznie)

Signed by / Podpisano przez:
Andrzej Piotr Kozieł
Date / Data: 2026-07-01 14:45

Załączniki:
1. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu.

Otrzymują:
1. Wszyscy uczestnicy postępowania – za pośrednictwem platformy e-Zamówienia
2. Strona internetowa prowadzonego postępowania
3. a/a.