

GABARYTY

PRZEKRÓJ A–A
1:50




RZUT Z GÓRY
1:50




ZBROJENIE

PRZEKRÓJ A–A
1:20




Nr1 #16 L=4844 szt. 34



Nr4 #12 L=516 szt. 20



RZUT Z GÓRY
1:50



Uwagi:

1. Rysunek rozpatrywać łącznie z rys. Rysunek zestawczy – stan projektowany.
2. Dla prętów zbrojeniowych i strzemion podano długość całkowitą mierzoną po ich osi.
3. Minimalne średnice wałków do odgięć prętów: #12 – 60mm / #16 – 80mm.
4. Otulina prętów zbrojeniowych: 6,0cm dla strzemion od strony odziemnej 3,0cm dla strzemion od strony widocznej.

Zestawienie stali dla płyty przejściowej

Nr	# pręta B500SP	Ilość	Długość	Długość całkowita [m] B500SP		
	[mm]	[szt.]	[m]	#12	#16	#20
1	16	34	4,844		164,70	
2	20	34	3,886			132,12
3	12	38	5,072	192,74		
4	12	20	0,516	10,32		
5	20	26	0,400			10,40
Długość razem			[m]	203,056	164,696	142,524
Masa 1 mb			[kg/m]	0,888	1,578	2,466
Masa stali wg średnic			[kg]	180,28	259,95	351,49
Masa stali dla pł. przejściowej			**[kg]**	**791,7**		
Masa stali dla 2 pł. przejściowych			**[kg]**	**1583,4**		

Zestawienie materiałów (dla obu płyt)

stal zbrojeniowa A–IIIN B500SP	–1583,4kg
beton konstrukcyjny C30/37 (B37) W8 F150	–12,4m^3
beton podkładowy C8/10 (B10)	–5,4m^3
deskowanie	–6,3m^2
izolacja z papy bitumicznej termo – zgrzewalnej	–52,8m^2

Inwestor: Zarząd Dróg Powiatowych w Kłodzku, ul. Wyspiańskiego 2K, 57-300 Kłodzko, tel.: 74 868-01-80, e-mail: sekretariat@zdp.klodzko.pl

Jednostka projektowa: Biuro Projektów Inżynieryjnych INFRASTRUKTURA SZYMON MIGOCKI, ul. Bolesława Chrobrego 23/8, 55-200 Oława, tel. 792-948-508, e-mail - bpi.infrastruktura@wp.pl

Nazwa zadania	Odbudowa mostu w ciągu drogi powiatowej nr 3253D km 2+097 [powódź – wrzesień 2024r] – Radochów
Tytuł rysunku	Rysunek zbrojeniowy – płyty przejściowe
Stadium	Projekt techniczny
Obiekt	most w km 2+097
Projektant (branża mostowa)	mgr inż. Szymon Migocki — Uprawn. 124/DOŚ/14 w specj. mostowej do proj. bez ograniczeń
Asystent (branża mostowa)	mgr inż. Anna Kluska
Asystent	———
Sprawdzający (branża mostowa)	mgr inż. Łukasz Łytka — Uprawn. 313/DOŚ/15 w specj. mostowej do proj. bez ograniczeń
Data	09.2025r
Skala	1:20/1:50
Numer rys.	M–9