

Wasilków, dnia 02.02.2023

Gmina Wasilków
ul. Białostocka 7
16-010 Wasilków

Spółeczny Komitet Budowy
Ulicy Spółdzielczej i ulicy Lipowej
w Studziankach

BGGN.7234.2.2023.TH

Dotyczy: warunków technicznych na odprowadzenie wód opadowych i roztopowych z utwardzonych powierzchni pasów drogowych projektowanych ulic: Lipowej i Spółdzielczej w Studziankach, dz. nr 84/2, 1044, 1045, 29/1, 24/2.

Wody deszczowe i roztopowe odprowadzić do cieku wodnego przebiegającego przez działkę nr 1044. Wylot zaprojektować przed przepustem drogowym pod droga powiatową. Zaprojektować wylot kanału deszczowego do rowu w postaci typowego monolitycznego, betonowego wylotu o wymiarach dostosowanych do średnicy kanału. Przyczółki i dno rowu umocnić narzutem kamiennym na zaprawie cementowej. Wylot zabezpieczyć kratą stalową otwieraną w celach eksploatacyjnych.

Do budowy kanalizacji deszczowej należy zastosować:

- rury o przekroju od DN 200 do DN 500 mm PCV lite o jednorodnej strukturze
- studnie rewizyjne z kręgów betonowych z betonu o nasiąkliwości do 4%, o średnicy min. 1000 mm, łączone na uszczelkę gumową, z dnem prefabrykowanym, z wewnętrznym oznakowaniem producenta
- włazy na studniach rewizyjnych klasy D 400 zgodnie z normą PN-93/H-74124/DIN EN 124
- regulację wjazdów studni rewizyjnych wykonać przy użyciu betonowych pierścieni dystansowych
- wpusty deszczowe żeliwne tradycyjne. Studnie ściekowe z kręgów betonowych lub tworzywa sztucznego o min. średnicy DN 500 mm, z pierścieniem odcciążającym, częścią osadową o min. głębokości 1,0 m oraz fundamentem betonowym.

Zaprojektować odejścia DN 200 mm PCV do terenowych zastoisk wód powierzchniowych. Odejścia zakończyć terenowymi wpustami deszczowymi, z osadnikami, z kratami żelbetowymi umieszczonymi w utwardzonych zagłębieniach terenowych umożliwiających zatrzymanie frakcji stałych i łatwe powierzchniowe czyszczenie.

Istniejące przepusty deszczowe z rur kanalizacyjnych umieszczone płytko pod istniejącą nawierzchnią gruntową zlikwidować.

Zaleca się zastosowanie rur kanalizacyjnych z wewnętrznym oznakowaniem producenta, umożliwiającym sprawdzenie min. średnicy, rodzaju materiału podczas przeglądu sieci kamerą termowizyjną. Taki warunek jest niezbędny do odbioru w przypadku gdy wykonany rurociąg został ułożony w sposób uniemożliwiający identyfikację zastosowanego materiału w trakcie jego realizacji.

Zgodnie z art. 234 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 roku Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r poz. 310 z późn. zmianami) właściciel gruntu nie może zmieniać kierunku i natężenia odpływu znajdujących się na jego gruncie wód opadowych lub roztopowych ani kierunku odpływu wód ze źródeł – ze szkodą dla gruntów sąsiednich, jak również odprowadzać wód oraz wprowadzać ścieków na grunty sąsiednie.

Warunki tracą moc po upływie 24 miesięcy od daty wystawienia.

Projekt budowlany wymaga uzgodnienia w Urzędzie Miejskim w Wasilkowie.

Z up. Burmistrza

Piotr Kruszewski
Kierownik Wydziału Budownictwa, Geodezji
i Gospodarki Nieruchomościami