

Rozdzielacz: -1/3
Typ: Rozdzielacz modułowy ze śrubą regulacyjną
Typ szafki: Szafka podtynkowa 565x123mm
G = 293.3 [kg/h]
Δp min = 6.09 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	Średnica	G [kg/h]	Nast. (P) [obroty]	Δp (P) [kPa]
1	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_h	16 x 2,0	57.0	2.00	3.54
2	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_f	16 x 2,0	58.9	2.15	3.16
3	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_g	16 x 2,0	77.5	3.65	0.78
4	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_i	16 x 2,0	39.8	1.20	4.89
5	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_j	16 x 2,0	44.9	1.40	4.54
6	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_k	16 x 2,0	15.3	1.00	1.05

Rozdzielacz: -1/5
Typ: Rozdzielacz modułowy ze śrubą regulacyjną
Typ szafki: Szafka podtynkowa 565x123mm
G = 282.9 [kg/h]
Δp min = 4.13 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	Średnica	G [kg/h]	Nast. (P) [obroty]	Δp (P) [kPa]
1	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_d	16 x 2,0	63.0	4.35	0.38
2	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_a	16 x 2,0	48.4	2.05	2.40
3	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_b	16 x 2,0	49.1	2.05	2.47
4	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_c	16 x 2,0	18.9	1.00	1.61
5	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/1_e	16 x 2,0	57.4	2.35	2.42
6	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	-1/7	16 x 2,0	46.1	1.80	2.87

Rozdzielacz: 0/1
Typ: Rozdzielacz modułowy ze śrubą regulacyjną
Typ szafki: Szafka podtynkowa 565x123mm
G = 155.1 [kg/h]
Δp min = 1.49 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	Średnica	G [kg/h]	Nast. (P) [obroty]	Δp (P) [kPa]
1	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/9	16 x 2,0	36.3	2.60	0.68
2	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/8	16 x 2,0	41.0	3.20	0.35
3	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/7	16 x 2,0	12.3	1.00	0.68
4	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/6	16 x 2,0	19.7	1.20	1.20
5	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/5	16 x 2,0	45.7	2.90	0.66

Rozdzielacz: 0/2
Typ: Rozdzielacz modułowy ze śrubą regulacyjną
Typ szafki: Szafka podtynkowa 952x123mm
G = 337.9 [kg/h]
Δp min = 3.39 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	Średnica	G [kg/h]	Nast. (P) [obroty]	Δp (P) [kPa]
1	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/3_d	16 x 2,0	36.1	1.70	1.98
2	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/3_c	16 x 2,0	49.2	2.70	1.04
3	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/3_a	16 x 2,0	50.3	2.90	0.79
4	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/3_b	16 x 2,0	43.0	2.30	1.43
5	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/3_e	16 x 2,0	40.9	2.10	1.61
6	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/3_f	16 x 2,0	55.6	4.05	0.32
7	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/3_g	16 x 2,0	35.0	1.60	2.11
8	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/3_h	16 x 2,0	27.8	1.20	2.40

Rozdzielacz: 0/4
Typ: Rozdzielacz modułowy ze śrubą regulacyjną
Typ szafki: Szafka podtynkowa 565x123mm
G = 208.8 [kg/h]
Δp min = 3.64 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	Średnica	G [kg/h]	Nast. (P) [obroty]	Δp (P) [kPa]
1	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/4_a	16 x 2,0	12.9	1.00	0.75
2	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/10	16 x 2,0	70.8	2.05	5.13
3	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/2_c	16 x 2,0	42.9	1.20	5.70
4	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/2_b	16 x 2,0	41.6	1.10	6.41
5	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	0/2_a	16 x 2,0	40.6	1.10	6.09

Rozdzielacz: +1/5
Typ: Rozdzielacz modułowy ze śrubą regulacyjną
Typ szafki: Szafka podtynkowa 565x123mm
G = 232.6 [kg/h]
Δp min = 2.12 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	Średnica	G [kg/h]	Nast. (P) [obroty]	Δp (P) [kPa]
1	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/5	16 x 2,0	20.6	1.00	1.92
2	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	1/6b	16 x 2,0	27.1	1.20	2.27
3	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	1/6a	16 x 2,0	41.6	2.20	1.49
4	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_k	16 x 2,0	47.9	2.65	1.08
5	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_f	16 x 2,0	48.2	2.65	1.10
6	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_c	16 x 2,0	47.2	2.10	2.15

Rozdzielacz: +1/3
Typ: Rozdzielacz modułowy ze śrubą regulacyjną
Typ szafki: Szafka podtynkowa 952x123mm
G = 572.5 [kg/h]
Δp min = 6.37 [kPa]

Nr	Typ	Do odbiornika	Średnica	G [kg/h]	Nast. (P) [obroty]	Δp (P) [kPa]
1	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/4	16 x 2,0	52.3	1.60	4.69
2	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/3_b	16 x 2,0	32.1	1.00	4.65
3	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_j	16 x 2,0	52.4	1.70	4.16
4	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_i	16 x 2,0	56.9	1.90	3.92
5	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_e	16 x 2,0	58.0	2.05	3.45
6	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_b	16 x 2,0	56.3	1.80	4.28
7	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_a	16 x 2,0	61.4	2.15	3.43
8	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_d	16 x 2,0	67.3	5.00	0.37
9	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_h	16 x 2,0	69.5	3.05	1.22
10	Pętla ogrz. płaszcz. (na rozw.)	+1/2_g	16 x 2,0	66.4	2.75	1.75

LEGENDA:
- -zasilenie instalacji c.o.
- -powrót instalacji c.o.
- -zasilenie instalacji c.t.
- -powrót instalacji c.t.
- -zasilenie pętli grzewczych
- -powrót pętli grzewczych

PROJEKT ROZPATRYWAĆ WIELOBRANŻOWO

PRZEDMIOTOWE OPRACOWANIE STANOWI OBIEKT AUTORSKICH PRAW OSOBISTYCH I MAJĄTKOWYCH W ROZUMIENIU USTAWY O PRAWIE AUTORSKIM I PRAWACH POKREWNYCH. KAŻDE WYKORZYSTANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM, W TYM KOPIOWANIE, ROZPOWSZECHNIANIE, MODYFIKACJA LUB UDOSTĘPNIANIE OSOBOM TRZECIM BEZ PISEMNEJ ZGODY AUTORA JEST ZABRONIONE I MOŻE RODZIĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ CYWILNĄ I KARNĄ. DZ. U. NR 24, POZ. 83 Z 1994 R.

Inwestycja:
BUDOWA MŁYNA Z PRZEZNACZENIEM NA OBIEKT MUZEALNO-EDUKACYJNY "MŁYN w TURTUŁU - CENTRUM BIORÓŻNORODNOŚCI" PRZY SIEDZIBIE SPK

Inwestor:
SUWALSKI PARK KRAJOBRAZOWY
Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo

Adres inwestycji:
Malesowizna 24
16-404 Jeleniewo
dz. nr ew. 43

KPLA Piotr Kostrzewski
ul. Wileńska 37/38 lok. 67
www.kpla.pl
piotr@kostrzewski.pl
+48 501 392 408

Opracował:	Podpis:
mgr inż. Z. Szostak LUB/0183/PWOS/14	
mgr inż. P. Chołecka	
mgr inż. K. Jurycki LUB/0179/PWOS/09	

Nazwa rys:
PROJEKT TECHNICZNY
ROZWINIĘCIE INSTALACJI C.O. I C.T.
RZUT PWNNOY

Skala: 1:100
Nr rysunku: C4

Data: 28.10.2024