



POZIOM PORÓWNAWCZY	360.00 m n.p.m.
RZĘDNA TERENU ISTN.	Istn. studnia włączeniowa
RZĘDNA DŃA KANAŁU	Studnia betonowa Ø1000 z elementów zbrojonych
ZACŁĘBIENIE DŃA KANAŁU	Kan. deszcz. Studnia betonowa Ø1000 z elementów zbrojonych
SPADKI, DŁUGOŚCI	2% 10.0m
ŚREDNICA, MATERIAŁ	7.4% 17.0m
ODLEGŁOŚCI	8.4% 24.0m
Ø200 PVC-U SN8 WK L=212.0m	
Sp1	0.0
Sp2	10.0
Sp3	26.5
Sp4	50.5
Sp5	74.5
Sp6	90.0
Sp7	114.0
Sp8	129.0
Sp9	141.0
Sp10	161.5
Sp11	175.0
Sp12	212.0

Sp6	0.0	3.11	374.33	377.44	Studnia betonowa Ø1000 z elementów zbrojonych Proj. włączenie do kanału Sp1 Ø200 PVC-U SN8 WK, Rz.d.=374.33 Proj. włączenie kanału Sp14 Ø200 PVC-U SN8 WK, Rz.d.=374.33 Droga asfalt. szer.=1.6m Chodnik bet. szer.=2.4m Studnia tworzywowa Ø425 Kan. san. -przebiecie istn. przyłącza
Sp13	4.0	1.82	375.62	377.70	
Sp4	8.5	3.00	374.42	377.42	Studnia betonowa Ø600 z elementów zbrojonych Kan. san. -przebiecie istn. sieci
Sp8	0.0	2.51	377.65	380.16	Studnia betonowa Ø1000 z elementów zbrojonych Proj. włączenie do kanału Sp1 Ø200 PVC-U SN8 WK, Rz.d.=377.65 Proj. włączenie kanału Sp15 Ø160 PVC-U SN8 WK, Rz.d.=377.65 Droga asfalt. szer.=1.5m Wod. Korek systemowy Chodnik bet. szer.=2.5m
Zpk1	4.0	2.50	377.86	380.36	
Sp8	0.0	2.51	377.65	380.16	Studnia betonowa Ø1000 z elementów zbrojonych Proj. włączenie do kanału Sp1 Ø200 PVC-U SN8 WK, Rz.d.=377.65 Proj. włączenie kanału Zpk1 Ø160 PVC-U SN8 WK, Rz.d.=377.65 Droga asfalt. szer.=4.8m Likw. kan. san. Wod.
Sp15	7.5	2.50	377.80	380.30	Studnia betonowa Ø600 z elementów zbrojonych Kan. deszcz.
Sp9	0.0	2.36	378.57	380.93	Studnia betonowa Ø1000 z elementów zbrojonych Proj. włączenie do kanału Sp1 Ø200 PVC-U SN8 WK, Rz.d.=378.57 Kabel energ. Droga asfalt. szer.=4.5m
Sp6	4.5	1.83	379.38	381.21	Studnia betonowa Ø425 Kan. san. -przebiecie istn. przyłącza
Sp17	0.0	1.94	380.09	382.03	Studnia betonowa Ø1000 z elementów zbrojonych Proj. włączenie do kanału Sp1 Ø200 PVC-U SN8 WK, Rz.d.=380.09 Droga asfalt. szer.=3.0m
Sp18	6.0	1.94	380.15	382.59	Studnia betonowa Ø600 z elementów zbrojonych Kan. san. -przebiecie istn. przyłącza
Sp11	0.0	2.16	380.56	382.72	Studnia betonowa Ø1000 z elementów zbrojonych Proj. włączenie do kanału Sp1 Ø200 PVC-U SN8 WK, Rz.d.=380.56 Likw. kan. san. Droga asfalt. szer.=4.8m
Sp8	6.0	1.94	380.80	382.74	Studnia tworzywowa Ø425 Kan. san. -przebiecie istn. przyłącza

Rzędne zostały podane w układzie wysokości: PL-EURE2007-NH

Wykonawca	PUHP ALEX mgr inż. Lidia Pawłowska	Kom. 510 14 13 27
dekuratcja	projektowej : 43-450 Uszta, ul. Berzianów 15	
Termin	Przebieg i przebieg sieci kanalizacyjnej sanitarnego	
Adres	43-450 Uszta, ul. Mysłowska	
Nazwa rysu	Profil podłużny - przelotowa	
Opisownik	mgr inż. Lidia Pawłowska	Podpis:
Opisownik	mgr inż. Magdalena Ponirowska	Podpis:
Projektant	mgr inż. Sławomir PMS/18	Podpis:
Investor	Miasto Uszta	
ul. Rynek 1, 43-450 Uszta		
		Rys. nr 2.1