Rymanów-Zdrój, 20 listopada 2026 r.

DI-26/01/26

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego pod nazwą „Przebudowa, wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, budynku Sanatorium „Leliwa" zlokalizowanego na działce nr 434 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 w Rymanowie-Zdroju" – znak sprawy DI-01/26.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pytanie następującej treści:

Proszę o dokładne wskazanie (oznaczenia i ilość) na poszczególnych kondygnacjach drzwi stalowych EI30 S200.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający przekazuje poprawione zestawienie stolarki (patrz załączniki do odpowiedzi - 20.11.2026 r.: rys. PWA-ZS1, rew. 1 z 17.11.2026) oraz poprawione rzuty kondygnacji (patrz załączniki do odpowiedzi - 20.11.2026 r.: rys. PWA1–PWA4, rew. 1 z 17.11.2026). Zastępują one dotychczasowe zestawienie i rzuty. Dla każdego typu stolarki zestawienie podaje wymiary otworu i przejścia w świetle, klasę odporności ogniowej, materiał i rodzaj wypełnienia oraz ilości na poszczególnych kondygnacjach. Drzwi o różnych klasach odporności ogniowej mają odrębne symbole, np.:

- **D4 – EI 30-S200,**
- **D4a – EI 60-S200,**
- **D4b – bez klasy,**
- **D4c – drzwi napowietrzające.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców, ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Piotr Niemczyk
dyrektor ekonomiczny
prokurent

PREZES ZARZĄDU
Uzdrowisko Rymanów S.A.
dr inż. Małgorzata Szeliga

Otrzymują:
1 x strona internetowa: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d426b99-2bf0-4ab7-9a7c-e9813352f5a2
1 x aa

„UZDROWISKO RYMANÓW"
Spółka Akcyjna
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48
Identyfikator 000872059
NIP PL 6840000790

INSPEKTOR ds. INWESTYCJI
Uzdrowisko Rymanów S.A.
inż. Magdalena Gnap

KIEROWNIK ds. INWESTYCJI
KIEROWNIK GRUPY ENERGETYCZNEJ
„Uzdrowisko Rymanów" S.A.
mgr inż. Łukasz Paja