Rymanów-Zdrój, 20 listopada 2026 r.

DI-27/01/26

Do wszystkich Wykonawców

Dotyczy postępowania prowadzonego pod nazwą „Przebudowa, wraz z przebudową wewnętrznej instalacji gazowej, budynku Sanatorium „Leliwa" zlokalizowanego na działce nr 434 przy ul. Stanisława Wyspiańskiego 2 w Rymanowie-Zdroju" – znak sprawy DI-01/26.

Do siedziby Zamawiającego wpłynęło pytania następującej treści:

Na zestawieniu stolarki występują drzwi z oznaczeniami D5a, D5b, D6a, D8b. Brak takich oznaczeń na rzutach poszczególnych kondygnacji. Proszę o weryfikację.

Zamawiający udziela następujących informacji:

Zamawiający wraz z pismem znak: DI-26/01/26 z dnia 19 listopada 2026 r. (pytanie i odpowiedź nr 25) przekazuje poprawione zestawienie stolarki (patrz załączniki do odpowiedzi - 20.11.2026 r.: rys. PWA-ZS1, rew. 1 z 17.11.2026) oraz poprawione rzuty kondygnacji (patrz załączniki do odpowiedzi - 20.11.2026 r.: rys. PWA1–PWA4, rew. 1 z 17.11.2026). Zastępują one dotychczasowe zestawienie i rzuty.

Jednocześnie Zamawiający informuje, że w odniesieniu do Projektu Wykonawczego (PW) – branża architektura, pkt 1.2.10 *„Stolarka drzwiowa wewnętrzna"*, ostatni akapit rozpoczynający się od słów: *„pozostała stolarka płytowa (...)"*, przedmiotowa stolarka musi spełniać następujące parametry techniczne:

- **Drzwi wewnętrzne płytowe akustyczne 32 dB w okleinie CPL gr. 0,7 mm dla skrzydła i 0,2 mm dla ościeżnicy drewnianej regulowanej, stosownie do grubości wykończonych ścian w pomieszczeniach.**
- **W pomieszczeniach mokrych: sanitariaty, łazienki, zmywalnia, rozdzielnia posiłków – ościeżnice regulowane metalowe w wybranym przez Zamawiającego kolorze drzwi.**
- **Konstrukcja skrzydeł drzwiowych: płyta wiórowa otworowana.**
- **Okucia (wg ustaleń z Zamawiającym): klamki z szyldami dwudzielnymi, WB,**
- **W łazienkach i sanitariatach: nawiew – podcięcie skrzydła, zamek łazienkowy.**

Niniejsze pismo stanowi integralną część SWZ i jest wiążące dla wszystkich Wykonawców, ubiegających się o udzielenie niniejszego zamówienia.

Piotr Niemczyk
dyrektor ekonomiczny
prokurent

PREZES ZARZĄDU
Uzdrowisko Rymanów S.A.
dr inż. Małgorzata Szeliga

Otrzymują:
1 x strona internetowa: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-4d426b99-2bf0-4ab7-9a7c-e9813352f5a2
1 x aa

„UZDROWISKO RYMANÓW"
Spółka Akcyjna
38-481 Rymanów Zdrój ul. Zdrojowa 48
Identyfikator 000872059
NIP PL 6840000790

INSPEKTOR ds. INWESTYCJI
Uzdrowisko Rymanów S.A.
inż. Magdalena Gnap

KIEROWNIK ds. INWESTYCJI
KIEROWNIK GRUPY ENERGETYCZNEJ
„Uzdrowisko Rymanów" S.A.
mgr inż. Łukasz Paja