Nazwa projektu:	DPS Piekary Śląskie 2
KARTA TECHNICZNA	
Klapa oddymiająca mcr_ULTRA_THERM E 100x130	
Parametry techniczne:	
Typ urządzenia:	E 100x130
Wymiar w świetle podstawy:	100 cm x 130 cm
Wysokość podstawy:	50 cm [1]
Ocieplenie podstawy:	przygotowana do ocieplenie o gr. 50 mm
Wykonanie podstawy:	prosta składana z blachy stalowej ocynkowanej o gr. 1,25mm, niemalowana/malowana od wewnątrz RAL[2]
Wypełnienie skrzydła:	PCA10, mleczny + PCA10, przezroczysty
Współczynnik Urc:	≤1,1 W/m^2K
Klasa obciążenia śniegiem:	SL 550 N/m^2
Klasa odporności na działanie wiatru:	WL 1500 Pa
Sterowanie:	
Typ sterowania:	elektryczne 24V-, z możliwością wentylacji
Pobór prądu siłownika:	4 A
Wyposażenie dodatkowe:	
Elementy zwiększające A_a:	owiewki i kierownica
Możliwość wyjścia na dach przez klapę:	NIE
Powierzchnia czynna oddymiania A_a:	**1,03 m2**
Powierzchnia geometryczna klapy Av:	**1,30 m2**
Dokumenty odniesienia:	
1. Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych CE 1396-CPR-0126 2. Dokumentacja techniczno-ruchowa: Klapy oddymiające mcr ULTRA THERM 3. Deklaracja właściwości użytkowych wystawiana po wyprodukowaniu urządzenia	

[1] możliwość zmiany w zakresie od 25 - 70 cm

[2] do wyboru

[3] w klapie o jednym boku ≤ 150cm siłownik umiejscowiony asymetrycznie, w klapie o jednym boku ≥180cm, możliwość wyjścia po obydwu stronach siłownika zamontowanego po środku klapy, stosowanie owiewek w klapie może utrudniać wyjście na dach