USŁUGOWY ZAKŁAD KOMINIARSKI
Andrzej Aleksandrowicz
ul. Drzymały 13/4
75-074 KOSZALIN
kom. 788-340-101

Koszalin , dnia 23-05-2026

Opinia nr 9/05/2026

(do projektu)

Z wyników przeprowadzonych oględzin przewodów kominowych w budynku przy ul. Matejki 9/6 Koszalin

dotycząca urządzeń grzewczo-kominowych użytkowanych przez: Kaczanowska Maria

sporządzona przez posiadającego wymagane uprawnienia mistrza kominiarskiego:

Andrzej Aleksandrowicz

W celu:

1. Wskazania przewodu kominowego i usytuowania miejsca na podłączenie
2. ~~Ustalenia prawidłowego podłączenia~~
3. ~~Ustalenia wadliwego działania urządzeń~~
4. ~~Inwentaryzacji przewodów kominowych i połączeń~~

W związku z powyższym stwierdza się co następuje:

W celu podłączenia kotła z zamkniętą komorą spalania należy wykonać zalecenia wymienione na odwrocie opinii. Opinia końcowa zostanie wydana po zainstalowaniu urządzenia.

Inne uwagi:

Niniejszy dokument stanowi obraz sytuacji jaki w chwili sprawdzenia stwierdzono w w/w obiekcie.

Opinię sporządzono w 2 egz. z przeznaczeniem po 1 egz. dla:


Zleceniodawcy, Usługowego Zakładu Kominiarskiego

Potwierdzenie odbioru opinii:

Data.....podpis.....

Sporządził
(uprawniony mistrz kominiarski)
MISTRZ KOMINIARSKI
Andrzej Aleksandrowicz
Nr upr. /1462
Dyplom Mistrza Kominiarskiego
Pieczęć i podpis

Matejki 9/6



Opis przewodów kominowych

1. Wł M nr 4a
2. Kocioł CO etażowy łazienka M nr 6 odłączyć i podłączyć wentylacje kuchni M nr 6 rurą stalową Fi 150.
3. Piecyk gazowy M nr 4a łazienka
4. Wentylacja kuchni M nr 6 + wentylacja kuchni M nr 2 odłączyć wentylacje kuchni M nr 6.
5. Wentylacja kuchni M nr 4a
6. Kocioł CO gazowy M nr 2 kuchnia
7. Zmontować komin systemowy do kotła CO gazowego Zgodnie z DTR kotła.