Suwałki, data zgodna z podpisem

PROKURATURA OKRĘGOWA
W SUWAŁKACH
ul. Pułaskiego 26
16-400 Suwałki,
tel./fax 87 562 86 88, cent. 87 562 86 00
e-mail:
biuro.podawcze.posuw@prokuratura.gov.pl

Nr sprawy: **3005-7.261.3.2026**

Strona prowadzonego postępowania:
https://ezamowienia.gov.pl/

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.: **Dostosowanie siedziby Prokuratury Okręgowej i Rejonowej w Suwałkach do wymogów przepisów ppoż.** ogłoszonego w BZP pod numerem 2026/BZP 00255393 w dniu 21 maja 2026 r.

Na podstawie art. 284 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 tj. ze zm.) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania, które wpłynęły za pośrednictwem platformy e-zamówienia dnia 29 maja 2026 r.:

Pytanie 1:
Dotyczy: Przedmiar robót element 1.1. stolarka okienna poz. 1. Producenci nie produkują okien w klasie EI60 napowietrzających i odpowietrzających. Pytanie: Jakie okna należy przyjąć do wyceny?

Odpowiedź 1:
Do wyceny należy przyjąć okna bez odporności ogniowej wg poz. 1.3.1 i 1.3.2 z przedmiaru branży teletechnicznej (załącznik nr 6 do SWZ – Dokumentacja projektowa i dalej: katalog *Oddymianie_kontrola_CCTV*, plik .pdf *Przedmiar_Suwałki Prokuratura-oddymianie KD CCTV*).

W związku z udzieloną odpowiedzią Zamawiający nie wydłuża terminu składania ofert.

PROKURATOR OKRĘGOWY

Podpisane przez: Aneta Górnicka-Piskorska
Data: 2026.06.01 11:53:58 CEST
Złożono przy użyciu certyfikatu kwalifikowanego