

**Gminny Zakład Użyteczności Publicznej
w Baranowie Sandomierskim
ul. Langiewicza 8
39-450 Baranów Sandomierski
tel. 15-811-80-76**

Baranów Sandomierski 24.03.2023 r.



Warunki przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Właściciel nieruchomości: Gmina Baranów Sandomierski

adres: Gen. Leopolda Okulickiego, 39-450 Baranów Sandomierski.

Obiekt: Istniejący budynek użyteczności publicznej w miejscowości Wola Baranowska na działce o numerze ew. 662 ob.Wola Baranowska.

OŚWIADCZENIE

Na podstawie art.(29 i 29a) Prawa budowlanego (Dz. U. z 2019 poz. 1186 z późniejszymi zmianami), oraz Regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim :

- I. zapewnia dostawę wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi i odprowadzanie ścieków bytowych dla nieruchomości zlokalizowanej w miejscowości **Wola Baranowska** na działce o numerze ew.**662**.
- II. ustala następujące warunki przyłączenia do gminnej sieci wodociągowej i kanalizacyjnej:
 1. Pobór wody o ciśnieniu min. 0,12 i max 0,60 MPa wymagany dla zaopatrzenia w wodę nieruchomości odbywać się będzie poprzez wodomierz $\varnothing_{\min}$ 20 mm;
 - jeżeli zapotrzebowanie na wodę wymaga montażu wodomierza o innej średnicy rodzaj i typ wodomierza należy uzgodnić z GZUP w Baranowie Sandomierskim,
 - nie dopuszcza się montażu wodomierza w pozycji pionowej.
 - a. Zestaw wodomierzowy należy usytuować za pierwszą zewnętrzną ścianą budynku w pomieszczeniu suchym, zabezpieczonym przed zamarznięciem łatwo dostępnym do dokonania odczytu i wymiany.
 - b. Dopuszcza się montaż wodomierza w studni wodomierzowej.
 - c. Nie dopuszcza się łączenia dwóch układów instalacji wodociągowej, tzn. układ sieci wodociągowej z układem hydroforowym z własnego ujęcia.
 - d. Za zestawem wodomierzowym (bezpośrednio za drugim zaworem) należy zamontować zawór antyskażeniowy z możliwością nadzoru.
2. Przyłącze wodociągowe $\varnothing$ **min.** 63 mm (PE100 SDR 11) z materiału PE (w przypadku wykonywania przyłącza metodą bezwykopową stosować rury (PE100RC SDR11) na ciśnienie 1,6 MPa z zastosowaniem zasuwy bezgniazdowej z miękkim uszczelniającym klinem o $\varnothing$ min. (DN) 63 x 2" g.w, z teleskopową obudową trzpienia i skrzynką z podstawą stabilizującą, utrzymując stałą głębokość 1,50 m. Na odcinku nowoprojektowanego tarasu przyłączyć prowadzić w rurze ochronnej.
- a. Istniejący przyłączyć odciąć przy sieci wodociągowej, równocześnie należy uwzględnić przebudowę istniejącego przyłącza do budynku Remizy OSP w taki sposób iż do w/w budynku wybudować osobny odcinek wraz z zasuwą odcinającą. Włączenie do głównego wodociągu z PCV $\varnothing$ (D_z) 90mm wykonać za pomocą nawiertki

samonawiercającej (żeliwnej) do rur PE i PVC lub trójnika na działce o numerze ew. **662 ob. Wola Baranowska** (Uzyskać zgodę właściciela lub właścicieli działki i gestora drogi na przebieg trasy wodociągu, oraz uzyskać pisemne oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu i dostępu od właścicieli działek nie będących własnością Wnioskodawcy przez które będzie przebiegał wodociąg).

- b. Przed zasypaniem przewodu wodociągowego należy oznaczyć jego przebieg taśmą lokalizacyjną koloru niebieskiego.
- c. Wzdłuż trasy przyłącza wodociągowego należy pozostawić pas terenu szer. 1,0 m od elementów zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.
3. Przyłącze kanalizacyjne o $\varnothing_{\min}$ 160 mm wykonać z materiału PCV-U o sztywności obwodowej SN8 –lita. Włączenie do sieci kanalizacyjnej $\varnothing$ 315 mm wykonać poprzez włączenie do istniejącej studni na działce o numerze ew. **662 ob. Wola Baranowska** poprzez włączenie w kinetę studni lub kaskadę. Ze względu na zagospodarowanie terenu projektować jedno wyjście kanalizacji z budynku. Odprowadzenie ścieków należy rozwiązać w rozdzielczym systemie kanalizacji z uwagą, że do kanalizacji sanitarnej mogą być odprowadzane tylko ścieki bytowe. Odprowadzanie wód deszczowych i drenażowych do kanału sanitarnego jest zabronione. Zaleca się zastosowanie na przyłączy studni wjazdowej z zaworem zwrotnym klapowym zabezpieczającym przed cofaniem się ścieków.
 - a. Przed zasypaniem przewodu kanalizacyjnego należy oznaczyć jego przebieg taśmą lokalizacyjną koloru brązowego.
 - b. Wzdłuż trasy przyłącza kanalizacyjnego należy pozostawić pas terenu szer. 1,0 m od elementów zagospodarowania, nie obsadzony drzewami ani krzewami.
 - c. **Uzyskać zgodę właściciela lub właścicieli działki i gestora drogi na przebieg trasy kanalizacji sanitarnej, oraz uzyskać pisemne oświadczenie o ustanowieniu nieodpłatnej służebności przesyłu i dostępu i dostępu od właścicieli działek nie będących własnością Wnioskodawcy przez które będzie przebiegała trasa kanalizacji.**
 - d. **Włączenie do kolektora sieci kanalizacji sanitarnej można wykonać po odbiorze technicznym i oddaniu kolektora do użytkowania.**
4. GZUP nie ponosi odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez cofki wód spiętrzonych w kanałach wynikłe z przyczyn niezależnych od zakładu (np. nielegalne podłączenie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej).
5. Jakość odprowadzanych ścieków winna odpowiadać wymogom Ustawy z dnia 7 czerwca o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. Nr 72 poz. 747 z dnia 13.07.2001 r.) oraz warunkom umowy w zakresie odbioru ścieków.
6. Projekt techniczny przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy uzgodnić z Zespołem Uzgodnień Dokumentacji Projektowej w Tarnobrzegu, ul. 1-go Maja.
7. Przyłącze wodociągowe i kanalizacyjne należy wykonać zgodnie z uzgodnioną dokumentacją projektową i podanymi w niniejszym oświadczeniu warunkami przyłączenia.
8. Warunkiem wykonania przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego jest uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenia z klauzulą ostateczności.
9. Przed przystąpieniem do realizacji inwestor winien złożyć w GZUP pisemny wniosek o wyrażenie zgody na wykonanie włączenia do sieci gminnej (druk wniosku w załączeniu).

10. Bezpośrednio przed rozpoczęciem robót wykonawca ustali z GZUP materiały i szczegóły montażu węzła połączeniowego (druk - zgłoszenie o zamiarze przystąpienia do robót).
11. Niniejsze oświadczenie wraz z dokumentacją projektową winno znajdować się na miejscu budowy.
12. Roboty instalacyjne mogą być wykonane tylko przez uprawnioną firmę tej branży.
13. GZUP dokona odbioru technicznego wykonanych przyłączy i zostaną naliczone opłaty za przyłączenie do sieci wodociągowej i do sieci kanalizacyjnej w wysokości zgodnej z aktualnie obowiązującą taryfą dla zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków.
14. Po odbiorze przyłącza wodociągowego GZUP wykona nieodpłatnie włączenie (nawiert) do rurociągu gminnego i zamontuje nieodpłatnie wodomierz w przygotowanym węźle.
15. Do odbioru końcowego przyłącza wodociągowego i kanalizacyjnego należy przedłożyć geodezyjną inwentaryzację powykonawczą.
16. Naprawy szkód wyrządzonych w nawierzchni ulicznej wskutek wykonywania robót dokona na koszt własny inwestor – właściciel nieruchomości.
17. Powyższe oświadczenie wydaje się na podstawie przedstawionych przez wnioskodawcę danych pod warunkiem nienaruszania praw osób trzecich.

Ponadto przy projektowaniu i wykonaniu robót należy przestrzegać :

- ✓ Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 roku o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz. U. z 2019 poz. 14372).
- ✓ Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków zatwierdzonego Uchwałą Nr XIX/145/20 Rady Miejskiej w Baranowie Sandomierskim z dnia 13 lutego 2020 roku.
- ✓ Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 15.06.2002 r. Nr 75 poz. 690),
- ✓ oraz innych obowiązujących norm i przepisów budowlanych, porządkowych, sanitarnych oraz BHP.

Oświadczenie ważne jest dwa lata od daty wydania.

Od niniejszego oświadczenia strona może wnieść odwołanie do Burmistrza Miasta i Gminy Baranów Sandomierski w ciągu 14 dni od daty otrzymania oświadczenia.

Otrzymują :

1 x Adresat + druk Nr 2/GZUP

1 x GZUP a/a


KIEROWNIK
mgr Tomasz Solarski

