

STAROSTA TARNOBRZESKI
ul.1 Maja 4
39-400 Tarnobrzeg
tel.15 822-39-22 wew. 326

ODPIS PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ

z dnia 2023-10-05
dotyczącej usytuowania sieci uzbrojenia terenu
znak sprawy **GG.II.6630.99.2023**

Uzgodnienie: Projektowana sieć gazowa, przyłącze gazowe i kanalizacyjne

Lokalizacja obiektu: Wola Baranowska, dz. eiwd. nr 662, Gmina: BARANÓW SANDOMIERSKI

Oznaczenie arkusza mapy: 7.134.26.16.1.1

Wnioskodawca: SAN-PROJ Usługi Projektowe Kalamarz Janusz
37-200 Przeworsk
Głęboka 5

Nr zlecenia: GG.II.6630.99.2023 z dnia 2023-09-28

Inwestor: Gmina Baranów Sandomierski
39-450 Baranów Sandomierski
Gen.L. Okulickiego 1

Przewodniczący narady: Paulina Myszk

Uczestnicy Narady:

1. Mariusz Serafin - Podkarpacki Zarząd Dróg Wojewódzkich w Rzeszowie /e-mail/
2. Tadeusz Trela - PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle/e-mail/
3. Grzegorz Grębowiec- PGE Dystrybucja S.A. Oddział Rzeszów Rejon Energetyczny Mielec /e-mail/
4. Tomasz Pieróg - Gminny Zakład Użyteczności Publicznej w Baranowie Sandomierskim /e-mail/

Stanowiska uczestników narady

Usytuowanie projektowanej sieci uczestnicy narady uzgodnili pozytywnie z następującymi uwagami:

Ad 2. Opiniuję pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w zakresie zbliżeń projektowanej sieci gazowej do infrastruktury uzbrojenia terenu. Dokumentację projektową zawierającą szczegółowe rozwiązania należy uzgodnić w OZG w Jaśle.

Ad 3. Przyłącz kanalizacji bez uwag, na projekcie przyłącza wodociągowego zaznaczyć który odcinek jest do wybudowania a jaki odcinek przyłącza istniejącego zostaje bez zmian

Informacja: Na naradzie nie był obecny prawidłowo zawiadomiony przedstawiciel Orange Polska S.A., HLG Internet Sp. z o.o. w Nowej Dębie, Urzędu Miasta i Gminy Baranów Sandomierski

Uwagi ogólne:

1. Sieci uzbrojenia terenu podlegają wytyczeniu i geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
2. W rejonie istniejących punktów osnowy geodezyjnej wykopy prowadzić ręcznie. W przypadku ich naruszenia, uszkodzenia lub zniszczenia inwestor zleci na własny koszt ich odtworzenie jednostce wykonawstwa geodezyjnego.
3. Na siedem dni wcześniej przed rozpoczęciem prac wykonawca jest zobowiązany do pisemnego powiadomienia o terminie rozpoczęcia i sposobie wykonania robót wszystkich użytkowników urządzeń nadziemnych, naziemnych i podziemnych na odnośnym terenie.

Przewodniczący narady