

			Pi	Kj	Ps	cosφ	tgφ	Po	Qo	Io	Prąd zabezpieczenia				Przewód / kabel								Zabezpieczenie przeciążeniowe				Ochrona przeciwporażeniowa								Spadek napięcia dU%	Warunek spadku napięcia <3%							
											In	Typ (Char.)	k	Ib In x k	Typ przewodu / kabla	Przekrój obl.	Długość	Sposób ułożenia wg 60364	Iddp wg 60364	Korekcja Iddp	Iz = Iddp x k	Materiał	Przewodność właściwa	Io	<	In	<	Iz	Ib	<	Iz x 1,45	Zs	R	X			Ia	Izw 1-faz	Izw 3-faz	ta	Zs*Ia	<	Uo
Lp.	Numer obwodu	Opis	kW	kW	kW	-	-	kW	kVAr	A	A	-	-	A	-	mm2	m	-	A		A	-		[A]	[A]	[A]	[A]	[A]	[Ohm]	[Ohm]	[Ohm]	[kA]	[kA]	[kA]	[s]	[V]	[V]	%	-				
1	1	WLZ	22,00	1,00	22,00	0,93	0,4	22,0	8,8	34,1	40	C	1,45	58	YKY	16	30	""	80	1,00	80,0	Miedź	54	34,1	<	40	<	80,0	58,0	<	116,0	0,046	0,035	0,03	0,45	5,51	5,54	5	21	<	230	0,48	OK.1