Dofinansowane przez Unię Europejską

Dziadkowice, dnia 13.11.2026 r.

Gmina Dziadkowice
17-306 Dziadkowice
Dziadkowice 13

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu

Znak sprawy: RG.271.16.2026
Numer ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00515925

WYJAŚNIENIA I ZMIANA TREŚCI SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Dotyczy: **Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie gminy Dziadkowice.**

Gmina Dziadkowice, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 oraz art. 286 ust. 1 i 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych, wyjaśnia treść Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz dokonuje jej zmiany w poniższym zakresie:

I. WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ

1. Pytanie:

Zamawiający w rozdziale VIb pkt. 4 ppkt. 4.1 zamieścił informację, że Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane, co najmniej jedną robotę budowlaną polegającą na budowie co najmniej 20 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach jednego zamówienia, prawidłowo ukończonej i odebranej, z podaniem liczby oczyszczalni w wykazie robót.

Czy Zamawiający uzna warunek za spełniony jeśli Wykonawca wykaże, że wykonał jedną robotę budowlaną polegającą na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowego złoża do 300 RLM i przepływie 60 m3/d? Budowa oczyszczalni 300 RLM opartej na technologii obrotowych złóż biologicznych jest znacznie bardziej skomplikowana niż w przypadku tradycyjnych przydomowych oczyszczalni ścieków. Realizacja obiektu o przepływie 60 m^3/d wiąże się z budową monolitycznych wielkogabarytowych zbiorników głęboko posadowionych w gruncie, co wymaga koordynacji prac ziemnych (szerokoprzestrzenne wykopy odpowiednio zabezpieczone szalunkami), konstrukcyjnych (fundament pod zbiornik wzmacniany prętami stalowymi), montażowych (użycie dźwigu budowlanego do posadowienia zbiornika) i sanitarnych (budowa ciągu technologicznego doprowadzającego i odprowadzającego ścieki). Z kolei budowa 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków polega na wykonywaniu niewielkich, powtarzalnych wykopów pod lekkie zbiorniki z tworzywa sztucznego i charakteryzuje się znacznie niższym stopniem trudności. Biorąc pod uwagę powyższe, Wykonawca posiadający doświadczenie w

realizacji wielkogabarytowych skomplikowanych obiektów jest w stanie rzetelnie, z łatwością skoordynować i wykonać budowę 20 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza możliwość wykazania spełnienia warunku udziału w postępowaniu, określonego w rozdziale VIb pkt 4 ppkt 4.1 SWZ, poprzez wykazanie wykonania jednej roboty budowlanej polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowego złoża biologicznego o przepustowości co najmniej 60 m^3/d i wielkości min.150 RLM.

2. Pytanie:

Prosimy o potwierdzenie, że wymagany stopień oczyszczania ścieków ma być zgodny z obowiązującymi przepisami prawa, tj. z rozporządzeniem Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1311), z uwzględnieniem sposobu odprowadzania ścieków oraz warunków właściwych dla danej lokalizacji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że wymagany stopień oczyszczania ścieków powinien być zgodny z wymaganiami określonymi w Programie Funkcjonalno-Użytkowym

3. Pytanie:

W PFU Zamawiający wskazał, że ze względu na trudne warunki gruntowe na terenie Gminy wytrzymałość konstrukcyjna zbiorników oczyszczalni powinna umożliwiać ich montaż przy rurze kanalizacyjnej wychodzącej z budynku na głębokości 1,5 m p.p.t. Wymaganie to ma być potwierdzone raportem z badania wytrzymałości konstrukcji wykonanym zgodnie z normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013. Ponadto Zamawiający określił wymagania dotyczące wytrzymałości zbiornika w warunkach mokrych, przy poziomie wód gruntowych sięgającym połowy wysokości zbiornika lub poziomu rury wylotowej. W związku z powyższym prosimy o potwierdzenie, że każda oferowana przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać powyższe wymagania dotyczące wytrzymałości konstrukcyjne, a ich spełnienie musi być potwierdzone odpowiednim raportem z badań wykonanym zgodnie ze wskazaną normą PN-EN 12566-3:2005+A2:2013.

Odpowiedź:

Zamawiający potwierdza, że każda oferowana przydomowa oczyszczalnia ścieków musi spełniać wymagania dotyczące wytrzymałości konstrukcyjnej zbiorników, określone w Programie Funkcjonalno-Użytkowym. Spełnienie przedmiotowych wymagań powinno zostać potwierdzone dokumentami i badaniami wskazanymi w PFU, zgodnie z określoną tam normą

II. ZMIANA TREŚCI SWZ

Na podstawie art. 286 ust. 1 i 3 ustawy Pzp Zamawiający dokonuje następujących zmian treści SWZ:

1. Rozdział VIb pkt 4 ppkt 4.1 – warunek doświadczenia:

Warunek otrzymuje następujące brzmienie:

Wykonawca spełni warunek w zakresie zdolności technicznej lub zawodowej, jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z zasadami sztuki budowlane, co najmniej:

- jedną robotę budowlaną polegającą na budowie co najmniej 20 przydomowych oczyszczalni ścieków w ramach jednego zamówienia, prawidłowo ukończonej i odebranej, z podaniem liczby oczyszczalni w wykazie robót.

lub

- jednej roboty budowlanej polegającej na budowie biologicznej oczyszczalni ścieków w technologii obrotowego złoża biologicznego o przepustowości co najmniej 60 m³/d i wielkości min. 150 RLM.

2. Rozdział XI – sposób oraz termin składania ofert:

Pkt 3 otrzymuje brzmienie: „Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia 24.11.2026 r. do godz. 12:00."

Pkt 6 otrzymuje brzmienie: „Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24.11.2026 r. o godz. 12:15 za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia."

3. Rozdział XII – termin związania ofertą:

Pkt 1 otrzymuje brzmienie: „Termin związania ofertą wynosi 30 dni i rozpoczyna się od dnia upływu terminu składania ofert określonego zapisami SWZ i kończy w dniu 23.12.2026 r."

W pozostałym zakresie treść SWZ pozostaje bez zmian. Niniejsze wyjaśnienia i zmiany stanowią integralną część SWZ i należy je uwzględnić przy przygotowaniu i złożeniu oferty. Zamawiający udostępni zmienioną SWZ na stronie internetowej prowadzonego postępowania oraz dokona stosownej zmiany ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie Zamówień Publicznych.

Powyższe należy uwzględnić przy składaniu oferty.

Z up.
/ - / Krzysztof Makowski