Adres do korespondencji:
TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków

info@tauron-dystrybucja.pl
Infolinia: +48 32 606 0 616

TAURON DYSTRYBUCJA

Data pisma: 12.05.2025r
Nr pisma: TD25-04-0249547-04
Nr sprawy: 1051694964
Kontakt: Mirosław Rojek
Telefon: 571 666 584
E-mail: miroslaw.rojek@tauron-dystrybucja.pl

NEST DOM Sp.z o.o.
Ul. prof. A. Różańskiego 52
32-085 Modlniczka

TD/OKR/OME/K/WT/MR/440/2025

Szanowni Państwo,

W odpowiedzi na złożony wniosek informujemy, że wyrażamy zgodę na usunięcie Kolizji. Przesyłamy Państwu także warunki techniczne usunięcia kolizji sieci elektroenergetycznej TD/OKR/OME/K/WT/MR/440/2025 z dnia 12.05.2025r, które są ważne dwa lata.

Co potrzebujemy, żeby przygotować dla Państwa niezbędne dokumenty do podpisania?

Żebyśmy mogli podpisać Porozumienie kolizyjne/Umowę kolizyjną* potrzebujemy, aby Państwo dostarczyli do nas:

I. dokumenty, które identyfikują Państwa jako stronę w sprawie:
   - dla przedsiębiorców – wydruk z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczypospolitej Polskiej lub wydruk informacji odpowiadającej odpisowi aktualnemu z Rejestru Przedsiębiorców KRS,
   - dla spółki cywilnej – umowę spółki,
   - decyzję o nadaniu Państwu NIP i REGON;

II. dokumenty zawierające numery działek, których dotyczy usunięcie Kolizji i numery ich Ksiąg Wieczystych,
   - tzn. działek, na których urządzenia znajdują się obecnie oraz działek, na których będą zlokalizowane urządzenia po usunięciu Kolizji, z informacją, które z nich są drogami publicznymi, własnością Inwestora lub osób trzecich;
   - mapkę sytuacyjną- wysokościową/zasadniczą z projektowaną lokalizacją nowych urządzeń, które powstaną po usunięciu Kolizji.

Jak mogą Państwo podpisać dokumenty?

W celu zawarcia Porozumienia kolizyjnego/Umowy kolizyjnej należy złożyć pisemny wniosek o zawarcie Porozumienia kolizyjnego/Umowy kolizyjnej na jeden z poniższych sposobów:
- listownie na adres: ul. Śląska 10, 30-003 Kraków lub złożyć na dziennik podawczy w dowolnym Punkcie Obsługi Klienta
- mailowo na info@tauron-dystrybucja.pl lub elektronicznie przez: tauron-dystrybucja.pl/formularz

Przy kontakcie z nami prosimy, żeby Państwo podali numer pisma lub numer warunków technicznych.

Kiedy możemy zmienić naszą decyzję?

Możemy wycofać naszą zgodę lub zmienić jej warunki, jeżeli:

- podane przez Państwa informacje lub dostarczone dokumenty okazałyby się nieprawdziwe bądź nieaktualne, lub
- nie dojdzie do podpisania Porozumienia kolizyjnego/Umowy kolizyjnej w okresie ważności warunków technicznych, lub
- wystąpią nieprzewidziane okoliczności, które wpłyną na warunki techniczne.

Z wyrazami szacunku

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. eksploatacji sieci
Wydział Eksploatacji
Krzysztof Roszkiewicz

Załączniki:

1x Warunki techniczne.

k.o.:
1x OME

Kraków 2025-05-12
TD/OKR/OME/K/WT/MR/440/2025
TD25-04-0249547-04

NEST DOM Sp. z o.o.
Ul. prof. A. Różańskiego 52
32-085 Modlniczka

WARUNKI TECHNICZNE USUNIĘCIA KOLIZJI SIECI ELEKTROENERGETYCZNEJ

W związku z kolizją projektowanej inwestycji:

Projektowana przebudowa odcinka drogi wewnętrznej dz. nr 899, m. Modlniczka, gm. Wielka Wieś.

z istniejącą infrastrukturą energetyczną podajemy poniżej warunki usunięcia kolizji istniejących urządzeń elektroenergetycznych, stanowiących składnik majątku TAURON Dystrybucja S.A.

1. Przebudowa dotyczy:
   - linia napowietrzna nN 0,4kV, typ AsXSn 4x70mm2, ze stacji KRK4169 obw.2,
   - linia napowietrzna nN 0,4kV, typ AsXSn 4x16mm2, ze stacji KRK4169 obw.2,
   - linia kablowa nN 0,4kV, typ NA2XY-j 4x120mm2, słup KRK503485 – ZK31497/RD-4, ze stacji KRK4169 obw.2,
   - linia kablowa nN 0,4kV, typ YAKY 4x120mm2, słup KRK503485 – mufa, ze stacji KRK4169 obw.2,

   Relacje i trasę elektroenergetycznej sieci nN podano w piśmie nr **TD25-04-0249547-03** z dnia 29-04-2025 uzgadniającym usytuowanie ww. sieci, oraz mapami sytuacyjno-wysokościowymi, z opisanymi relacjami stanowiącymi załącznik do niniejszego pisma.

   Nie wyklucza się możliwości wystąpienia dodatkowych elementów infrastruktury elektroenergetycznej. Ponadto informujemy, że na danym terenie mogą znajdować się urządzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebędące własnością TAURON Dystrybucja S.A.

2. Usunięcie kolizji będzie wymagało:
   - istniejące elektroenergetyczne linie kablowe nN kolidujące z planowaną inwestycją zabezpieczyć z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych Fi-110 mm, Fi-160 mm koloru niebieskiego i/lub przebudować (rozbiórka + budowa) poza obszar kolizji z zastosowaniem kabla nN typu YAKXS(NA2XY),
   - istniejące elektroenergetyczne linie napowietrzne nN kolidujące z planowaną inwestycją przebudować wraz z przyłączami (rozbiórka + budowa) poza zakres kolizji z zastosowaniem słupów typu E i przewodów AsXSn i/lub słupów typu E i kabli typu YAKXS(NA2XY),
   - miejsca skrzyżowań ww. sieci z inną infrastrukturą techniczną podziemną zabezpieczyć z zastosowaniem rur osłonowych dwudzielnych Fi-110mm, Fi-160mm koloru niebieskiego, pod drogami w miejscach zabezpieczanych kabli zabudować dodatkowe rury przepustowe Fi-110mm, Fi-160 mm koloru niebieskiego,
   - podczas prowadzenia budowlanych prac ziemnych stosować przekopy kontrolne, oraz pomiary wozem pomiarowym.
3. Należy dokonać zwrotu następujących elementów sieci i urządzeń: *nie dotyczy*
4. Usunięcie kolizji należy zrealizować w sposób umożliwiający realizację planowanych zmian w zagospodarowaniu terenu z zachowaniem dotychczasowych funkcji, relacji i parametrów elementów sieci dystrybucyjnej umożliwiających jej właścicielowi prowadzenie działalności statutowej w sposób nie gorszy niż przed usunięciem kolizji.
5. Na cały zakres prac należy opracować kompletną dokumentację techniczną i prawną składającą się z tomu budowlanego, wykonawczego i rozruchowego, z uwzględnieniem podziału zakresu opracowania na część dystrybucyjną i oświetleniową. Dokumentację należy przedstawić do uzgodnienia w Wydziale Eksploatacji TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie oraz uzyskać wymagane prawem uzgodnienia i decyzje administracyjne.

6. Przy opracowaniu dokumentacji technicznej należy korzystać z rozwiązań typowych i powtarzalnych oraz zachować wymagania zawarte w aktualnie obowiązujących przepisach i standardach TAURON Dystrybucja S.A.
7. Dokumentację techniczną, o której mowa w pkt. 5 i 6 powyżej należy sporządzić i przekazać w wersji elektronicznej i papierowej.
8. Do projektu należy dołączyć harmonogram prac uwzględniający minimalizację czasu wyłączenia.
9. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
10. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie, a następnie zgłosić celem dokonania odbioru robót zanikowych, a po zakończeniu realizacji całego zakresu prac zgłosić je do końcowego odbioru technicznego.
11. Zapewnić całodobowy dostęp do urządzeń wykonanych w ramach usunięcia kolizji dla służb energetycznych.
12. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami. Zaleca się, aby prace były wykonane w technologii prac pod napięciem przez osoby posiadające upoważnienia do wykonywania tego typu prac na sieci TAURON Dystrybucja. S.A.
13. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły-zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
14. Dla linii kablowych SN należy wykonać pomiar wyładowań niezupełnych.
15. Po zakończeniu usunięcia kolizji sieci należy uaktualnić mapy geodezyjne z naniesieniem tychże do Państwowych Zasobów Geodezyjnych.
16. Do odbioru prac przedłożyć powykonawczą dokumentację. Dokumentacja geodezyjna powinna być wykonana zgodnie z wymaganiami TAURON Dystrybucja S.A. w wersji papierowej i elektronicznej.
17. Niniejsze warunki usunięcia kolizji stanowią załącznik do Umowy, w której określono zasady finansowania wraz z podziałem obowiązków i odpowiedzialności pomiędzy stronami.
18. Warunkiem rozpoczęcia robót jest podpisane/a Porozumienie Kolizyjne/ Umowa Kolizyjna i uzgodniona dokumentacja techniczna ze stroną TAURON Dystrybucja S.A.
19. Ważność niniejszych warunków ustala się na okres 2 lat od daty ich wydania.
20. Osoba do kontaktu Mirosław Rojek, telefon 571 666 584, e-mail: miroslaw.rojek@tauron-dystrybucja.pl.

Z poważaniem

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Krakowie
Starszy Specjalista ds. eksploatacji sieci
Wydział Eksploatacji
Krzysztof Roszkiewicz

k.o.:
1x OME