GKiK-III.6630.785.2025

Kraków, dn. 14.08.2025 r.

STAROSTWO POWIATOWE W KRAKOWIE
Wydział Geodezji, Kartografii i Katastru
30-508 Kraków, ul. Przy Moście 1
tel. 12-656-72-19, 12-656-72-26
tel / fax 12-656-09-81

Znak sprawy: GKiK-III.6630.785.2025

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 14.08.2025 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:	napowietrzna sieć elektoenergetyczna oraz przesunięcie słupów linii napowietrznej nN kanalizacja deszczowa, odwodnienie przebudowywanego odcinka drogi zbiorniki retencyjne
Lokalizacja:	dz. nr 899/3 i 1044; dz. nr 515/8, 1043,1044,903/26 i 899/3 ul. Zielona obręb 0007 Modlniczka Jednostka ewidencyjna Wielka Wieś
Wnioskodawca:	GOLAS MAREK ul. Osiedle Kolorowe 1/18, 31-938 Kraków
Inwestor:	NEST DOM SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ul. prof. Adama Różańskiego 52, 32-085 Modlniczka
Przewodniczący:	Geodeta w Referacie Technicznej Obsługi Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego mgr inż. Maria Krawiec
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	09.06.2025 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Uzgodnione pozytywnie

W wyniku narady koordynacyjnej projekt został wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Stanowisko Przewodniczącego:

Mapa nieaktualna w okolicy pkt 1 - wykonany kabel NN i gazociąg (poza zakresem niniejszego wniosku) wprowadzony do bazy GESUT operatem P.1206.2025.9150 w dniu 31-07-2025.

Lista uczestników narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1		Stanowisko pozytywne	Małgorzata Banachowicz

Dokument wygenerował(a): Maria Krawiec, dn. 14-08-2025 09:04:34
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	Gminny Zakład Komunalny Sp. z o.o. Wielka Wieś Plac Wspólnoty 1, 32-085 Szyce elektroniczny		
2	**Operator Gazociągów Przesyłowych Gaz-System S.A. Oddział w Tarnowie Pogórska Wola 450, 33-152 Pogórska Wola** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Andrzej Nobis**
3	**Polska Spółka Gazownictwa Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie ul. Gazowa 16, 31-060 Kraków** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** 1. Prace w miejscach kolizji lub zbliżeń z siecią gazową prowadzić po wcześniejszym powiadomieniu (min. 14- dniowym) i w uzgodnieniu z właściwą terenowo Gazownią; 2. Prace w strefie kontrolowanej gazociągu wykonać ręcznie pod nadzorem właściwej terenowo Gazowni; 3. PSG O/ZG Kraków zastrzega sobie możliwość prowadzenia odpłatnego nadzoru nad pracami prowadzonymi w strefie kontrolowanej sieci gazowej; 4. Projektowane obiekty lokalizować zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640 z poz. zm.; 5. Skrzyżowania istniejącej lub projektowanej sieci gazowej (do 0,5 MPa włącznie) z rurociągami: kanalizacyjnymi, wodociągowymi i ciepłowniczymi, mającymi połączenie z budynkami, zabezpieczyć rurą osłonową, wyprowadzoną na każdą ze stron osi gazociągu na odległość 1,5m. Dla niniejszych prac należy uzyskać protokół odbiorowy robót.	**Michał Florczyk**
4	**TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie ul. Dajwór 27, 31-060 Kraków** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Uzgadnia się pod warunkiem zachowania zapisów z uzgodnienia branżowego z dnia 29-04-2025 nr TD29-04-0249547-03. Zachować normatywne odległości od istniejącej infrastruktury. Prace wykonywać zgodnie z obwiązującymi przepisami i normami. Przed przystąpieniem do prac w odległości mniejszej niż: - 3 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych NN, - 10 m od skrajnych przewodów linii napowietrznych SN, należy uzgodnić bezpieczne metody pracy ze Spółką eksploatującą sieć. Odległości powyższe dotyczą również użycia dźwignic, licząc odległość od najdalej wysuniętej części maszyny do skrajnego przewodu. Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii j. w., inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia. Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii energetycznych: - linii NN - 1 m, - linii SN - 2 m, Uzgadnia się z uwagą, że prace w pobliżu urządzeń podziemnych Tauron Dystrybucja S.A. należy wykonać ręcznie, zgodnie z obowiązującymi normami. Wskazane jest ze względu na bezpieczeństwo osób i mienia, by przed przystąpieniem do prac wystąpić do TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Krakowie o nadzór branżowy. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.	**Wojciech Szczypczyk**

		zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla. Kable elektroenergetyczne będące w kolizji poprzecznej z planowaną inwestycją należy zaprojektować jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik. Należy stosować następujące średnice rur osłonowych: - Dla kabli 1 kV rury o średnicy minimum 110 mm koloru niebieskiego, - Dla kabli SN rury minimum 160 mm koloru czerwonego.	
5	**TK Telekom Spółka z o.o.** **ul. Kijowska 10/12a, 03-743 Warszawa** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Brak zbliżenia/kolizji z siecią TK Telekom. Brak uwag do inwestycji	**Wojciech Wyszomirski**
6	**Zarząd Dróg Powiatu Krakowskiego** **ul. Karola Wojtyły 106, 32-086 Batowice** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** nie dotyczy	**Jerzy Derela**

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia STAROSTY KRAKOWSKIEGO
Geodeta w Referacie Technicznej Obsługi
Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i
Kartograficznego mgr inż. Maria Krawiec

Podpis jest prawidłowy

Dokument podpisany przez Maria Krawiec; Starostwo Powiatowe w Krakowie
Data: 2025.08.14 09:06:26 CEST

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.).

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz.1151 z późn. zm.).