

Protokół

Z badania parametrów wodociągowej instalacji przeciwpożarowej przeprowadzonej w dniu 26.06.2026 r. na terenie obiektu - MIEJSKI SZPITAL ZESPOŁONY w Olsztynie przy ul. Niepodległości 44;

Bryła A.

Badania przeprowadzono zgodnie z: PNEN – 671 - 1,2,3. oraz Rozporządzenie MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 Dz.U. Nr 109 poz. 719

Urządzenie HYDRO-TEST przeznaczone do badania i sprawdzenia parametrów stałych urządzeń gaśniczych, hydrantów wewnętrznych DN25, DN52 zewnętrznych DN80, DN100 z zastosowaniem dysz równoważnych i pomiarowych odpowiadających wymaganiom normy PN-EN 671-1 i 2 oraz PN-EN ISO 5167.

Nr korpusu urządzenia 110 i 782 i 2005.

1. Badaniu poddano 19 szt. hydrantów wewnętrznych DN 25 z węzem półsztywnym i płasko składanym.
2. Parametry wodociągowej instalacji przeciwpożarowej są zgodne z Rozporządzeniem MSWiA z dnia 7 czerwca 2010 Dz. U. Nr 109 poz. 719 ponieważ są powyżej 1 dm³/s przy ciśnieniu dynamicznym powyżej 0,2 MPa.

Uwagi i zalecenia:

a) Następne badanie: CZERWIEC 2027 r.

b) Zmierzona wydajność oraz uwagi:

L.p.	Usytuowanie	Data następnego badania węża hydrantowego	Ciśnienie statyczne [MPa]	Ciśnienie dynamiczne [MPa]	Wydajność [dm ³ /s]	Uwagi
1.	Strych, wejście od szatni	2027	0,391	0,202	1,01	-
2.	Strych, nad chirurgią	2027	0,389	0,203	1,02	-
3.	II piętro chirurgia klatki piersiowej	2027	0,404	0,206	1,05	-
4.	III piętro chirurgia klatki piersiowej	2027	0,415	0,203	1,02	-
5.	Wewnętrzny I	2027	0,460	0,209	1,05	-
6.	Wewnętrzny I	2027	0,461	0,214	1,07	-
7.	II piętro, chirurgia ogólna	2027	0,453	0,211	1,06	-
8.	II piętro, chirurgia ogólna	2027	0,444	0,213	1,07	-
9.	Blok operacyjny	2027	0,504	0,217	1,08	-
10.	Korytarz przy sali wybudzeń	2027	0,496	0,219	1,10	-
11.	Chirurgia urazowa - ortopedia	2027	0,499	0,224	1,12	-
12.	I piętro, urologia	2027	0,503	0,222	1,11	-
13.	I piętro, urologia	2027	0,505	0,225	1,12	-
14.	Wejście na izbę przyjęć	2027	0,548	0,229	1,14	-
15.	Korytarz przy RTG	2027	0,522	0,233	1,15	-
16.	Wewnętrzny II	2027	0,547	0,231	1,15	-
17.	Oddział intensywnej terapii	2027	-	-	-	Brak wody

L.p.	Usytuowanie	Data następnego badania węża hydrantowego	Ciśnienie statyczne [MPa]	Ciśnienie dynamiczne [MPa]	Wydajność [dm ³ /s]	Uwagi
18.	Oddział intensywnej terapii	2027	0,533	0,237	1,16	-
19.	Magazyn odzieży chorych	2027	0,551	0,240	1,19	-

WYKONAWCA:

