GMINA
WOLA UHRUSKA
ul. Parkowa 5
22-230 Wola Uhruska
NIP 5651446722 REGON 110197859

Wola Uhruska, dnia 27.07.2026 r.

RRG.272.17.2025

-do wszystkich Wykonawców-

dotyczy: zadania pn. **„„Budowa drogi wewnętrznej na działkach nr 550 Siedliszcze i 449 Uhrusk”.**

A. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2026r., poz. 793) – dalej „ustawa Pzp”, Zamawiający przekazuje treść zapytań dotyczących Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), wraz z udzielonymi odpowiedziami.

Pytanie z dnia24.07.2026 r.

1. *Zwracamy się z prośbą o wyrażenie zgody na zmianę parametrów technicznych płyt drogowych YOMB i dopuszczenie do stosowania płyt typu YOMB o wymiarach 75x100 cm z betonu klasy C30/37, podwójnie zbrojonych siatką z prętów o średnicy fi 6 mm, w miejsce płyt zbrojonych siatką fi 8 mm.*
   Uzasadnienie:
   • Wystarczające parametry nośności: Płyty YOMB o grubości 12,5 cm wykonane z betonu klasy C30/37 z podwójnym zbrojeniem fi 6 mm w zupełności spełniają wymagania wytrzymałościowe dla ruchu pojazdów ciężarowych i budowlanych. Zastosowanie betonu wysokiej klasy C30/37 w połączeniu z podwójną siatką fi 6 mm gwarantuje pełne bezpieczeństwo konstrukcyjne oraz trwałość nawierzchni przy przewidywanych obciążeniach.
   • Standard rynkowy: Płyty ze zbrojeniem fi 6 mm stanowią powszechny standard w budownictwie drogowym. Są wyrobem seryjnym, posiadającym wszelkie niezbędne deklaracje właściwości użytkowych oraz certyfikaty, co potwierdza ich sprawdzoną konstrukcję.
   • Ograniczona dostępność: Płyty ze zbrojeniem fi 8 mm są produktem nietypowym. Ich produkcja odbywa się wyłącznie na indywidualne zamówienie, co znacznie wydłuża proces logistyczny.
   • Ryzyko terminowe: Czas oczekiwania na wyprodukowanie płyt zbrojonych prętami fi 8 mm uniemożliwia realizację inwestycji w wymaganym przez Zamawiającego terminie 60 dni od dnia podpisania umowy.
   Dopuszczenie płyt podwójnie zbrojonych siatką fi 6 mm pozwoli na zachowanie najwyższych standardów technicznych przy jednoczesnym zapewnieniu terminowej realizacji zadania.

Odpowiedź:

Zamawiający <u>dopuszcza</u> zastosowanie płyt drogowych YOMB podwójnie zbrojonych siatką fi 6 mm.

B. **Na podstawie art. 286 ustawy Pzp, oraz w związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający dokonuje <u>zmiany SWZ</u> w taki sposób, że <u>przedłuża termin składania i otwarcia ofert.</u>**
Tym samym ulegają zmianie zapisy dotyczące terminów, określone w rozdziale 14 i 15, a mianowicie:

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ przed zmianą jest:

Termin składania ofert: **10.08.2026 r., godzina 12:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.1 SWZ po zmianie jest:

Termin składania ofert: **13.08.2026 r., godzina 12:00.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ przed zmianą jest:

Termin otwarcia ofert: **10.08.2026 r., godzina 12:30.**

w rozdziale 14 pkt. 14.2 SWZ po zmianie jest:

Termin otwarcia ofert: **13.08.2026 r., godzina 12:30.**

Powyższe zmiany powodują zmianę terminu związania ofertą, a mianowicie:

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ przed zmianą jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 08.09.2026 r.

w rozdziale 15, pkt. 15.1 SWZ po zmianie jest:

Wykonawca jest związany ofertą do dnia 11.09.2026 r.

B. Powyższa zmiana treści SWZ powoduje zmianę treści ogłoszenia o zamówieniu opublikowanego w Biuletynie Zamówień Publicznych.

C. Zamawiający informuje, że powyższe pytania oraz odpowiedzi stanowią integralną część SWZ oraz będą wiążące przy składaniu ofert.

D. Zamawiający informuje, że pozostała część SWZ pozostaje bez zmian.

Jacek Kozyra

Elektronicznie podpisany przez Jacek Kozyra
Data: 2026.07.27 14:15:23 +02'00'