Gostynin, 04.09.2026r.

Gmina Gostynin
ul. Bierzewicka 50
09-500 Gostynin
RG.271.1.15.2026

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIA
ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotyczy: postępowania pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gostynin w formule „zaprojektuj i wybuduj" w ramach zadania inwestycyjnego pn. Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Gostynin w celu zmniejszenia wód gruntowych i powierzchniowych przez zbiorniki bezodpływowe. Ogłoszenie o zamówieniu nr 2026/BZP 00335579/01 z dnia 2026-07-10.

Zamawiający zgodnie z dyspozycją art. 284 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych informuje, iż w niniejszym postępowaniu wpłynęły zapytania do treści specyfikacji warunków zamówienia, na które udziela poniżej odpowiedzi:

Pytanie 1) Czy Zamawiający uzna za spełniony warunek posiadania zdolności technicznej lub zawodowej jeśli Wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej dwa zadania - polegające na budowie minimum 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków każde.

Odpowiedź: Zamawiający dokonał zmiany warunku udziału w postępowaniu w następujący sposób:
Rozdział VI WARUNKI ZAMÓWIENIA W POSTĘPOWANIU
pkt II ppkt. 4. zdolności technicznej lub zawodowej:
1) Wykonawca spełni warunek jeżeli wykaże, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wykonał należycie co najmniej jedno zadanie - polegające na budowie minimum ~~30 szt~~. 20 szt. przydomowych oczyszczalni ścieków (w ramach jednej umowy/kontraktu).

Pytanie 2) Czy Zamawiający odrzuci, jako niezgodne z wymaganiami określonymi w pkt 2.2 PFU, oczyszczalnie w których procesy oczyszczania zachodzą w jednym zbiorniku wykonanym z GRP?

Odpowiedź: Nie. Wykonanie oczyszczalni jako jednego monolitycznego zbiornika z GRP jest wymogiem Zamawiającego (pkt 2.2 oraz ppkt 2 i 5), nie podstawą odrzucenia.

Podstawę odrzucenia stanowi zaoferowanie urządzenia, w którym łącznie: (a) procesy mechaniczne i biologiczne prowadzone są we wspólnej, niepodzielonej komorze, bez wyodrębnionych komór, oraz (b) urządzenie wyposażone jest w rozbudowany układ sterowania procesem (definicja — Ad 4). Kryterium nie jest liczba zbiorników ani materiał.

Pytanie 3) Czy Zamawiający dopuści do postępowania oczyszczalnie zbudowane z jednego monolitycznego zbiornika, zgodnie z parametrami równoważności opisanymi w pkt 2.2.1 PFU (podpunkt 5)?

Odpowiedź: Tak — Zamawiający nie tylko dopuszcza, ale wymaga jednego monolitycznego zbiornika

Utrzymuje też wymagania materiałowe: GRP, a jako równoważne- z uwagi na porównywalną sztywność i stabilność wymiarową inne materiały a charakterze sztywnym lub półsztywnym np. beton lub stal nierdzewna. PE i PEHD są niedopuszczalne jako materiał elastyczny i zwiększoną podatność na pracę w gruncie, zmiany wymiarowe pod wpływem temperatury, co przy złożu obrotowym- wymagającym zachowania geometrii osadzenia wału- grozi poważną awarią.

Pytanie 4) Czy, biorąc pod uwagę powyższą sprzeczność, Zamawiający planuje dokonać kolejnych zmian w zapisach PFU, aby usunąć istotne wady tego postępowania.

Odpowiedź: Nie. Zamawiający nie stwierdza sprzeczności ani wady w treści PFU i nie planuje zmian w tym zakresie. Niniejsze wyjaśnienie jest wiążącą wykładnią SWZ (art. 135 ust. 6 Pzp) i nie modyfikuje wymagań.

W mocy pozostają w szczególności: technologia obrotowego złoża bez możliwości zmiany, jeden monolityczny zbiornik, GRP jako materiał referencyjny lub inne materiały sztywne/półsztywne z wyłączeniem PE i PEHD, podział na komory, dostęp rewizyjny do komór osadników

Pytanie 5) Jak, według Zamawiającego, brzmi definicja „rozbudowanego układu sterowania procesem" , określona w pkt 2.2. PFU, będąca parametrem stanowiącym podstawę do wykluczenia z postępowania ?

Odpowiedź: „Rozbudowany układ sterowania procesem" to układ aktywnie i programowo sterujący przebiegiem oczyszczania, tj. spełniający co najmniej jedną z cech:

a) proces realizowany jest w programowanym następstwie faz (napełnianie – napowietrzanie – sedymentacja – dekantacja – odprowadzenie) zadawanych przez sterownik;
b) układ nadzoruje więcej niż jedno urządzenie wykonawcze uczestniczące w procesie (dmuchawy, elektrozawory, pompy recyrkulacji i osadu, dekantery, mieszadła, dozowanie);
c) osiągnięcie wymaganych parametrów zależy od nastaw sterownika, a jego awaria przerywa proces oczyszczania.

Rozbudowanym układem sterowania nie jest: układ zasilania i kontroli pracy napędu złoża obrotowego z panelem sygnalizacji awarii, ani pływakowe sterowanie pompą przepompowni lub pompą wbudowanej komory pompowni ścieków oczyszczonych. Nie sterują one procesem biologicznym- przepływ i dawkowanie realizowane są hydraulicznie i mechanicznie przez system czerpakowy sprzężony z ruchem wału

Wymóg wynika z uzasadnionych potrzeb Zamawiającego (art. 99 ust. 1 i 4 Pzp): 50 urządzeń eksploatowanych przez indywidualnych użytkowników bez stałej obsługi technicznej wymaga rozwiązania o prostej eksploatacji, którego skuteczność nie zależy od sprawności automatyki.

Wobec powyższego działając na podstawie art. 286 ust. 1 i ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych Zamawiający informuje o dokonaniu zmiany treści specyfikacji warunków zamówienia.

Nowe zapisy SWZ:

Rozdział XV
TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ
1.Wykonawca jest związany ofertą (przez okres 30 dni) od dnia upływu terminu składania ofert do dnia ~~28.08.2026r~~. ~~02.09.2026r. 16.09.2026r. 29.09.2026r. 06.10.2026r~~. 13.10.2026r.

Rozdział XVII
SPOSÓB ORAZ TERMIN SKŁADANIA OFERT I OTWARCIA OFERT

2. Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w terminie do dnia ~~30.07.2026r.~~ ~~04.08.2026r. 18.08.2026r.~~ ~~31.08.2026 07.09.2026r.~~ 14.09.2026r. do godziny 12:00 na Platformie e- Zamówienia.

11. Otwarcie ofert nastąpi w dniu ~~30.07.2026r., 04.08.2026r.~~ ~~18.08.2026r. 31.08.2026r 07.09.2026r.~~ 14.09.2026r. o godzinie 12:30.

W związku z powyższym, zmianie ulega treść ogłoszenia o zamówieniu.

Z upoważnienia Wójta
/-/ Piotr Michał Szpakowicz
Zastępca Wójta