BIODISC od BA do BF – DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr. KEL-CPR-001

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu produktu:

   Oczyszczalnia ścieków dla Równoważnej Liczby Mieszkańców (PE) od 6 do 50
   BA, BB, BC, BD, BE & BF BioDisc

2. Numer typu, partia, numer seryjny lub jakakolwiek inna informacja pozwalająca na identyfikację wyrobu budowlanego zgodnie z wymaganiami przewidzianymi w art. 11 ust. 4 Rozporządzenia CPR:

   BioDisc Prefabrykowana oczyszczalnia ścieków domowych: Zobacz oznakowanie CE umieszczone na wyrobie
   BA (6PE) do BF (50PE)

3. Zastosowanie lub zastosowania wyrobu budowlanego, zgodnie z właściwą zharmonizowaną specyfikacją techniczną, przewidziane przez producenta:

   Gromadzenie i oczyszczanie ścieków płynnych z urządzeń domowych dla Równoważnej Liczby Mieszkańców (RLM) do 50

4. Nazwa, zastrzeżona nazwa handlowa lub zastrzeżony znak towarowy, adres kontaktowy producenta zgodnie z treścią art. 11 ust. 5 Rozporządzenia CPR:

   Kingspan EnvironmentalSp. z o.o
   ul. Topolowa 5
   62-090 Rokietnica
   Polska

5. Tam, gdzie ma to zastosowanie, nazwa i adres upoważnionego przedstawiciela, którego pełnomocnictwo obejmuje zadania przewidziane w art. 12 ust. 2 Rozporządzenia CPR:

   Nie stosuje się

6. System lub systemy oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych wyrobu budowlanego zgodnie z Załącznikiem V do Rozporządzenia CPR:

   System 3

7. W przypadku deklaracji właściwości użytkowych dotyczących wyrobu budowlanego, co do którego istnieje zharmonizowany standard:

   EN:12566-3+A2:2013
   PIA Prüfinstitut für Abwassertechnik GmbH, Jednostka notyfikowana nr: 1739 przeprowadziła wstępne badania typu zgodnie ze wskazaniami systemu 3 i przekazała sprawozdanie z badania

KINGSPAN ENVIRONMENTAL LTD
180 Gilford Road, Portadown
Co. Armagh, BT63 5LF

+44 (0) 28 3836 4400
+44 (0) 28 3836 4445
enquiry@kingspanenv.com
kingspanenv.com

Registered in N. Ireland
Company Reg. No. NI17631

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Podstawowe cechy wyrobu		Właściwości		Zharmonizowana specyfikacja techniczna
Zachowanie się konstrukcji		Potwierdzone przez badanie wykopu w następujących warunkach: - Maksymalna głębokość instalacji 0m nad poziomem pokrywy - Warunki wilgotności maksymalny poziom wody 2.55m		EN:12566-3+A2:2013
Odporność na ogień		Klasa E		
Wodoszczelność (test na wodę)		Wodoszczelność (test na wodę)		
Trwałość materiału		MFR (230/2,16) = (5,0± 3,0g)/10 min (EN ISO 1133)		
		Gęstość ≥ 905 kg/m³ (EN ISO 1133)		
		Wytrzymałość plastyczna ≥ 30 Mpa (EN ISO 527-2)		
		Współczynnik pełzania αmateriału = 0,48 (wartość średnia)		
		Współczynnik starzenia (β) = 0,46 (wartość średnia)		
Wydajność oczyszczania	ChZT	89.4%	59 mg/l	
	BZT_5	95.7%	10 mg/l	
	NH_4-N	88.6%	3.8 mg/l	
	Z	94.8%	15 mg/l	
	P	właściwości użytkowe nie ustalone	właściwości użytkowe nie ustalone	
	KN	właściwości użytkowe nie ustalone	właściwości użytkowe nie ustalone	
Zużycie prądu		1.3kWh/d		
Emisja substancji niebezpiecznych		właściwości użytkowe nie ustalone		

Podpisano dla i w imieniu producenta przez:

Paul Copping – Dyrektor Techniczny

……

(Imię, nazwisko oraz stanowisko)

Aylesbury – 15 Czerwca 2015

……

(Miejsce i data wystawienia)

……

(Podpis)

KINGSPAN ENVIRONMENTAL LTD
180 Gilford Road, Portadown
Co. Armagh, BT63 5LF

+44 (0) 28 3836 4400
+44 (0) 28 3836 4445
enquiry@kingspanenv.com
kingspanenv.com

Registered in N. Ireland
Company Reg. No. NI17631