Zarząd Dróg Powiatowych w Brodnicy

Brodnica, 15.05.2026 r.

TN.3211-5/26

Do wszystkich wykonawców

Wyjaśnienie nr 1 treści SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na zadanie pn. **„Rozbudowa DP nr 1837C na odcinku ulic: Nowe Osiedle, Freta, Kościelna, Rynek, Kościuszki, 11 Listopada, 3 Maja wraz z przebudową sieci kanalizacyjnej i wodociągowej oraz przyłączami w mieście Górzno”.**

Zamawiający zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych[1)] (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320 z późn. zm.), udziela odpowiedzi na zadane pytania do treści SWZ:

Zestaw pytań nr 1

1. Prosimy o odpowiedź czy materiał z rozbiórki w postaci: mas bitumicznych oraz podbudowy z kruszyw należy przekazać Zamawiającemu? Jeśli tak to proszę o wskazanie miejsca składowania.

Odp. Zamawiający zmienia treść SWZ i potwierdza, że zobowiązuje Wykonawcę do zwrotu materiałów z rozbiórki w postaci z frezowania mas bitumicznych oraz kruszywa z rozbiórek podbudowy. Materiał należy przewieść środkiem transportu wykonawcy i na jego koszt z placu budowy na plac składowy w siedzibie Zamawiającego w Karbowie, ul. Wczasowa 46, 87-300 Brodnica.

2. Prosimy o odpowiedź czy materiał z rozbiórki w postaci: kostki brukowej należy przekazać Zamawiającemu? Jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca dostarczenia. Jednocześnie prosimy o odpowiedź czy należy skalkulować dodatkowe paletowanie kostki brukowej?

Odp. Zamawiający zmienia treść SWZ i potwierdza, że zobowiązuje Wykonawcę do zwrotu materiałów z rozbiórek prefabrykatów betonowych (kostki brukowej, krawężników i obrzeży betonowych) a także materiału kamiennego z bruku ulicznego. Materiał ten powinien być wolny od uszkodzeń i nadawać się do ponownego wbudowania. Prefabrykaty betonowe należy spaletować, zabezpieczyć przed rozkompletowaniem z palety i przewieść środkiem transportu wykonawcy, natomiast bruk kamienny przewieźć luzem. Koszty związane ze składowaniem, załadunkiem, transportem i rozładunkiem tych materiałów ponosi Wykonawca i należy uwzględnić je w ofercie. Dotyczy to m. in. palet do transportu prefabrykatów betonowych, które przechodzą na własność Zamawiającego. Koszt palet należy uwzględnić w ofercie.

3. Prosimy o odpowiedź czy materiał z rozbiórki w postaci: krawężników oraz obrzeży należy przekazać Zamawiającemu? Jeśli tak to prosimy o wskazanie miejsca dostarczenia. Jednocześnie prosimy o odpowiedź czy należy skalkulować dodatkowe paletowanie krawężników oraz obrzeży?

Odp. Patrz odp. na pyt. 2.

Adres
Karbowo, ul. Wczasowa 46,
87-300 Brodnica

Telefon
(0 56) 49 828 59

E mail
sekretariat.zdp@brodnica.com.pl

4. Zgodnie z opisem technicznym, dokumentacja przewiduje montaż nowych budek dla ptaków oraz nietoperzy. Czy na tym etapie przetargowym należy to uwzględnić? Jeśli tak, to w jakiej ilości?

Odp. Nie należy wyceniać zakupu i montażu budek dla ptaków i schronów dla nietoperzy o których mowa w pkt II. ppkt 9) wydanej decyzji środowiskowej nr OŚ.6220.2.4.2022.2023 z dnia 9 lutego 2023r (stanowiącą część składową dokumentacji tj. TOM IV - Załączniki do Projektu Budowlanego, str. 36). **Zakres ten będzie przedmiotem Etapu nr 2 inwestycji objęty osobnym postępowaniem przetargowym**.

5. Czy ilość drzew przeznaczonych do wycinki na tym etapie przetargowym jest zgodna z załączonym przedmiarem robót?

Odp. Do wyceny kosztów wycinki i karczowania drzew należy przyjąć ilości drzew zakwalifikowanych do usunięcia zgodnie z projektem zagospodarowania terenu i projektem branży zieleni.

Z racji występowania w zakresie robót wycinki drzew i w nawiązaniu do zapisów decyzji środowiskowej (w pkt II ppkt 6), w przypadku dokonywania wycinek w okresie lęgowym ptaków (od 1 marca do 31 sierpnia) zadaniem Wykonawcy będzie uzyskanie opinii przyrodnika – ornitologa o braku zajęcia planowanych do wycinki siedlisk przez gatunki chronione. Koszty opinii należy uwzględnić w ofercie.

6. Czy pozycji przedmiarowej nr 55 D.09.01.01 - Wykonanie trawników z uprzednim humusowaniem torfem o gr. 5 cm, nie ma błędu w jednostkach obmiarowych?

Odp. Prawidłowa jednostka obmiarowa to m2

7. Czy Zamawiający w pozycjach przedmiarowych nr 57-59 zakłada jedynie regulację urządzeń czy także ich wymianę na nowe elementy?

Odp. Poz. 57 – Do wyceny robót określonych w części 1 proszę przyjąć tylko regulację kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem. Natomiast do wyceny robót określonych w części 2 realizowanych dla Miasta i Gminy Górzno należy uwzględnić regulację sieci kanalizacji sanitarnej.

Poz. 58 – Do wyceny proszę przyjąć ilość „0” gdyż sieć wodociągowa nie będzie realizowana w zakresie części 1. Sieć wodociągowa zostanie wymieniona na nową i regulację zaworów należy uwzględnić w ofercie na część 2 przedmiotu zamówienia realizowanego dla Miasta i Gminy Górzno.

Poz. 59 – Tylko regulacja.

8. Proszę o odpowiedź dla jakiej kategorii ruchu należy przyjąć nawierzchnię warstwy wiążącej oraz ścieralnej?

Odp. KR3

9. Czy Zamawiający w pozycji przedmiarowej o nr 46 D.05.03.23a uwzględnił całkowitą ilość płytek ostrzegawczych dla danego etapu przetargowego?

Odp. Ilość płytek proszę przyjąć zgodnie z dokumentacją projektową.

10. Prosimy o odpowiedź jaką warstwę gruntu stabilizowanego cementem należy zastosować na miejscach postojowych Rm = 2,5 Mpa czy zgodnie z przedmiarem robót C3/4?

Odp. C3/4

Zestaw pytań nr 2

Prosimy o doprecyzowanie warunku udziału w postepowaniu, czy Zamawiający wymaga aby Wykonawca wykazał że wykonał w ciągu ost 5 lat - trzy zadania polegające na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy w technologii porównywalnej do przedmiotu niniejszego zamówienia wraz z wykonaniem drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej, o wartości łącznej robót branży drogowej w tych zadaniach nie mniejszej niż 7 000 000,00 zł brutto?
Czy wykazania się wykonaniem trzech zadań polegających na na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy w technologii porównywalnej do przedmiotu niniejszego zamówienia ?

Odp. W zakresie warunku zdolnościami zawodowymi do wykonania zamówienia określonego w części 1 przedmiotu zamówienia, Zamawiający wymaga wykazania się przez Wykonawcę doświadczeniem w wykonaniu zamówień o porównywalnej technologii do określonego w opisie przedmiotu zamówienia.

Zamawiający wymaga wykazania co najmniej 3 zadań drogowych (zamówień) o łącznej wartości robót br. drogowej nie mniejszej 7 000 000 zł brutto. Zadania winny być wykonane (decyduje data odbioru) w okresie 5 ostatnich lat od daty otwarcia ofert. Każde z zadań powinno polegać na budowie lub rozbudowie lub przebudowie drogi/ulicy obejmujące również wykonanie drogi dla pieszych lub drogi dla pieszych i rowerów o nawierzchni z kostki betonowej lub nawierzchni bitumicznej. Każde z wykazanych zadań powinno być o porównywalnej technologii, co jak określił Zamawiający pod opisem warunku na str. 14 SWZ oznacza, że w zakresie robót wykazywanego zadania drogowego powinna zostać wykonana co najmniej:

- podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie (co najmniej na poszerzeniach),
- warstwa profilowa lub podbudowa z betonu asfaltowego lub MMA,
- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego lub MMA,
- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego lub MMA lub SMA

Zestaw pytań nr 3

w dziale V opis przedmiotu zamówienia w pkt 4 Zamawiający opisuje, że roboty w części 1 oraz w części 2 muszą być skoordynowane ze względu na ich wzajemne powiązania technologiczne i organizacyjne.

Jak to będzie możliwe gdy zostaną wybrane np. dwie różne firmy na poszczególne części ?

Kto będzie odpowiedzialny za harmonogram, realizację i gwarancję jeśli na wspólnym placu budowy będą dwie firmy i dwóch kierowników budowy?

W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zmianę SWZ w taki sposób, żeby Oferent musiał złożyć ofertę na dwie części (Część 1 i Część 2)

Taki zapis gwarantuje sprawną i bez problemową realizację planowanej inwestycji, a także zabezpiecza potencjalne roszczenia gwarancyjne.

Odp. Przedmiot zamówienia jest podzielony na dwie części z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Zamawiający nie wyklucza sytuacji, że roboty br. sanitarne (w części 1 – sieć kanalizacji deszczowej, w części 2 – sieć wodociągowa i sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami) będą

wykonywały różni wykonawcy. Wynika to z podziału przedmiotu zamówienia na części w SWZ i przepisów art. 91 ustawy Prawa zamówień publicznych, gdzie określono możliwość składania ofert przez wykonawcę w odniesieniu do jednej lub dwóch części. Zamawiający nie może bazując na w/w przepisie zobowiązać wykonawcę do złożenia ofert na obydwie części. Rozpatrując sytuację dwóch różnych wykonawców, przy wykonywaniu obydwu zadań to będą funkcjonowały odrębne harmonogramy robót, które będą wzajemnie uzgodnione przez Zamawiających przed ich zatwierdzeniem. Harmonogramy będą uwzględniać skoordynowanie robót, zapewnią sprawną realizację robót w obydwu częściach przedmiotu zamówienia. Za zobowiązania gwarancyjne odpowiadają każdy z wykonawców wybranych do realizacji danej części postępowania z osobna.

W osobnym dokumencie (zmiana nr 1 SWZ) Zamawiający dokona wszystkich zmian SWZ wynikających udzielonych wyjaśnień.

Niniejsze wyjaśnienia są wiążące dla Wykonawców i należy je uwzględnić przy opracowaniu oferty.

Przedmiary robót stanowią tylko podstawę informacyjną zgodnie z zapisami rozdziału XIX. Opis sposobu obliczenia ceny). Wykonawca sam sporządza zestawienie planowanych robót (przedmiary robót).

Signature Not Verified
Dokument podpisany przez Karol Lis
Data: 2026.05.15 08:33:39 CEST

Aktualny termin składania ofert**: 20.05.2026r godz. 11:00**
Aktualny termin otwarcia ofert: **20.05.2026 r. godz. 11:10**