GMINA BARANÓW SANDOMIERSKI

ul. Gen. L. Okulickiego 1, 39-450 Baranów Sandomierski
tel. +48 15 811 85 81, +48 15 811 85 85, fax +48 15 811 85 82
www.baranowsandomierski.pl e-mail: urzad@baranowsandomierski.pl

PI-V.271.1.13.2026 Baranów Sandomierski, dn. 20.11.2026 r.

Zapytania i wyjaśnienia do treści SWZ

W toku prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym z fakultatywnymi negocjacjami na realizację zadania pn.: **„Przebudowa rynku w Baranowie Sandomierskim”,** do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące zapytania:

1. W związku z tokiem postępowania dotyczącego realizacji zadania pn. „Przebudowa rynku w Baranowie Sandomierskim" zwracamy się z pytaniem, czy Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z istniejących warstw podbudowy oraz nawierzchni, pozyskanych w trakcie rozbiórki istniejącego utwardzenia, po ich odpowiednim przetworzeniu (przekruszeniu i przesortowaniu), do wykonania projektowanej podbudowy. Po spełnieniu wymaganych parametrów technicznych dla projektowanej warstwy podbudowy. Prosimy o informację, czy Zamawiający dopuszcza takie rozwiązanie.

W odpowiedzi Zamawiający wyjaśnia:

Ad. 1. Zamawiający dopuszcza możliwość wykorzystania materiałów pochodzących z istniejących warstw podbudowy oraz nawierzchni, pozyskanych w trakcie rozbiórki istniejącego utwardzenia, po ich odpowiednim przetworzeniu (przekruszeniu i przesortowaniu), do wykonania projektowanej podbudowy **tylko i wyłącznie dla opasek i ciągów pieszych nie przeznaczonych do ruchu pojazdów** pokazanych na rysunku Nr 1 stanowiącym załącznik do niniejszych wyjaśnień, pod warunkiem łącznego spełnienia następujących wymogów:

1) Zgodność z STWiORB: Uzyskany materiał po przekruszeniu i przesortowaniu musi w pełni odpowiadać wymaganiom określonym w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych (STWiORB) dla danej warstwy podbudowy (w szczególności w zakresie uziarnienia, wskaźnika nośności CBR, mrozoodporności, zawartości pyłów oraz braku zanieczyszczeń obcych, takich jak grunt, drewno, plastik, metal czy destrukty asfaltowe niezgodne ze specyfikacją).
2) Akceptacja Nadzoru: Zastosowanie materiału z recyklingu wymaga każdorazowej, pisemnej akceptacji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego oraz Projektanta (jeśli wymaga tego charakter zmiany) przed przystąpieniem do robót.

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | PODKARPACKIE przestrzeń otwarta

3) Kwestie środowiskowe i formalne: Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania obowiązujących przepisów ustawy o odpadach w zakresie utraty statusu odpadu lub przetwarzania materiałów na miejscu budowy, a także odpowiedniego rozliczenia ilościowego materiałów rozbiórkowych zgodnie z zapisami umowy i kosztorysu (jeśli dokumentacja przewidywała wywóz i utylizację lub przekazanie materiału Zamawiającemu).

Zamawiający informuje, że **termin składania ofert ulega zmianie i upływa** w dniu **25.11.2026 r. godz. 10.00.** Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia zostało opublikowane w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu **20.11.2026 r.** pod numerem **2026/BZP 00552083**. Aktualizacja SWZ stanowi załącznik do niniejszych wyjaśnień.

Z up. Burmistrza
Marek Barszcz
Zastępca Burmistrza

Fundusze Europejskie dla Podkarpacia | Rzeczpospolita Polska | Dofinansowane przez Unię Europejską | PODKARPACKIE przestrzeń otwarta