

NR	NAZWA POMIESZCZENIA
-1.01	Pom. gospodarcze
-1.02	Pom. gospodarcze
-1.03	Pom. gospodarcze
-1.04	Pom. gospodarcze
-1.05	Pom. gospodarcze
-1.06	Komunikacja
-1.07	Pom. gospodarcze
-1.08	Pom. gospodarcze
-1.09	Pom. gospodarcze
-1.10	Pom. gospodarcze
-1.11	Pom. gospodarcze
-1.12	Pom. gospodarcze

LEGENDA:

H — GNIAZDO IP44 Z UZIEMIENIEM, 16A

SWC 3 — WYPUST 400V - zasilanie sterowaniem wymiennikowni ciepła

UWAGI:
1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku IE-01
2. Numeracja i przeznaczenie poszczególnych przewodów przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic rys. od IE-02 do IE-12
3. Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami
4. Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną
5. Gniazda ogólne należy montować zgodnie z wysokościami wskazanymi na rzutach mierząc od poziomu posadzki
6. Gniazda w pomieszczeniach technicznych należy montować zgodnie z wytycznymi technologii
7. Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 130cm od poziomu posadzki
8. Wypusty zasilające urządzenia elektryczne należy montować na wysokości montażu poszczególnych urządzeń
9. Przed wykonaniem wypustów zasilających urządzenia sanitarne należy zweryfikować wysokość montażu urządzeń
10. Należy wykonać zasilanie do wszystkich urządzeń wymagających zasilania elektrycznego zabudowanych na obiekcie, które nie zostały zinwentaryzowane. Zasilanie należy wykonać z obwodów rezerwowych przewidzianych w rozdzielniach.
11. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowalnym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RG.../... odpowiadają odpowiednio poszczególnym obwodom rozdzielnicy

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994, poz.83 art. 115-118)

Jednostka Projektowa: / Nazwa Inwestora:	DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o. ul. Krakowska 21 32-065 Krzeszowice www.biurodraft.com.pl e-mail:biuro@biurodraft.com.pl		GMINA CHEŁMEK ul. Krakowska 11 32-660 Chełmek		
Nazwa obiektu budowlanego:	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Chełmek				
Adres obiektu budowlanego:	ul. Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek			Nr działek inwestycji:	3195, 836/467
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium:	PROJEKT WYKONAWCZY	Nr projektu:	688/PA-K/10/2025
Funkcja:	Imię i nazwisko:		Nr uprawnień i specjalizacja:	Podpis:	Data opracowania:
Projektant:	mgr inż. Paweł Kamoda		upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 instalacje elektryczne		luty 2026
Sprawdzający:	mgr inż. Mariusz Majcherczyk		upr. bud. nr 329/2000 instalacje elektryczne		
Rysunek opracował:	Nazwa Rysunku:	RZUT PIWNICY - instalacja zasilania		Skala: 1:100	Nr rys. IE-08