


| NR | NAZWA POMIESZCZENIA |
|---|---|
| -1.01 | Pom. gospodarcze |
| -1.02 | Pom. gospodarcze |
| -1.03 | Pom. gospodarcze |
| -1.04 | Pom. gospodarcze |
| -1.05 | Pom. gospodarcze |
| -1.06 | Komunikacja |
| -1.07 | Pom. gospodarcze |
| -1.08 | Pom. gospodarcze |
| -1.09 | Pom. gospodarcze |
| -1.10 | Pom. gospodarcze |
| -1.11 | Pom. gospodarcze |
| -1.12 | Pom. gospodarcze |

LEGENDA - sterowania oświetleniem:

ŁĄCZNIK POJEDYNCZY, PODTYNKOWY, 16A

ŁĄCZNIK SCHODOWY, PODTYNKOWY, 16A

## Legenda opraw oświetleniowych

| | |
|---|---|
| C1 | Plafon, 1600 lm, 12.00 W, 133.00 lm/W, cos ϕ= 0.90, 4000 K, Ra >80, IP54, IK10, II klasa ochronności, SDCM ⩽3, L70B50 119000 h, temperatura pracy od -20 do +25 °C, materiał korpusu PP, biały, wymiary ø280/72 mm |
| T1 | Oprawa przemysłowa, 3250 lm, 20.00 W, 163.00 lm/W, 4000 K, Ra 80, IP66, IK06, I klasa ochronności, SDCM ⩽ 3, L70B50 140000 h, temperatura pracy od +35 do -20 °C, materiał korpusu stal powlekana, biały, wymiary 600/57/45 mm |
| T2 | Oprawa przemysłowa, 2300 lm, 14.00 W, 164.00 lm/W, 4000 K, Ra 80, IP66, IK06, I klasa ochronności, SDCM ⩽ 3, L70B50 140000 h, temperatura pracy od +35 do -20 °C, materiał korpusu stal powlekana, biały, wymiary 600/57/45 mm |
| AW1 | Oprawa oświetlenia awaryjnego, 451 lm, 3.00 W, 150.00 lm/W, 4000 K, IP65, IK07, L70B50 167000 h, temperatura pracy od +5 do +35 °C, materiał korpusu PC, biały, wymiary ø140/40 mm, Wymienny moduł świetlny, moduł awaryjny 1 h, montaż natynkowy, tryb pracy awaryjnej NM, rozsył ogólny szeroki, CNBOP |
| EW 1 | Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym, 250lm, IP65, Autotest |

UWAGI:
1. Schemat ideowy zasilania przedstawiono na rysunku IE-01
2. Numeracja i przeznaczenie poszczególnych przewodów przedstawiono na schematach ideowych rozdzielnic rys. od IE-02 do IE-04
3. Instalacje prowadzić zgodnie z obowiązującymi zasadami, zachowując koordynację z innymi instalacjami
4. Przejścia kablami oraz przewodami pomiędzy strefami pożarowymi należy uszczelnić masą ognioochronną
5. Gniazda ogólne należy montować na wysokości 30cm od poziomu posadzki
6. Gniazda w pomieszczeniach technicznych należy montować zgodnie z wytycznymi technologii
7. Łączniki oświetleniowe należy montować na wysokości 130cm od poziomu posadzki
8. Wypusty zasilające urządzenia elektryczne należy montować na wysokości montażu poszczególnych urządzeń
9. Przed wykonaniem wypustów zasilających urządzenia sanitarne należy zweryfikować wysokość montażu urządzeń
10. Należy wykonać zasilanie do wszystkich urządzeń wymagających zasilania elektrycznego zabudowanych na obiekcie, które nie zostały zinwentaryzowane. Zasilanie należy wykonać z obwodów rezerwowych przewidzianych w rozdzielniach.
11. Instalacje w przedmiotowym obiekcie opracowano w systemie adresowalnym tzn. oznaczenia cyfrowe np. RG.../... odpowiadają odpowiednio poszczególnym obwodom rozdzielnicy

Wszelkie prawa zastrzeżone łącznie z prawem reprodukcji lub udostępnienia osobom trzecim tego rysunku lub jego części bez wyraźnego upoważnienia autora Biura Projektowego Draft (Dz.U. 24/1994, poz.83 art. 115-118)

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Jednostka Projektowa: | DRAFT ENGINEERS Sp. z o.o.<br>ul. Krakowska 21<br>32-065 Krzeszowice<br>www.biurodraft.com.pl<br>e-mail:biuro@biurodraft.com.pl | | GMINA CHEŁMEK<br>ul. Krakowska 11<br>32-660 Chełmek | | |
| Nazwa Inwestora: | | | | | |
| Nazwa obiektu budowlanego: | Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Chełmek | | | | |
| Adres obiektu budowlanego: | ul. Plac Kilińskiego 3, 32-660 Chełmek | | | Nr działek inwestycji: | 3195, 836/467 |
| Branża: | ELEKTRYCZNA | Stadium: | PROJEKT WYKONAWCZY | Nr projektu: | 688/PA-K/10/2025 |
| Funkcja: | Imię i nazwisko: | | Nr uprawnień i specjalizacja: | Podpis: | Data opracowania: |
| Projektant: | mgr inż. Paweł Kamoda | | upr. bud. nr MAP/0041/PWBE/16 instalacje elektryczne | | luty 2026 |
| Sprawdzający: | mgr inż. Mariusz Majcherczyk | | upr. bud. nr 329/2000 instalacje elektryczne | | |
| Rysunek opracowat: | Nazwa Rysunku: | RZUT PIWNICY - instalacja oświetlenia | | Skala: 1:100 | Nr rys. IE-09 |