Załącznik 2 – Wytyczne elektryczne dla branży sanitarnej w Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji w miejscowości Chełmek

Tabela parametrów elektrycznych do urządzeń branży sanitarnej:

L.P	NUMER	WYDAJNOŚĆ	LOKALIZACJA	MODEL	DANE ELEKTRYCZNE		
		m3/h			Napięcie zasilania [V]	I max [A]	P max [W]
1	**WC1**	280	Dach	Wentylator Dachowy Wyciągowy	1~230	0.8	90
2	**WC2**	50	Łazienka	Wentylator Łazienkowy Ścienny	1~230	0.2	13
3	**WC3**	50	Łazienka	Wentylator Łazienkowy Ścienny	1~230	0.2	13
4	**W4**	80	Dach	Wentylator Dachowy Wyciągowy	1~230	0.5	20
5	**WK5**	200	Dach	Wentylator Dachowy Kuchenny	1~230	2.3	259
6	**NW1**	1560/1560	Dach	Centrala Wentylacyjna	~400V/50Hz/3-phase	6.5	4,5 [KW]
7	**NW2**	1860/1430	Dach	Centrala Wentylacyjna	~400V/50Hz/3-phase	10.9	7,5 [KW]
8	**AG.CH1**	CHŁODZENIE 7,0 (3,3-8,2) KW	Dach	Agregat skraplający do centrali wentylacyjnej NW1	230-240V/50Hz	10.2	2,2 (0,8-3,0) KW
9	**AG.CH2**	CHŁODZENIE 10,5 (2,7–11,4) KW	Dach	Agregat skraplający do centrali wentylacyjnej NW2	380-415/3/50	10	4,0 (0,9–4,1) KW
10		Agregat VRF	DACH	Agregat do VRF	380-415 3Ph 50Hz	25	
		Podgrzewacz podumywalkowy	Łazienki na całym budynku	10l podgrzewacz 1,5kW - 8 szt			