Łęczno, dn.: 24-07-2026

Znak spr.: NZ.270.7.2026

Strona postępowania NZ.270.7.2026

Dotyczy: *postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym bez negocjacji na podstawie przepisów ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych, zwana dalej ustawą PZP (Dz.U. z 2019 r. poz. 2019, t.j. Dz.U. z 2026 r. poz. 793) pn.:* ***Przebudowa drogi pożarowej o długości 940 m położonej w leśnictwie Proszenie na odcinku od km 0+000 do km 0+940***

Wyjaśnienia i zmiana treści Specyfikacji Warunków Zamówienia oraz zmiana ogłoszenia o zamówieniu

Zamawiający w przedmiotowym postępowaniu, działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 PZP wyjaśnia treść specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ):

Pytania z dnia 24.07.2026 r.:
Pytanie nr 1
Prosimy o wyjaśnienie poz. 18 przedmiaru i kosztorysu ofertowego. W przedmiarze robót określono ilość odmulenia istniejących rowów 1 396,50 m2, zaś w kosztorysie ofertowym podano ilość odmulenia istniejących rowów 1396 mb. Prosimy o jednoznaczne określenie jednostki obmiarowej i ilości.

Odpowiedź Zamawiającego:
W pozycji przedmiaru nr 18 prawidłową jednostką jest 1 m odmulenia zgodnie z zapisami SST D.06.04.01.

Pytanie nr 2
Prosimy o wyjaśnienie poz. 19 kosztorysu ofertowego. W kosztorysie podano odmulenie rowów chłonno – odparowujących w ilości 9 szt. Prosimy o podanie długości oraz głębokości odmulenia rowów.

Odpowiedź Zamawiającego:
Przewidziano do odmulenia 9,0 szt. istniejących rowów chłonno-odparowujących. Odpowiadając na zadane pytanie poniżej podaję przybliżone, uśrednione wymiary rowów:
a) długość rowu 1,20m;
b) szerokość rowu 1,20m;
c) głębokość istniejącego rowu 0,80m.
UWAGA: Podczas pomiarów w terenie stwierdzono bujnie rozwiniętą roślinność co powoduje, że wymiary rowów mogą być obarczone błędem pomiaru.

Nadleśnictwo Piotrków
Łęczno 101, 97-330 Sulejów
tel.: +48 44 6451840, fax: +48 44 6451860, e-mail: piotrkow@lodz.lasy.gov.pl
www.piotrkow.lodz.lasy.gov.pl

W związku z powyższym, Zamawiający zmienia termin składania i otwarcia ofert. Zamawiający dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie:
• zapis pkt 12.1. Wykonawca związany jest ofertą przez okres 30 tj.: do dnia 28.08.2026 r.
• zapis pkt 14.1. Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Platformy do godz.: 08:00 dnia **29.07.2026** r.
• zapis pkt 14.2. Otwarcie ofert nastąpi dnia **29.07.2026** r., godz.: 08:30

Zmiana ogłoszenia w zakresie terminu została zamieszczona w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 24.07.2026 pod numerem 2026/BZP 00361258/01.

Powyższe zmiany należy traktować jako integralną część SWZ. Pozostałe zapisy SWZ bez zmian. Zamawiający jednocześnie dokonuje zmiany ogłoszenia o zamówieniu.

Z poważaniem:
Mateusz Garbacz
Nadleśniczy
Nadleśnictwa Piotrków
/podpisano elektronicznie/

Do wiadomości:
1. strona postępowania: https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/search/list/ocds-148610-71e853cf-bf57-4052-beca-b8aa67adeb2b
2. aa

Sporządził:
Marcin Brózda
Starszy Specjalista ds. informatyki
i zamówień publicznych

Nadleśnictwo Piotrków
Łęczno 101, 97-330 Sulejów
tel.: +48 44 6451840, fax: +48 44 6451860, e-mail: piotrkow@lodz.lasy.gov.pl
www.piotrkow.lodz.lasy.gov.pl