Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia
Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Miedzna

SEKCJA I - ZAMAWIAJĄCY

1.1.) Nazwa zamawiającego: Gmina Miedzna

1.3.) Krajowy Numer Identyfikacyjny: REGON 711582196

1.4.) Adres zamawiającego:

1.4.1.) Ulica: 11 Listopada, 4

1.4.2.) Miejscowość: Miedzna

1.4.3.) Kod pocztowy: 07-106

1.4.4.) Województwo: mazowieckie

1.4.5.) Kraj: Polska

1.4.6.) Lokalizacja NUTS 3: PL925 - Siedlecki

1.4.7.) Numer telefonu: 256918328

1.4.9.) Adres poczty elektronicznej: inwestycje@gmina-miedzna.pl

1.4.10.) Adres strony internetowej zamawiającego: bip.gminamiedzna.pl

1.5.) Rodzaj zamawiającego: Zamawiający publiczny - jednostka sektora finansów publicznych - jednostka samorządu terytorialnego

1.6.) Przedmiot działalności zamawiającego: Ogólne usługi publiczne

SEKCJA II – INFORMACJE PODSTAWOWE

2.1.) Numer ogłoszenia: 2026/BZP 00545686

2.2.) Data ogłoszenia: 2026-11-18

SEKCJA III ZMIANA OGŁOSZENIA

3.1.) Nazwa zmienianego ogłoszenia:
Ogłoszenie o zamówieniu

3.2.) Numer zmienianego ogłoszenia w BZP: 2026/BZP 00521624

3.3.) Identyfikator ostatniej wersji zmienianego ogłoszenia: 01

3.4.) Identyfikator sekcji zmienianego ogłoszenia:
SEKCJA V - KWALIFIKACJA WYKONAWCÓW

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.8. Wykaz przedmiotowych środków dowodowych

Przed zmianą:
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) badanie wytrzymałości konstrukcji (Załącznik C normy) zostało przeprowadzone na zbiorniku wykonanym z materiału spełniającego wymagania pkt 2.2.3 PFU;
b) badanie wodoszczelności (Załącznik A normy) zostało przeprowadzone i dało wynik pozytywny dla każdej oferowanej wielkości urządzenia, tj. odrębnie dla 5, 6, 8 i 10 RLM;
c) Deklaracja Właściwości Użytkowych obejmuje wszystkie oferowane wielkości urządzeń oraz wskazuje materiał zbiornika zgodny z treścią oferty.
2) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) kartę katalogową urządzenia, z podaniem materiału zbiornika, pojemności poszczególnych stref technologicznych oraz wielkości urządzenia;
b) rysunek techniczny w przekroju, potwierdzający budowę zbiornika, jego wymiary, sposób uformowania płaszcza oraz wydzielenie stref technologicznych;
c) Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), o której mowa w pkt 1.2.3 PFU, wraz z określoną w niej częstotliwością usuwania osadu i zakresem czynności eksploatacyjnych;
d) Deklarację Właściwości Użytkowych wraz z raportem z badań laboratorium notyfikowanego.

3) Oświadczenie producenta potwierdzające, że proponowana technologia złóż obrotowych została skutecznie wdrożona oraz jest eksploatowana przez okres co najmniej jednego roku, licząc do dnia składania ofert.
2. Zamawiający dopuszcza również złożenie innych równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać ww. certyfikatów w terminie.

Po zmianie:
1. Wraz z ofertą Wykonawca winien złożyć przedmiotowe środki dowodowe potwierdzające zgodność oferowanej technologii z wymaganiami PFU:
1) Do oferty Wykonawca zobowiązany jest załączyć:
a) badanie wytrzymałości konstrukcji (Załącznik C normy) zostało przeprowadzone na zbiorniku wykonanym z materiału spełniającego wymagania pkt 2.2.3 PFU;
b) badanie wodoszczelności (Załącznik A normy) zostało przeprowadzone i dało wynik pozytywny dla każdej oferowanej wielkości urządzenia, tj. odrębnie dla 5, 6, 8 i 10 RLM;
c) Deklaracja Właściwości Użytkowych obejmuje wszystkie oferowane wielkości urządzeń oraz wskazuje materiał zbiornika zgodny z treścią oferty.
d) kartę katalogową urządzenia, z podaniem materiału zbiornika, pojemności poszczególnych stref technologicznych oraz wielkości urządzenia;
e) rysunek techniczny w przekroju, potwierdzający budowę zbiornika, jego wymiary, sposób uformowania płaszcza oraz wydzielenie stref technologicznych;
f) Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), o której mowa w pkt 1.2.3 PFU, wraz z określoną w niej częstotliwością usuwania osadu i zakresem czynności eksploatacyjnych;
g) Deklarację Właściwości Użytkowych wraz z raportem z badań laboratorium notyfikowanego.
2) Oświadczenie producenta potwierdzające, że proponowana technologia złóż obrotowych została skutecznie wdrożona oraz jest eksploatowana przez okres co najmniej dwóch lat, licząc do dnia składania ofert oraz że wlot do oczyszczalni może być wykonany na głębokości 150cm, bez utraty gwarancji producenta.
2. Zamawiający dopuszcza również złożenie innych równoważnych przedmiotowych środków dowodowych, jeżeli wykonawca z przyczyn od niego niezależnych nie może uzyskać ww. certyfikatów w terminie.

3.4.1.) Opis zmiany, w tym tekst, który należy dodać lub zmienić:
5.10. Przedmiotowe środki dowodowe podlegające uzupełnieniu

Przed zmianą:
- badanie wytrzymałości konstrukcji (Załącznik C normy) zostało przeprowadzone na zbiorniku wykonanym z materiału spełniającego wymagania pkt 2.2.3 PFU;
- badanie wodoszczelności (Załącznik A normy) zostało przeprowadzone i dało wynik pozytywny dla każdej oferowanej wielkości urządzenia, tj. odrębnie dla 5, 6, 8 i 10 RLM;
- Deklaracja Właściwości Użytkowych obejmuje wszystkie oferowane wielkości urządzeń oraz wskazuje materiał zbiornika zgodny z treścią oferty.
- kartę katalogową urządzenia, z podaniem materiału zbiornika, pojemności poszczególnych stref technologicznych oraz wielkości urządzenia;
- rysunek techniczny w przekroju, potwierdzający budowę zbiornika, jego wymiary, sposób uformowania płaszcza oraz wydzielenie stref technologicznych;
- Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), o której mowa w pkt 1.2.3 PFU, wraz z określoną w niej częstotliwością usuwania osadu i zakresem czynności eksploatacyjnych;
- Deklarację Właściwości Użytkowych wraz z raportem z badań laboratorium notyfikowanego.
-Oświadczenie producenta potwierdzające, że proponowana technologia złóż obrotowych została skutecznie wdrożona oraz jest eksploatowana przez okres co najmniej jednego roku, licząc do dnia składania ofert.

Po zmianie:
- badanie wytrzymałości konstrukcji (Załącznik C normy) zostało przeprowadzone na zbiorniku wykonanym z materiału spełniającego wymagania pkt 2.2.3 PFU;
- badanie wodoszczelności (Załącznik A normy) zostało przeprowadzone i dało wynik pozytywny dla każdej oferowanej wielkości urządzenia, tj. odrębnie dla 5, 6, 8 i 10 RLM;
- Deklaracja Właściwości Użytkowych obejmuje wszystkie oferowane wielkości urządzeń oraz wskazuje materiał zbiornika zgodny z treścią oferty.
- kartę katalogową urządzenia, z podaniem materiału zbiornika, pojemności poszczególnych stref technologicznych oraz wielkości urządzenia;
- rysunek techniczny w przekroju, potwierdzający budowę zbiornika, jego wymiary, sposób uformowania płaszcza oraz wydzielenie stref technologicznych;
- Dokumentację Techniczno-Ruchową (DTR), o której mowa w pkt 1.2.3 PFU, wraz z określoną w niej częstotliwością usuwania osadu i zakresem czynności eksploatacyjnych;
- Deklarację Właściwości Użytkowych wraz z raportem z badań laboratorium notyfikowanego.
- Oświadczenie producenta potwierdzające, że proponowana technologia złóż obrotowych została skutecznie wdrożona oraz jest eksploatowana przez okres co najmniej dwóch lat, licząc do dnia składania ofert oraz że wlot do oczyszczalni może być wykonany na głębokości 150cm, bez utraty gwarancji producenta.