Burmistrz Miasta Kraśnik
ul. Lubelska 84, 23-200 Kraśnik
Sekretariat Burmistrza: tel. 81 825 15 20-21 e-mail: sekretariat@krasnik.eu
epuap: /UMKrasnik/SkrytkaESP e-doręczenia: /AE:PL-46869-77366-IVSCC-28

SZWAJCARSKO-POLSKI
Program Współpracy

ZP.271.1.23.1.2026

Kraśnik, 2026-07-17

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ, PRZEDŁUŻENIE TERMINU SKŁADANIA OFERT

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „Zielona energia dla Kraśnika – dostawa i montaż instalacji fotowoltaicznej z magazynem energii i stacją ładowania pojazdów w ramach projektu pn. „Kraśnik – Bezpieczne Miasto Nowej Generacji"".

Zamawiający, na podstawie art. 284 ust. 2 i ust. 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. (tekst jedn. Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) – dalej zwanej ustawą Pzp, poniżej udziela wyjaśnień treści specyfikacji warunków zamówienia (dalej SWZ).

PYTANIE Nr 1:
Zamawiający w SWZ oczekuje od Wykonawcy wykazania się: (...)warunek dotyczący wykonania, w okresie ostatnich 3 lat, co najmniej 1 zadania polegającego na dostawie i montażu instalacji fotowoltaicznej o mocy min. 40 kWp (każde zadanie). Przedmiotem poniższego zapytania jest dostawa wraz z montażem instalacji fotowoltaicznej o mocy 48,15 kWp na konstrukcji typu carport. Naszym zdaniem wymagania postawione przez Zamawiającego pozwalają na udział w postępowaniu firmom, które nie mają doświadczenia w projektowaniu oraz instalacji carportów z instalacją fotowoltaiczną. W związku z tym zasadnym byłoby wprowadzenie zapisów w SWZ dotyczących warunków udziału do spełnienia przez Wykonawcę na np. udokumentowanie przez Wykonawcę przynajmniej trzech instalacji PV na WIATACH/CARPORTACH o mocy nie mniejszej niż 40kWp. Takie wymagania pozwolą na wzięcie udziału w przetargu firmom, które posiadają doświadczenie w pełnym zakresie prac wymaganych przez Zamawiającego w niniejszym postępowaniu (montaż instalacji PV na carportach).
Odpowiedź:
Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzenie zaproponowanej zmiany warunku udziału w postępowaniu.

PYTANIE Nr 2:
Czy Zamawiający posiada Pozwolenie na budowę? Jeśli nie, to czy Zamawiający przedłuży termin wykonania instalacji o czas oczekiwania na uzyskanie niezbędnych pozwoleń?
Odpowiedź:
Zamawiający nie posiada decyzji o pozwoleniu na budowę, ponieważ zamierzenie realizowane jest na podstawie skutecznie dokonanego zgłoszenia robót budowlanych niewymagających uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę. W związku z powyższym Zamawiający nie przewiduje przedłużenia terminu realizacji z tego tytułu.

PYTANIE Nr 3:
Czy Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcą certyfikatu jakości CE na wykonanie konstrukcji dla carportów?
Odpowiedź:
Tak, na etapie realizacji umowy Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia dokumentów dotyczących urządzeń i materiałów zgodnie z § 6 ust. 1 pkt 13 umowy (załącznik nr 9 do SWZ), w tym dla konstrukcji carportów certyfikat CE lub równoważny oraz deklaracja właściwości użytkowych, w szczególności zgodnie z normą PN-EN 1090-1 lub normą równoważną.

PYTANIE Nr 4:
Czy Zamawiający oczekuje wykonania telemechaniki?
Odpowiedź:
Zamawiający nie wymaga wykonania układu telemechaniki.
Wymagane pozostają funkcje monitorowania instalacji fotowoltaicznej oraz komunikacji i zdalnego zarządzania stacją ładowania zgodnie z dokumentacją projektową

PYTANIE Nr 5:
Czy grunt jest do odtworzenia (jaki obecnie jest jego stan)?
Odpowiedź:
Roboty prowadzone będą na istniejącym, zagospodarowanym i utwardzonym terenie parkingowym (kostka brukowa, geokrata z kruszywem). Wszystkie nawierzchnie, tereny zielone oraz inne elementy zagospodarowania naruszone podczas wykonywania fundamentów, tras kablowych lub pozostałych robót należy odtworzyć do stanu nie gorszego niż istniejący przed rozpoczęciem prac.

PYTANIE Nr 6:
Czy konstrukcja ma być ocynkowana?
Odpowiedź:
Konstrukcję stalową carportów należy zabezpieczyć antykorozyjnie poprzez cynkowanie ogniowe lub metodą nie gorszą. Powłoka cynkowa powinna być wykonana zgodnie z PN-EN ISO 1461 lub normą równoważną.

PYTANIE Nr 7:
Czy konstrukcja ma być malowana?
Odpowiedź:
Tak konstrukcja carportów ma być malowana proszkowo w kolorze grafitowy.

PYTANIE Nr 8:
Dach carportów ma być uszczelniany czy z blachą trapezową?
Odpowiedź:
Nie przewiduje się wykonywania dodatkowego pokrycia z blachy trapezowej pod modułami fotowoltaicznymi. Przestrzenie pomiędzy modułami fotowoltaicznymi na danym carporcie powinny zostać wypełnione dedykowanymi uszczelniaczami.

PYTANIE Nr 9:

Czy Zamawiający przewiduje możliwość realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki na poczet realizacji Przedmiotu Zamówienia ?

Odpowiedź:

Zamawiający nie przewiduje możliwości realizacji płatności częściowych lub udzielania zaliczki.

PYTANIE Nr 10:

Czy Zamawiający dopuszcza możliwość wskazania rachunku bankowego należącego do instytucji finansującej realizację inwestycji (np. banku), na który mogłyby być kierowane płatności wynikające z umowy, w przypadku skorzystania przez Wykonawcę z zewnętrznego finansowania?

Jednocześnie wskazujemy, że ww. rozwiązanie ma charakter wyłącznie techniczny organizacyjny, jest powszechnie stosowane przy realizacji inwestycji oraz nie wpływa na sposób realizacji zamówienia ani zakres obowiązków Zamawiającego.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że powyższą kwestię reguluje § 13 umowy (załącznik nr 9 do SWZ).

PYTANIE Nr 11:

Czy Zamawiający posiada aktywne licencje oraz wymagane uprawnienia umożliwiające podłączenie nowej stacji ładowania do obecnie użytkowanego systemu zarządzania infrastrukturą ładowania?

W przypadku odpowiedzi twierdzącej prosimy o wskazanie producenta i nazwy systemu, stosowanej wersji protokołu OCPP oraz potwierdzenie, czy Zamawiający posiada dostęp administratora pozwalający na samodzielne dodanie i konfigurację nowej ładowarki.

Prosimy również o potwierdzenie, że ewentualne koszty licencji, integracji lub rozszerzenia obecnego systemu nie będą obciążały Wykonawcy.

Odpowiedź:

Zamawiający nie posiada obecnie aktywnego systemu zarządzania infrastrukturą ładowania ani licencji przeznaczonych do podłączenia projektowanej stacji ładowania. Projekt przewiduje dostarczenie stacji ładowania wraz z oprogramowaniem sterującym i zarządzającym. Wykonawca w cenie ofertowej uwzględni koszty uruchomienia, integracji, konfiguracji oprogramowania i licencji w zaoferowanym okresie gwarancji.

PYTANIE Nr 12:

Zamawiający wymaga, aby identyfikacja użytkownika była możliwa zarówno za pomocą karty RFID, jak i aplikacji mobilnej.

Czy Zamawiający dopuści stację ładowania wyposażoną w identyfikację użytkownika za pomocą karty RFID oraz możliwość autoryzacji i zdalnego zarządzania poprzez system nadrzędny wykorzystujący protokół OCPP 1.6J lub nowszy, bez dedykowanej aplikacji mobilnej producenta ładowarki?

Rozwiązanie takie zapewnia pełną funkcjonalność w zakresie identyfikacji użytkownika, uruchamiania i zatrzymywania sesji ładowania oraz zdalnego nadzoru nad pracą urządzenia.

Odpowiedź:

Tak. Zamawiający dopuszcza stację niewyposażoną w dedykowaną aplikację mobilną producenta urządzenia pod warunkiem zapewnienia:

- Identyfikacji za pomocą kart RFID
- możliwości autoryzacji, uruchamiania i zatrzymywania sesji oraz zdalnego zarządzania poprzez dostarczony system nadrzędny wykorzystujący protokół OCPP 1.6J lub nowszy,
- przekazania Zamawiającemu dostępu administratora do systemu.

PYTANIE Nr 13:
Czy Zamawiający dopuści stację ładowania umożliwiającą zdalny odczyt zużycia energii oraz danych dotyczących sesji ładowania za pośrednictwem protokołu OCPP 1.6J?
Prosimy jednocześnie o potwierdzenie, że nie jest wymagany dodatkowy, lokalny odczyt wskazań licznika na ekranie urządzenia, o ile wszystkie wymagane dane są dostępne zdalnie w systemie zarządzania.
Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza zdalny odczyt zużycia energii i danych dotyczących sesji ładowania za pośrednictwem protokołu OCPP 1.6J lub nowszego.
Podtrzymuje się jednak wymaganie wyposażenia stacji w lokalny ekran lub panel operatorski. Ekran powinien umożliwiać co najmniej wyświetlanie statusu stacji, czasu trwania sesji, aktualnej mocy ładowania oraz ilości energii przekazanej w ramach bieżącej sesji.
Nie jest wymagane udostępnianie na ekranie pełnego rejestru ani wszystkich wskazań technicznych wbudowanego licznika energii.

Zamawiający informuje, że na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy Pzp, przedłuża termin składania ofert **do dnia 23.07.2026 r. do godziny 10:00.**

W związku z powyższym zmianie ulegają:
1) **Dział XIV ust. 1 SWZ** w następujący sposób:
Treść pierwotna: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **18.08.2026 r.**
Treść aktualna: Wykonawca będzie związany ofertą do dnia **21.08.2026 r.**

2) **Dział XV ust. 1 SWZ** w następujący sposób:
Treść pierwotna: Ofertę należy złożyć do dnia **20.07.2026 r. godz. 10:00.**
Treść aktualna: Ofertę należy złożyć do dnia **23.07.2026 r. godz. 10:00.**

3) **Dział XVI ust. 1 SWZ** w następujący sposób:
Treść pierwotna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **20.07.2026 r. o godz. 10:30**.
Treść aktualna: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **23.07.2026 r. o godz. 10:30.**

Z up. BURMISTRZA
Agnieszka Szymula
Z-ca Burmistrza

Kierownik Biura Zamówień Publicznych
Agnieszka Kulik

Kierownik Wydziału Inwestycji
Małgorzata Zielińska