

Sułoszowa, 12.06.2025r.

GK. 7021.24.WPW.2025

Pracownia Projektów MODUS
ul. Szlak 64/1004
31-153 Kraków

Warunki przebudowy sieci wodociągowej Gminy Sułoszowa

Urząd Gminy Sułoszowa zwany dalej Dostawcą w odpowiedzi na wniosek z 02.06.2025r. informuje iż wyraża zgodę na przebudowę przyłącza wodociągowego średnicy 63 mm przebiegającej po działce ew. nr 5/3 w obrębie geodezyjnym Wielmoża.

Równocześnie informuje się iż przebudowywane przyłącze wodociągowe winno być zaprojektowane i zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami z zachowaniem zasady wydzielenia instalacji przeciw pożarowej oraz zabudowy zaworu antyskażeniowego. Przebudowywany odcinek przyłącza zlokalizowany na zewnątrz budynku winien być ułożony poniżej strefy przemarzania gruntu a przejście w ścianie winno być odpowiednio uszczelnione.

Otrzymują;

1. Adresat
2. A/a

WÓJT
Stanisław Gorajczyk