SALA ZAJĘĆ
Hpom=3,15

SALA ZAJĘĆ
Hpom=3,15

SALA ZAJĘĆ
Hpom=3,15

SZATNIA
Hpom=3,15

MATROŁAP
Hpom=3,15

PORTIERNIA
Hpom=3,15

TL
TG
TPV

N2XH-J 5x10 – TR2
N2XH-J 5x10 – TDM

L=33,44 m

WC NAUCZYCIELI
WC NIEPEŁNOSPR.
Hpom=2,70

KOMUNIKACJA
0.2

N2XH-J 5x10 – TR1+TR2
N2XH-J 5x10 – TDM

WC
DZIEWCZĄT
Hpom=2,70

WC
CHŁOPCÓW
Hpom=2,70

TR1

HOL
Hpom=3,15

0.2

AW4

EW1

PO

Z<10 ohm

GPD

OPRAWY OŚWIETLENIA PODSTAWOWEGO

A1	OPRAWA DOSTROPOWA, 4400 lm, 36W, IP40/44
A2	OPRAWA NASTROPOWA, 4400 lm, 36W, IP40/44
B1	OPRAWA NASTROPOWA, 3500 lm, 28W, IP40/44
C1	OPRAWA DOWNLIGHT, 2000 lm, 19,5W, IP65
D1	OPRAWA NASTROPOWA, 2800 lm, 24,5W, IP65

OPRAWY OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

AW2	OPRAWA AWARYJNA 400 lm, AT/1h, OPTYKA KORYTARZOWA
AW3	OPRAWA AWARYJNA 190 lm, AT/1h, OPTYKA SZEROKA
AW4	OPRAWA AWARYJNA 400 lm, AT/1h, OPTYKA SZEROKA
ZAW	OPRAWA AWARYJNA 335 lm, AT/1h, Z AKUMULATOREM
EW1	OPRAWA KIERUNKOWA 190 lm, AT/1h, Z PIKTOGRAMEM

OZNACZENIA:

- ŁĄCZNIK POJEDYNCZY 10A/250V IP-20
- ŁĄCZNIK SCHODOWY 10A/250V IP-44
- ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY 10A/250V IP-20
- ŁĄCZNIK KRZYŻOWY 10A/250V IP-20
- CZUJNIK RUCHU
- GNIAZDO WTYCZKOWE 16A/250V IP20
- GNIAZDO WTYCZKOWE DATA 16A/250V IP44
- 1F WYPUST INSTALACJI 230V (ZAPAS KABLA 3m)
- GNIAZDO RJ45
- GNIAZDO HDMI

N2XH-J 5x10 – T01

KOMUNIKACJA
Hpom=3,15

UMYWALNIA
Hpom=2,70

UMYWALNIA
Hpom=2,70

SZATNIA
Hpom=3,15

SZATNIA
Hpom=3,15

PRZEDSIONEK
Hpom=3,15

T01

1F N1

1F N2

ROZBUDOWA PROJ. INSTALACJI
OBNIŻENIE POZIOMU GRUNTU DO
MAX. 300 CM

0.1

0.3

AW2

ZAW

modus
Mirosław Macioszek
ul. Szlak 65,1004, 31-153 Kraków
tel. +48 12 63 11 035 e-mail: biuro@architekci-modus.pl

TEMAT
ROZBUDOWA, PRZEBUDOWA I NADBUDOWA BUDYNKU ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W WIELMOŻY

ADRES
WIELMOŻA 192, 32-045 SUŁOSZOWA
DZ. NR: 5/3; OBRĘB WIELMOŻA; JEDN. EW. SUŁOSZOWA

INWESTOR
GMINA SUŁOSZOWA
REPREZENTOWANA PRZEZ WÓJTA GMINY SUŁOSZOWA
32-045 SUŁOSZOWA

TYTUŁ
RZUT PARTERU

PROJEKTOWAŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. WOJCIECH LISEK	MAP/IE/1502/01	
SPRAWDZIŁ	UPRAWNIENIA	PODPIS
mgr inż. WOJCIECH BALWIERZ	MAP/IE/0321/01	

BRANŻA	DATA	FAZA	SKALA	NR RYSUNKU
ELEKTRYCZNA	06.2026	PT/PW	1:100	E201

WYMIARY SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE, W RAZIE NIEZGODNOŚCI SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM
WSZYSTKIE ZMIANY UZGADNIAĆ Z PROJEKTANTEM W RAMACH NADZORU AUTORSKIEGO