Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód
ul. Łąkowa 8 42-140 Panki
☎(34) 319-01-30 e-mail: biuro@zmpp.pl
REGON: 151987294 NIP: 574-18-79-560

Panki dn. 04.07.2025r.

DOS.7012.2.2025.KM

„EKPOROJEKT" Inżynieria Środowiska
Iwona Chadryś
Ul. Bursztynowa 80/1
42-202 Częstochowa

W odpowiedzi na pismo numer 45/2025 z dnia 01 lipca 2025 r. w sprawie wydania warunków technicznych dla inwestycji: budowa systemu odprowadzania wód popłucznych ze stacji uzdatniania wody przy ul. Dworcowej w Pankach informuję:

WARUNKI OGÓLNE

1) włączenie projektowanego systemu odprowadzania wód popłucznych do sieci kanalizacji sanitarnej należy wykonać jako włączenie do istniejącej studni kanalizacyjnej, zlokalizowanej w działce nr ewid. 625, obręb 0011 Panki, za pomocą szczelnego przejścia wykonanego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i wiedzą techniczną,
2) parametry jakościowe ścieków wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej:
   a) zawiesina ogólna: nie więcej niż 475 mg/dm^3,
   b) pozostałe parametry: zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Budownictwa z dnia 14 lipca 2006 r. w sprawie sposobu realizacji obowiązków dostawców ścieków przemysłowych oraz warunków wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych (Dz.U. 2016 poz. 1757).

WARUNKI SZCZEGÓŁOWE

1. Projekt budowlany w zakresie instalacji kanalizacyjnej powinien odpowiadać kryteriom:
   a) usytuowanie przewodów należy przedstawić na aktualnym podkładzie geodezyjnym sytuacyjno-wysokościowym z pełnym uzbrojeniem terenu lub na aktualnej mapie do celów projektowych,

b) projektowane przyłącze kanalizacyjne może być realizowane do istniejących sieci oznaczonych na mapie sytuacyjnej i powinny posiadać normatywnie odległości od pozostałego uzbrojenia podziemnego,
c) jakość ścieków wprowadzanych do urządzeń kanalizacyjnych musi odpowiadać warunkom określonym w ustawie o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków z dnia 07 czerwca 2001 r. (Dz. U. 2024 poz. 757 ze zm.).

2. Inwestycję należy zrealizować zgodnie z przepisami zawartymi w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz. 725 ze zm.). Do obowiązków osoby ubiegającej się o przyłączenie do sieci należy również uzyskanie wszelkich opinii i uzgodnień wymaganych odrębnymi przepisami.
3. W przypadku gdy projektowane przyłącza będą przechodzić przez pas drogowy realizację inwestycji należy uzgodnić z właściwym zarządcą drogi.
4. W przypadku gdy przyłącze będzie przechodziło przez działki niebędące własnością Inwestora (za wyjątkiem działek wchodzących w skład pasów drogowych dróg publicznych) Inwestor zobowiązany jest do uzyskania pisemnych zgód właścicieli, bądź ustanowienia służebności notarialnej, pozwalających na budowę i eksploatację przyłączy w działkach będących własnością osób trzecich.
5. Przyłącze winno być wykonane przez zakład usługowy posiadający uprawnienia do wykonywania tego rodzaju robót budowlanych z zapewnieniem gwarancji wykonanej usługi przez okres co najmniej 3 lat od daty jej zakończenia.
6. Wszystkie materiały użyte do budowy przyłącza muszą posiadać stosowne certyfikaty oraz aprobaty techniczne wymagane przepisami odrębnymi.
7. Inwestor zobowiązany jest do bezwzględnego powiadomienia Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód o terminie rozpoczęcia prac na co najmniej 3 dni przed ich rozpoczęciem. Związek zastrzega sobie możliwość kontroli przebiegu wykonywanych robót.
8. Odbiór techniczny wykonanego przyłącza nastąpi po wcześniejszym zawiadomieniu Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód o zakończeniu robót.
9. Do zawiadomienia o zakończeniu robót należy załączyć inwentaryzację geodezyjną powykonawczą przyłącza.
10. Związek Międzygminny Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód dokona odbioru robót w terminie nie dłuższym niż 7 dni od daty otrzymania zawiadomienia o ich zakończeniu. Potwierdzeniem odbioru wykonanych robót będzie protokół.
11. Po odbiorze zrealizowanego przyłącza oraz przed przystąpieniem do jego eksploatacji należy zwrócić się do Związku Międzygminnego Panki-Przystajń ds. Ochrony Wód z odrębnym wnioskiem celem zawarcia umowy na odbiór ścieków.
12. Niniejsze warunki ważne są przez okres 2 lat od daty ich wystawienia.

PRZEWODNICZĄCA ZARZĄDU
Związku Międzygminnego Panki-Przystajń
ds. Ochrony Wód

Katarzyna Gierak