

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA DLA TYSKICH PLACÓWEK OŚWIATOWYCH

1. Dostawa magazynów paliw dla tyskich placówek oświatowych - 9 sztuk

Specyfikacja techniczna przedmiotu zamówienia:

- zbiornik dwupłaszczowy
- konstrukcja samonośna
- materiał: polietylen PE-HD stabilizowany przeciw promieniowaniu UV
- zamykana szafa dystrybucyjna
- przeznaczony do naziemnego magazynowania oleju napędowego
- pojemność nominalna zbiornika: 1000 litrów
- maksymalna szerokość: 1300 mm
- maksymalna długość: 1500 mm
- maksymalna wysokość: 2000 mm
- pompa do przetłaczania oleju napędowego o wydajności nie mniejszej niż 55 l/min zasilana napięciem 230V
- możliwość załączania pompy zdalnie (styk bez potencjałowy) lub ręcznie na panelu w szafie dystrybucyjnej.
- filtr paliwa przeznaczony do oleju napędowego
- wąż tłoczny o długości minimum 6 m o średnicy dostosowanej do wydajności pompy
- zdalne monitorowanie poziomu paliwa (standard RS- 485)
- wskaźnik poziomu paliwa
- system blokujący samoczynne zamykanie drzwi
- przystosowany i wyposażony w fabryczne punkty lub konstrukcję umożliwiającą podnoszenie lub podwieszanie za pomocą żurawia w stanie pustym
- zabezpieczenia przed przepełnieniem,
- system odpowietrzenia
- czujnik i sygnalizacja wycieku paliwa w przestrzeni międzypłaszczowej,

Dokumentacja producenta:

- Deklaracja zgodności / deklaracja właściwości użytkowych
- Dokument potwierdzający zgodność wykonania zbiornika z normą PN-EN 12285-2:2005
- DTR/instrukcja eksploatacji zbiornika
- Rysunek konstrukcyjny zbiornika.
- Dokumentacja techniczna z:
 - pojemnością,
 - wymiarami,
 - masą,
 - materiałem wykonania,
 - grubością ścianek,
 - dopuszczalnym ciśnieniem,
 - zakresem temperatury pracy,
- Tabliczka znamionowa zbiornika,
- Numer seryjny zbiornika,
- Rok produkcji,
- Dokumentacja zastosowanego systemu antykorozyjnego,
- Instrukcja montażu i posadowienia

- Protokoły badań zbiornika (zakres badań zgodnie z normą, dokumentacją techniczną i wymaganiami producenta)

Warunki Handlowe:

- Produkt fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 r.
- Gwarancja na zbiornik: minimum 10 lat
- Gwarancja na wyposażenie: minimum 2 lata
- Termin dostawy: 30.11.2026 r.
- Miejsce dostawy: teren miasta Tychy w uzgodnieniu z zamawiającym
- Zamawiający wymaga, aby wszystkie przeglądy okresowe wymagane przez producenta lub Wykonawcę w okresie udzielonej 2-letniej gwarancji na wyposażenie były zawarte w przedmiocie zamówienia oraz w cenie oferty. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji przeglądów gwarancyjnych bez dodatkowych kosztów po stronie Zamawiającego.