WRM.RZP.271.45.2026 Ostrów Wielkopolski, 19 listopada 2026 r.
*16285.11.2026.WEW*

**Wykonawcy**
**ubiegający się**
**o udzielenie zamówienia**

dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup z dostawą agregatu prądotwórczego dla infrastruktury odbioru, segregacji i zagospodarowania odpadów, ogłoszenie nr: 2026/BZP 00538103 z dnia 13.11.2026 r.

Od wykonawców zainteresowanych udziałem w przedmiotowym postępowaniu wpłynęły zapytania do SWZ. Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793 ze zmianami) zwanej dalej Pzp, poniżej cytuję treść pytań otrzymanych od wykonawcy i udzielam na nie odpowiedzi:

**Pytanie 1:**
*Czy dopuszczą Państwo agregat ze zbiornikiem paliwa 999L?*
**Odpowiedź:**
Tak, Zamawiający dopuszcza zastosowanie agregatu prądotwórczego wyposażonego w zbiornik paliwa o pojemności 999 litrów.

**Pytanie 2:**
*Czy dopuszczą Państwo agregat o wymiarach dł. 5050 x szer.1600 x wys.2670 mm?*
**Odpowiedź:**
Tak, Zamawiający dopuszcza agregat o wymiarach dł. 5050 x szer.1600 x wys.2670 mm

**Pytanie 3:**
*Proszę o dopuszczenie agregatu o wymiarach a) długość: maksymalnie 4960 mm; b) szerokość: maksymalnie 2000 mm; c) wysokość: maksymalnie z tłumikiem 4000 mm.*
**Odpowiedź:**
Tak, Zamawiający dopuszcza agregat o wymiarach: długość: maksymalnie 4960 mm, szerokość: maksymalnie 2000 mm, wysokość: maksymalnie z tłumikiem 4000 mm.

W związku z udzielonymi odpowiedziami, na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy Pzp, modyfikuje się dokumenty postępowania w następujący sposób:

1) w załączniku nr 6 do SWZ – opis przedmiotu zamówienia:
   - pkt 2.1 ppkt 11 otrzymuje brzmienie:
     *„11. Pojemność całkowita zbiornika paliwa: minimum 999 litrów. Niezależnie od pojemności całkowitej zbiornik musi zapewniać autonomię pracy określoną w pkt 2.4 OPZ.”*
   - pkt 2.5 ppkt 8 otrzymuje brzmienie:
     *„8. Maksymalne wymiary całkowite urządzenia wraz z obudową:*
     *a) długość: maksymalnie 5050 mm;*
     *b) szerokość: maksymalnie 2000 mm;*
     *c) wysokość łącznie z tłumikiem i innymi elementami wystającymi poza obudowę lub kontener: maksymalnie 4000 mm.*
     *Wykonawca poda rzeczywiste wymiary oferowanego urządzenia (mm) i masę transportową (kg).”*
2) w załączniku nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY – w tabeli IV. wiersz 1 kolumna 2 pn. „Wymaganie Zamawiającego” otrzymuje brzmienie: *„Minimum 999 litrów”.*

3) w załączniku nr 1 do SWZ – FORMULARZ OFERTOWY – w tabeli V. wiersz 3 kolumna 2 pn. „Wymaganie Zamawiającego” otrzymuje brzmienie:
*„Maksymalnie:*
*długość 5050 mm;*
*szerokość 2000 mm;*
*wysokość łącznie z tłumikiem i innymi elementami wystającymi poza obudowę lub kontener: maksymalnie 4000 mm.”*

W związku z powstałą modyfikacją zamawiający udostępnia poprawiony załącznik nr 1 do SWZ „FORMULARZ OFERTOWY – NOWE BRZMIENIE”, uwzględniający powyższe zmiany.

Jednocześnie informuję, że złożenie oferty na formularzu ofertowym udostępnionym na portalu e-Zamówienia w dniu 13 listopada 2026 r. może skutkować jej odrzuceniem.

Z uwagi na wprowadzone zmiany, w celu umożliwienia wykonawcom przygotowania oferty, zamawiający zmienia termin składania ofert i w związku z tym modyfikuje SWZ w następujących punktach:

1) pkt 14.1 SWZ otrzymuje brzmienie:
*„14.1. Ofertę należy złożyć zamawiającemu do dnia 24 listopada 2026 r. do godz. $9^{00}$.”*

2) pkt 15.1 SWZ otrzymuje brzmienie:
*„15.1. Otwarcie ofert nastąpi w dniu 24 listopada 2026 r. o godz. $10^{00}$.”*

3) pkt 16 SWZ otrzymuje brzmienie:
*„16. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.*
*Wykonawca jest związany ofertą nie dłużej niż 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert, tj. do dnia 23 grudnia 2026 r. Pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.”*

Jeśli są Państwo zainteresowani złożeniem oferty, proszę o uwzględnienie powyższych wyjaśnień i zmian jako obowiązujących.

**Z up. PREZYDENTA MIASTA**

***Jakub Tomalkiewicz***

**Zastępca Prezydenta Miasta**