Wiślica, dnia 18.11.2026 r.

Numer sprawy: **OR.271.12.2026**

Zamawiający:
GMINA WIŚLICA
OKOPOWA 8
28-160 WIŚLICA

Informacja o pytaniach do SWZ i udzielonych odpowiedziach
Informacja o przedłużeniu terminu składania ofert
oraz terminu związania ofertą
zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia

dot.: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Numer sprawy: **OR.271.12.2026,** Nazwa zadania: **Przebudowa drogi gminnej nr: 396003T Bilczów - Poddębie od km 0+600 do km 1+590 dł. 990 mb.**

Zamawiający, **Gmina Wiślica, ul. Okopowa 8, 28-160 Wiślica** działając na podstawie art. 284 oraz art. 286 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) udziela odpowiedzi na zadane pytania oraz modyfikuje treść SWZ.

Pytanie 1:
Proszę o wskazanie sposobu rozliczenia zamówienia, ryczałtowe czy kosztorysowe?
Odpowiedź
Rozliczenia zamówienia - ryczałtowe.

Pytanie 2:
Prosimy o podanie parametrów technicznych tablic informacyjnych, które Wykonawca powinien wykonać zgodnie z zapisami umowy § 2 ust. 2 pkt 12).
Odpowiedź
Parametry techniczne tablic informacyjnych - wymiar 180 × 120 cm.

Pytanie 3:
Prosimy o potwierdzenie, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt.
Odpowiedź
Potwierdzamy, że obowiązującym rodzajem wynagrodzenia jest ryczałt

Pytanie 4:
Prosimy o załączenie uzupełnionego przedmiaru o wykonanie mijanki w km 1+100 zgodnie z zapisami dokumentacji projektowej**.**
Odpowiedź
Wykonanie mijanki nie jest przedmiotem zadania

Pytanie 5:
Prosimy o zmianę wartości w poz. 12-14, ponieważ w kolumnie „RAZEM” jest 9 327,5 m2, natomiast powinno być 350 m2.
Odpowiedź
W poz. 12-14 prawidłowa wartość to– 350 m2

Pytanie 6:
Prosimy o podanie czy przełomy znajdują się w jednym miejscu, czy są „rozsiane” po całym odcinku.
Odpowiedź
Przełomy są ”rozsiane”

Pytanie 7:
Czy Zamawiający dopuści wykonanie warstwy wiążącej oraz wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W, zamiast AC 11W?
Odpowiedź
Zamawiający dopuszcza wykonanie warstwy wiążącej oraz wyrównawczej z betonu asfaltowego AC 16W jak również AC 11W

Pytanie 8:
Z uwagi na brak zapisów w dokumentacji projektowej prosimy o potwierdzenia wykonania poz. 2-4 oraz 18-22.
Odpowiedź
Potwierdzam wykonanie poz. 2-4 oraz 18-22

Pytanie 9:
Prosimy o potwierdzenie wykonania przepustu pod koroną drogi z rur PEHD śr. 60 cm, zgodnie z pozycją 18, ponieważ w SST jest 80 cm z rur spiralnie karbowanych z PEHD.
Odpowiedź
Potwierdzam wykonanie przepustu pod koroną drogi z rur PEHD śr. 60 cm, zgodnie z pozycją 18.

Pytanie 10:
Prosimy o dołączenie SST D-05.03.26a Wzmocnienie nawierzchni bitumicznych geosiatką.
Odpowiedź
SST D-05.03.26a w załączeniu

W związku z udzielonymi odpowiedziami Zamawiający przedłuża termin składania ofert o czas niezbędny do zapoznania się wszystkich zainteresowanych wykonawców z wyjaśnieniami niezbędnymi do należytego przygotowania i złożenia ofert

Nowy termin składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą jest następujący:

1. Termin składania i otwarcia ofert.
1) Oferty należy składać do dnia: **25.11.2026 r. do godz. 08:00**
2) Oferty zostaną otwarte dnia: **25.11.2026 r. o godz. 09:00**
2. Termin związania ofertą
Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **24.12.2026 r.**

Zgodnie z art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 793 z późn. zm.) Zamawiający informuje o zmianach w Specyfikacji Warunków Zamówienia z dnia **06.11.2026 r. Znak sprawy OR.271.12.2026** Zamawiający wprowadza następującą zmianę dot. terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu związania ofertą, będącego następstwem powyższych zmian.
PRZED ZMIANĄ: XII.1. Oferty należy składać do dnia: **23.11.2026 r. do godz. 08:00.**
PO ZMIANIE: XII.1. Oferty należy składać do dnia: **25.11.2026 r. do godz. 08:00.**
PRZED ZMIANĄ: XII.4. Oferty zostaną otwarte dnia**: 23.11.2026 r. o godz. 09:00**
PO ZMIANIE: XII.4. Oferty zostaną otwarte dnia**: 25.11.2026 r. o godz. 09:00.**
PRZED ZMIANĄ: X.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **22.12.2026 r.**
PO ZMIANIE: X.2. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert, tj. do dnia **24.12.2026 r.**

Podpisany elektronicznie przez
Jarosław Jaworski
18.11.2026
12:36:34 +01'00'

……..
(Kierownik Zamawiającego