ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
w KATOWICACH
40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36
tel. 478 515 000

WPZ.52840.1.237.2026.SM

Katowice, 27 sierpnia 2026 r.

POSTANOWIENIE

Na podstawie zapisów art. 123 §1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2026 r. poz. 1691) i art. 6a ust. 2 punkt 1 ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 z późn. zm.), w związku z treścią §2 ust. 3a rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2025 r. poz. 188 z późn. zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 23 lipca 2026 r. (data wpływu do tut. Komendy 28 lipca 2026 r.) złożonego Pana Adriana Gajdę, reprezentującego na podstawie stosownego pełnomocnictwo inwestora, Ogólnokształcącą Szkołę Baletową im. Ludomira Różyckiego w Bytomiu, ul. Jagiellońska 21/23, 41-902 Bytom, w sprawie wyrażenia zgody na zastosowanie alternatywnego sposobu spełnienia wymagań bezpieczeństwa pożarowego w segmentach budynku objętych opracowaniem zlokalizowanego w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22, stosownie do wniosków przedłożonego opracowania pod tytułem: *„Ekspertyza techniczna stanu bezpieczeństwa przeciwpożarowego w zakresie innego spełnienia wymagań warunków technicznych budynku Ogólnokształcącej Szkoły Baletowej im. Ludomira Różyckiego, zlokalizowanej w Bytomiu przy ul. Chorzowskiej 22 w Bytomiu"*, sporządzonego przez rzeczoznawcę do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych – mgr. inż. Marcina Wyrzykowskiego oraz rzeczoznawcę budowlanego mgr. inż. Stanisława Nadrelli,

postanawiam

wyrazić zgodę na spełnienie w segmentach budynku objętych opracowaniem wymagań bezpieczeństwa pożarowego, zawartych w cytowanym powyżej rozporządzeniu Ministra Infrastruktury, dotyczących:

- **minimalnej szerokości użytkowej spoczników klatek schodowych (§68 ust. 1),**
- **szerokości poziomej drogi ewakuacyjnej budynku (§242 ust. 1),**

w sposób inny niż określony w rozporządzeniu, wskazany w przedłożonym opracowaniu, w szczególności wskutek zrealizowania następujących zadań wynikających z przyjętej koncepcji bezpieczeństwa:

1) **dokonania zabezpieczenia klatek schodowych służących ewakuacji poprzez:**
   a) **wydzielenie ścianami o klasie odporności ogniowej REI60/EI60,**
   b) **zamknięcie dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej co najmniej EIS30 z samozamykaczem, w miejscach wskazanych w części graficznej,**
   c) **wyposażenia w urządzenia służące do usuwania dymu, uruchamiane samoczynnie za pomocą systemu wykrywania dymu, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych,**
2) **wydzielenia każdego z segmentów budynku od łącznika komunikacyjnego ścianami o klasie odporności ogniowej REI60 z zamknięciem otworów drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30 z samozamykaczem w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,**
3) **wydzielenia szybu dźwigu towarowego w segmencie „C" elementami o klasie odporności ogniowej REI60 z zamknięciem otworów drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30 z samozamykaczem w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,**
4) **zamknięcia kondygnacji piwnicy w segmencie „C" dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30 z samozamykaczem w miejscach wskazanych w części graficznej ekspertyzy,**
5) **wyposażenia pomieszczeń przeznaczonych dla uczniów w autonomiczne czujki dymu, spełniające wymagania polskich norm, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,**
6) **zamknięcia pomieszczeń wskazanych w części graficznej ekspertyzy dymoszczelnymi drzwiami przeciwpożarowymi o klasie odporności ogniowej EIS30 z samozamykaczem,**

7) **wyposażenia segmentów budynku objętych opracowaniem w przeciwpożarowy wyłącznik prądu, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,**

8) **wyposażenia segmentów budynku objętych opracowaniem w instalację wodociągową przeciwpożarową z hydrantami wewnętrznymi z wężem półsztywnym o nominalnej średnicy węża 25, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.**

9) **wyposażenia segmentów objętych opracowaniem w awaryjne oświetlenie ewakuacyjne, o wartości natężenia min. 1 lx, spełniające wymagania normy PN-EN 1838 i PN-EN 50172, na podstawie projektu uzgodnionego z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych,**

10) **wprowadzenia do Instrukcji bezpieczeństwa pożarowego szczegółowych procedur w zakresie ogłaszania i prowadzenia ewakuacji.**

Pozostałe wymagania bezpieczeństwa pożarowego należy spełnić w sposób bezpośrednio określony w obowiązujących przepisach techniczno - budowlanych i przeciwpożarowych.

UZASADNIENIE

Na podstawie art. 126 i art. 107 §4 Kpa odstąpiono od uzasadnienia postanowienia, w związku z uwzględnieniem w całości żądania strony.

POUCZENIE

Na niniejsze postanowienie służy stronom zażalenie do Komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej w Warszawie za moim pośrednictwem w terminie siedmiu dni od jego doręczenia.

Otrzymują:
1. Adrian Gajda
   ul. Szkolna 5/5
   41-902 Bytom *(+1 egz. ekspertyzy)*

Do wiadomości:
2. KM PSP Bytom *(+1 egz. ekspertyzy)*
3. KW PSP Katowice WZ - a/a *(+1 egz. ekspertyzy)*

ŚLĄSKI KOMENDANT WOJEWÓDZKI PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ W KATOWICACH

z up.
ŚLĄSKIEGO KOMENDANTA WOJEWÓDZKIEGO
PAŃSTWOWEJ STRAŻY POŻARNEJ
st. bryg. mgr inż. Roman Kiecha
Zastępca Śląskiego Komendanta Wojewódzkiego
Państwowej Straży Pożarnej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1 i 2 ogólnego Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwanym RODO, informuję, że:

1. Administratorem przetwarzającym Pani/Pana dane osobowe jest: Śląski Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej z siedzibą w Katowicach, (40-042 Katowice, ul. Wita Stwosza 36, kancelaria@kw.sl.straz.gov.pl, tel. 47851 51 10, faks 47851 51 15)
2. W Komendzie Wojewódzkiej Państwowej Straży Pożarnej wyznaczony został Inspektor Ochrony Danych – Renata Białas, e-mail: iod@kw.sl.straz.gov.pl, tel. 478515180 oraz Zastępca Inspektora Ochrony Danych- Aleksandra Albera , tel. 478515503 iod@kw.sl.straz.gov.pl
3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w na podstawie art. 6 ust 1 lit c, d i e RODO w celu rozpoznawania zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń.
4. Odbiorcami danych mogą być organy do tego uprawnione na podstawie przepisów prawa.
5. Dane osobowe podlegają przeglądowi, nie rzadziej niż co 5 lat od dnia ich uzyskania, a także są przechowywane wyłącznie przez okres niezbędny do realizacji ww. celów, nie krócej niż w czasie wskazanym w przepisach o archiwizacji.
6. Przysługuje Pani/Panu prawo do:
   a) żądania dostępu do treści swoich danych osobowych ich sprostowania, przenoszenia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania;
   b) wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Urząd Ochrony Danych Osobowych (ul. Moniuszki 1A, 00-014 Warszawa tel. 22 531 03 00, fax. 22 243-05-69, e-mail: kancelaria@uodo.gov.pl) jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie narusza przepisy RODO.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej.
8. Przetwarzanie podanych przez Panią/Pana danych osobowych nie będzie podlegało zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.