Centrum Wsparcia Społecznego Na Przedwiośniu
ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa, tel. 22 815 20 50, 22 815 20 59, tel. i faks 22 815 21 04
sekretariat.cwsnaprzedwiosniu@um.warszawa.pl, www. naprzedwiosniu.waw.pl

CWS.DAG.251.9.2026.MBP/6DP/UM Warszawa, 03.07.2026 r.

L.dz. 3221 /2026

Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu"
ul. Przedwiośnie 1, 04-748 Warszawa

Wykonawcy w postępowaniu

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. „**Wymiana stolarki drzwiowej w budynku Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu" – budynek główny zamieszkania zbiorowego, skrzydło A" Numer postępowania: CWS.DAG.251.9.2026.MBP/6DP/UM**",

WYJAŚNIENIA TREŚCI SWZ
(udzielone na podstawie art. 284 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych)
Działając na podstawie art. 284 ust. 2 i 6 ustawy Pzp, Zamawiający – Centrum Wsparcia Społecznego „Na Przedwiośniu" – udziela poniżej odpowiedzi na pytania Wykonawców złożone w toku niniejszego postępowania. Treść wyjaśnień jest wiążąca dl wszystkich Wykonawców i stanowi integralną część SWZ.

Pytanie 1
„Proszę o informację, czy dla zapewnienia konkurencyjności postępowania Zamawiający dopuszcza, aby Wykonawca w wykazie robót budowlanych zrealizowanych w okresie ostatnich 5 lat wykazał, że wykonał co najmniej dwie roboty polegające na wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej, w tym jedną robotę o wartości nie mniejszej niż 300 000,00 zł brutto oraz minimum jedną robotę o wartości powyżej 200 000,00 zł brutto?"

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający wyraża zgodę i dokonuje zmiany treści SWZ w zakresie warunku udziału w postępowaniu dotyczącego zdolności technicznej lub zawodowej (Rozdział „OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU (...)".
Po zmianie warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli Wykonawca wykaże wykonanie w okresie ostatnich pięciu lat co najmniej dwóch robót budowlanych polegających na wymianie stolarki okiennej lub drzwiowej, o wartości nie mniejszej niż 200 000,00 zł brutto każda.
Szczegółowa treść zmiany („było/jest") została przedstawiona w odrębnym dokumencie „Informacja o zmianie treści SWZ", przekazanym Wykonawcom wraz z niniejszymi wyjaśnieniami.

Pytanie 2
„Czy możemy zaoferować drzwi drewniane z ościeżnicą stalową 4 klasy wytrzymałości mechanicznej zamiast drzwi stalowych 4 klasy wytrzymałości mechanicznej?"

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Zgodnie z dokumentacją projektową i opisem przedmiotu zamówienia, wymianie podlegają drzwi stalowe klasy 4 wytrzymałości mechanicznej. Zamawiający nie dopuszcza zaoferowania drzwi drewnianych (nawet z ościeżnicą stalową) jako rozwiązania równoważnego. Zamawiający nie wyraża zgody na wprowadzanie jakichkolwiek zmian w rozwiązaniach projektowych w tym zakresie – wymagane są wyłącznie drzwi stalowe, zgodnie z dokumentacją projektową.
„Jeśli wymagane są drzwi stalowe, czy możemy zaoferować drzwi wypełnione wełną mineralną lub styropianem zamiast pianki?"

Odpowiedź Zamawiającego:
Zamawiający nie wyraża zgody. Rodzaj wypełnienia skrzydeł drzwiowych określony w dokumentacji projektowej i technicznej stanowiącej opis przedmiotu zamówienia jest wiążący dla Wykonawców. Zamawiający nie dopuszcza zastąpienia wskazanego w dokumentacji wypełnienia (pianka) wełną mineralną ani styropianem i nie wyraża zgody na jakiekolwiek zmiany projektowe w tym zakresie.

Powyższe wyjaśnienia stają się integralną częścią SWZ i są wiążące dla wszystkich Wykonawców uczestniczących w postępowaniu.

DYREKTOR
Centrum Wsparcia Społecznego
„Na Przedwiośniu"
Katarzyna Kowalczyk