PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

Wadowice, 10.07.2026 r.

Wszyscy wykonawcy

KZP.271.33.02.2026

Dotyczy: postępowania nr I.271.10.2026 pn. „Budowa przyszkolnych boisk w miejscowości Wysoka" prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie: art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 roku Prawo Zamówień Publicznych (t. j. Dz. U. z 2026 r. poz.793) zwanej dalej „ustawą Pzp.

I. Na podstawie **art. 284 ust. 2** ustawy Pzp - Gmina Wadowice udziela odpowiedzi na następujące pytania:

Pytanie 1:

1. Budowa przyszkolnych boisk w miejscowości Wysoka.

Uprawnienie do określenia przedmiotu zamówienia w taki sposób, który w pełni zabezpiecza jego potrzeby przysługuje w sposób oczywisty Zamawiającemu, który jako profesjonalista jest w tym zakresie najlepiej zorientowany. Jednocześnie jednak, opis przedmiotu zamówienia, którego zrealizowanie ma zaspokoić uzasadnione potrzeby zamawiającego nie powinno naruszać zasad zamówień publicznych, w szczególności wynikających z treści art. 16 pkt 1-3 oraz art. 99 ust. 1-4 Ustawy.

Wynikające z przepisów wartości, tj. potrzeba Zamawiającego, muszą być realizowane z poszanowaniem zasad uczciwej konkurencji oraz równego dostępu wykonawców do zamówienia, bez stosowania preferencji podmiotowych ani technicznych prowadzących do uprzywilejowania wybranych rozwiązań rynkowych. Potrzeby Zamawiającego powinny być obiektywnie uzasadnione, a wymagania przedmiotowe nie mogą w praktyce zawężać

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

konkurencji do produktów możliwych do zaoferowania wyłącznie przez z góry określone podmioty. Tymczasem obecny opis przedmiotu zamówienia odpowiada jednemu konkretnemu rozwiązaniu, w sposób istotny ograniczając realną konkurencję i dostęp do postępowania pozostałym wykonawcom. Taki sposób ukształtowania wymagań nie służy obiektywnemu opisaniu potrzeb Zamawiającego, lecz prowadzi do faktycznego wskazania zamkniętego kręgu produktów, co pozostaje sprzeczne z zasadą neutralnego, niedyskryminacyjnego i konkurencyjnego opisu przedmiotu zamówienia. Oczywiście Zamawiający ma prawo określić swoje wymagania jakościowe, jednak opis przedmiotu zamówienia nie może prowadzić do faworyzowania konkretnych produktów konkretnych producentów sztucznej trawy.

W związku z powyższym, zasadnym jest zmiana wymagań stawianych Wykonawcom. Takie działanie przełoży się na zwiększoną liczbę złożonych ofert i realniejsze wyceny wykonawców, którzy będą mogli wybrać odpowiednią nawierzchnię spośród większej liczby produktów, a nie będą zdani tylko na jednego producenta, który ogranicza dostępność tego produktu.

Czy zgodnie z zasadą uczciwej konkurencji (art. 99 ust. 1 Pzp) Zamawiający dopuści do udziału w postępowaniu zaproponowany wariant trawy, aby w postępowaniu mogło wziąć udział więcej niż jeden wykonawca/producent? Prosimy o zaakceptowanie poniższych parametrów i dokumentów, które w pełni usatysfakcjonują Zamawiającego:

- metoda produkcji: tuftowanie
- skład włókna: polietylen (PE) 100%
- podkład: poliuretanowy • rodzaj i przekrój włókna: o pierwsze włókno - monofilowe proste, diament z rdzeniem o drugie włókno - monofilowe teksturowane o grubość włókna monofilowego prostego min. 400 mikronów o grubość włókna monofilowego teksturowanego min. 145 mikronów

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

- wysokość włókna: min. 32 mm
- ciężar włókna – Dtex: min. 20 000
- ilość włókien: min. 550.000 włókien/m2,
- ilość pęczków: min. 25.000/m2
- waga włókna: min. 3700 g/m2
- waga całkowita trawy: min. 5000 g/m2
- wyrywanie pęczka przed i po starzeniu: min. 50N
- łączenie klejone przed i po starzeniu: min. 80 N/100mm
- kolor: 2 odcienie zieleni,
- przepuszczalność wody przez system min. 1700mm/h
- zasyp niewielką ilością piasku w kwarcowego w celu stabilizacji włókna trawy.
- shock pad: mata prefabrykowana min. 10mm

Dokumenty potwierdzające najwyższą jakość oferowanej nawierzchni:

a) Raport z badań dotyczący oferowanego systemu nawierzchni (trawa, shock pad) przeprowadzonego przez specjalistyczne laboratorium (np. Labosport lub ISA-Sport lub Sports Labs Ltd), potwierdzający wszystkie wymagane parametry oraz potwierdzający zgodność systemu z normą PN-EN 153301:2013.

b) Atest PZH lub równoważny dla oferowanej trawy syntetycznej.

c) Autoryzację producenta trawy syntetycznej, wystawiona dla wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.

d) Karta techniczna oferowanej nawierzchni, potwierdzoną przez jej Producenta.

e) Raport z badań z reakcji na ogień wykonana wg. normy EN 13501-1:2018 potwierdzająca zakres reakcji na ogień w klasie minimum B_{fl}-s1.

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

f) Dokument wydany przez akredytowane laboratorium/instytut potwierdzający, że trawa nadaje się w 100% do recyklingu.

g) Raport z badań testu Lisport na min 500 000 cykli dla włókna monofilowego prostego oferowanej trawy syntetycznej zgodnie z normą EN 15306:2014 lub późniejsze" Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływanie".

Oferowane rozwiązanie w żaden sposób nie spowoduje obniżenia jakości budowanego boiska. Należy jednocześnie podkreślić, że samo formalne dopuszczenie przez Zamawiającego zarówno trawy tkanej, jak i tuftowanej, nie oznacza jeszcze zachowania rzeczywistej konkurencji, jeżeli dokumentacja jednocześnie preferuje trawę tkaną na konkretnej podbudowie typu e-layer. Takie ukształtowanie wymagań ma charakter pozornego otwarcia postępowania, ponieważ w praktyce wskazuje na określony system nawierzchni i zawęża możliwość złożenia ofert do rozwiązań dostępnych u ograniczonego kręgu producentów. W tej sytuacji nie znajduje uzasadnienia odrzucanie innych produktów równoważnych jakościowo i funkcjonalnie, które spełniają cel zamówienia, zapewniają wymagane parametry użytkowe oraz nie obniżają standardu realizowanej inwestycji. Pozytywne rozpatrzenie naszej prośby nie prowadzi więc do obniżenia wymagań, lecz do rzeczywistego poszerzenia grona wykonawców i oferentów, a tym samym umożliwia Zamawiającemu uzyskanie bardziej konkurencyjnych ofert przy zachowaniu tej samej jakości wykonanej nawierzchni.

Nadmieniamy, że Zamawiający jako podmiot wydatkujący środki publiczne, zobowiązany jest do takiego przygotowania postępowania, aby wybór oferty najkorzystniejszej był wynikiem rzeczywistej konkurencji pomiędzy wykonawcami, a nie konsekwencją uprzedniego zawężenia opisu przedmiotu zamówienia do rozwiązań dostępnych jedynie u wybranych producentów. Opis przedmiotu zamówienia powinien umożliwiać udział możliwie szerokiemu kręgowi wykonawców oferujących rozwiązania równoważne jakościowo i funkcjonalnie, a jednocześnie nie może kreować warunków, które w praktyce eliminują z postępowania

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

produkty spełniające cel zamówienia, lecz różniące się nieistotnymi parametrami technicznymi. Utrzymanie obecnych wymagań może prowadzić do ograniczenia liczby ofert, zawyżenia cen oraz powstania uzasadnionego wrażenia, że dokumentacja została ukształtowana pod z góry określone rozwiązania rynkowe. W interesie Zamawiającego leży zatem dopuszczenie parametrów równoważnych, które zapewniają wymaganą jakość nawierzchni, a jednocześnie pozwalają zachować transparentność, konkurencyjność i racjonalność wydatkowania środków publicznych.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dot. nawierzchni z trawy syntetycznej zostały określone w Załączniku nr 1 do Dokumentacji Projektowej i nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

Pytanie 2:

Zamawiający w SWZ zamieścił załącznik nr 1 do dokumentacji projektowej, w którym określono parametry nawierzchni ze sztucznej trawy oraz poniższe dokumenty w celu potwierdzenia parametrów oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej:

- Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez akredytowane, niezależne laboratorium dla systemu nawierzchni syntetycznej (mata shockpad, sztuczna trawa, - dopuszcza się raport z badań z piaskiem lub bez piasku) potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrów technicznych.
- Świadectwo higieny lub atest PZH dla trawy syntetycznej, wypełnienia oraz maty shockpad i piasku.

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

- Kartę techniczną dla trawy syntetycznej potwierdzoną przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.
- Raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókien oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania" potwierdzający, że włókna po min. 200.000 cykli nie wykazują widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018
- Raport z badań potwierdzający, że oferowana trawa syntetyczna nadaje się w 100 % do recyklingu włókno trawy i podkład. Raport musi być wydany przez laboratorium akredytowane przez FIFA, posiadające akredytację ISO/ICE 17025;2018
- Badanie potwierdzające, że cały system, na który składa się trawa syntetyczna, piasek i mata spełnia wymagania normy PN - EN 13501-1+ A1; 2010 dla materiałów podłogowych min Cfl-s1.jako materiał trudno zapalny. Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025;2018
- Autoryzację producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
- Oświadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawcę, że oferowaną nawierzchnię można stosować w obiektach zarówno zamkniętych (np. hala pneumatyczna) jak i otwartych.
- Oświadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawcę, że na oferowanej nawierzchni można grać w obuwiu sportowym do profesjonalnej gry w piłkę nożną typu ,,Lanki" i ,,Turfy".

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

Zwracamy się z pytaniem, na jakim etapie postępowania należy dostarczyć Zamawiającemu przedmiotowe dokumenty dla oferowanej nawierzchni z trawy syntetycznej.

Odpowiedź:

Zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą przedmiotowych środków dowodowych potwierdzających, że oferowana nawierzchnia z trawy syntetycznej spełnia wymagania określone w dokumentach zamówienia, w szczególności w załączniku nr 1 do dokumentacji projektowej NAWIERZCHNIA. Przedmiotowe środki dowodowe należy złożyć wraz z ofertą, w terminie składania ofert.

Pytanie 3:

Działając jako producent oraz dostawca nawierzchni sportowych, posiadający wieloletnie doświadczenie w zakresie projektowania, produkcji i wykonawstwa zewnętrznych nawierzchni sportowych, zwracamy się z wnioskiem o dopuszczenie do postępowania nawierzchni poliuretanowej typu 2S (system dwuwarstwowy wykonywany in-situ, z warstwą użytkową z granulatu EPDM) jako rozwiązania równoważnego względem systemu opisanego w dokumentacji postępowania.

W przedmiotowym postępowaniu przedmiot zamówienia dotyczy obiektu o charakterze rekreacyjno-sportowym i wielofunkcyjnym „Budowa przyszkolnych boisk w miejscowości Wysoka". W tego typu inwestycjach kluczowe znaczenie powinny mieć przede wszystkim bezpieczeństwo użytkowników, trwałość nawierzchni, komfort użytkowania, odporność eksploatacyjna oraz zgodność z normą PN-EN 14877:2014. Parametry wykraczające poza

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

wymagania normowe powinny być stosowane wyłącznie w przypadku wykazania ich bezpośredniego wpływu na funkcjonalność obiektu.

Dodatkowo należy wskazać, że zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Sportu i Turystyki oraz powszechną praktyką realizacji inwestycji sportowych finansowanych ze środków publicznych, wymagania techniczne nie powinny prowadzić do nieuzasadnionego ograniczenia konkurencji poprzez wskazywanie parametrów charakterystycznych dla pojedynczych rozwiązań technologicznych.

Zgodnie z ustawa Prawa zamówień publicznych Zamawiający zobowiązany jest przygotować i przeprowadzić postępowanie w sposób zapewniający zachowanie uczciwej konkurencji oraz równe traktowanie wykonawców. Jednocześnie zakazuje opisywania przedmiotu zamówienia w sposób, który mógłby utrudniać uczciwą konkurencję. Niedopuszczalne jest natomiast formułowanie wymagań technicznych w taki sposób, aby odpowiadały one wyłącznie produktowi jednego producenta lub ograniczonej grupie producentów, jeżeli na rynku występują inne rozwiązania spełniające wymagania normowe, użytkowe oraz jakościowe.

- dodatkowo warstwa wierzchnia powinna charakteryzować się następującymi parametrami minimalnymi:
- wytrzymałość na rozciąganie ≥ 0,70 Mpa;
- wytrzymałośc na rozdzieranie ≥ 0,60 Mpa;
- wydłużenie podczas zerwania ≥ 65%;
- odporność na starzenie – zmiana barwy stopnie skali szarej min 5

Należy również podkreślić, że boiska wielofunkcyjne oraz obiekty rekreacyjne wymagają zachowania odpowiedniej uniwersalności parametrów użytkowych. Przyjęcie zbyt wąskich wymagań technicznych może ograniczyć możliwość zastosowania rozwiązań optymalnie dostosowanych do rzeczywistych potrzeb użytkowników końcowych. Ponadto art. 99 ust. 5 ustawy Pzp jednoznacznie wskazuje, że jeżeli opis przedmiotu zamówienia zawiera odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych lub systemów referencji technicznych, Zamawiający zobowiązany jest dopuścić rozwiązania równoważne.

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

Wskazujemy, iż opis przedmiotu zamówienia powinien zostać sporządzony zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy Prawo zamówień publicznych, w szczególności z zachowaniem uczciwej konkurencji, proporcjonalności oraz równego traktowania wykonawców.

Tym samym oznacza to, że podstawowym kryterium oceny powinno być spełnienie funkcji użytkowych oraz parametrów jakościowych wymaganych dla danego obiektu, a nie zgodność z rozwiązaniem konkretnego producenta.

W konsekwencji uznać należy, że rozwiązanie spełniające wymagania **normy PN-EN 14877:2014**, posiadające komplet badań laboratoryjnych**, badania środowiskowe zgodnie z DIN 18035-6:2021, Atest Higieniczny PZH, badania zawartości WWA, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001,** dokumentów jakościowych, środowiskowych oraz higienicznych, powinno zostać uznane za rozwiązanie równoważne i dopuszczone do udziału w postępowaniu.

Zwracamy również uwagę na aspekt ekonomiczny. Ograniczenie konkurencji może prowadzić do uzyskania mniej korzystnych ofert cenowych, a w konsekwencji do nieefektywnego wydatkowania środków publicznych. Dodatkowo systemy objęte restrykcyjnymi warunkami gwarancyjnymi mogą generować zwiększone koszty utrzymania i eksploatacji obiektu w całym cyklu jego użytkowania.

Jednocześnie pragniemy przedstawić oferowany przez nas system nawierzchni poliuretanowej typu 2S, który jest w pełni zgodny z normą PN-EN 14877:2014 „Nawierzchnie syntetyczne stosowane na zewnątrz – Wymagania" oraz został kompleksowo przebadany w akredytowanych laboratoriach badawczych. System posiada pełną dokumentację jakościową, środowiskową i użytkową wymaganą na rynku krajowym i europejskim.

Parametr	**Wartość oferowana**	**Wymagania PN-EN 14877:2014**
Grubość systemu	14–16 mm	≥ 10 mm

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

Wytrzymałość na rozciąganie	0,90 MPa	≥ 0,40 MPa
Wytrzymałość po starzeniu	0,96 MPa	≥ 0,40 MPa
Wydłużenie przy zerwaniu	48%	≥ 40%
Wydłużenie po starzeniu	66%	≥ 40%
Odporność na ścieranie	1,4 g	≤ 4 g
Opór poślizgu (sucho)	102 PTV	80–110
Opór poślizgu (mokro)	58 PTV	55–110
Przepuszczalność wody	6805 mm/h	≥ 150 mm/h
Absorpcja wstrząsów	38%	35-75%
Odkształcenie pionowe	0,9 mm	≤ 3,0 mm
Odbicie piłki (koszykówka)	105%	≥ 90%
Odbicie piłki (tenis)	100%	≥ 80%

Oferowana nawierzchnia spełnia wszystkie wymagania normowe, a w wielu kluczowych parametrach osiąga wyniki przewyższające minimalne wymagania określone w normie PN-EN 14877:2014. Szczególnie istotne są bardzo dobre wyniki w zakresie odporności na ścieranie, wytrzymałości mechanicznej, odporności po procesie starzenia oraz przepuszczalności wody, co bezpośrednio przekłada się na trwałość i długotrwałe zachowanie parametrów użytkowych nawierzchni.

W naszej ocenie kluczowe znaczenie dla Zamawiającego powinny mieć parametry użytkowe osiągane w całym okresie eksploatacji obiektu, a nie wyłącznie wybrane wartości laboratoryjne. **Przeprowadzone badania potwierdzają, że oferowany system zachowuje**

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

swoje właściwości również po procesie starzenia materiału, co stanowi potwierdzenie jego wysokiej trwałości i jakości.

Oferowany system posiada pełną dokumentację potwierdzającą zgodność i jakość, w tym raporty badań zgodności z normą PN-EN 14877:2014, badania środowiskowe zgodnie z DIN 18035-6:2021, Atest Higieniczny PZH, badania zawartości WWA, certyfikaty ISO 9001 i ISO 14001 oraz badania odporności klimatycznej i mrozoodporności wykonane przez ITB.

Zgodnie z zasadą równoważności obowiązującą w zamówieniach publicznych oferowane rozwiązanie spełnia wszystkie funkcje, wymagania użytkowe i techniczne określone przez Zamawiającego. Zapewnia ono parametry nie gorsze od wymaganych, gwarantuje bezpieczeństwo oraz trwałość użytkowania, a także pozostaje zgodne z normą referencyjną wskazaną w dokumentacji.

Podkreślenia wymaga również fakt, że jeżeli Zamawiający odwołuje się do normy PN-EN 14877:2014, to wszelkie dodatkowe wymagania wykraczające poza zakres tej normy powinny posiadać jednoznaczne uzasadnienie funkcjonalne wynikające ze specyfiki obiektu. W przypadku obiektów rekreacyjnych i amatorskich priorytetowe znaczenie mają bezpieczeństwo użytkowników, komfort gry, trwałość nawierzchni oraz jej uniwersalność, a nie parametry charakterystyczne dla nawierzchni przeznaczonych do profesjonalnego sportu wyczynowego.

W świetle powyższego wnosimy o dopuszczenie oferowanej nawierzchni poliuretanowej typu 2S jako rozwiązania równoważnego zgodnie z art. 99 ust. 5 ustawy Prawo zamówień publicznych, ewentualnie o modyfikację zapisów SWZ poprzez dostosowanie wymagań technicznych do zakresów określonych w normie PN-EN 14877:2014.

Dopuszczenie proponowanego rozwiązania pozwoli na zachowanie zasad uczciwej konkurencji, zwiększenie liczby potencjalnych wykonawców oraz uzyskanie optymalnego

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

efektu technicznego i ekonomicznego przy jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości realizowanej inwestycji.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że minimalne wymagania dot. nawierzchni na boisku wielofunkcyjnym zostały określone w Dokumentacji Projektowej i nie wyraża zgody na zmianę parametrów.

Pytanie 4:

Prosimy o potwierdzenie, że nawierzchnię z trawy syntetycznej należy wycenić zgodnie z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 1 do SWZ. Jednocześnie zwracamy uwagę, że Załącznik nr 1 nie zawiera informacji dotyczących zastosowania warstwy elastycznej typu e-layer. W związku z powyższym prosimy o jednoznaczne wyjaśnienie, czy Zamawiający wymaga wykonania nawierzchni z trawy syntetycznej na wylewanej warstwie elastycznej (e-layer), czy też dopuszcza wykonanie systemu bez tej warstwy. Prosimy również o wskazanie wymaganej konstrukcji systemu nawierzchni z trawy syntetycznej, która powinna zostać przyjęta do wyceny.

Odpowiedź:

W zakresie warstwy amortyzacyjnej należy stosować wymagania określone w załączniku nr 1 do SWZ, stanowiącym aktualne wymagania zamawiającego. Zamawiający dokonał zmiany parametrów warstwy amortyzacyjnej i wymaga zastosowania maty shockpad o grubości minimalnej 12 mm. Rozwiązania równoważne mogą być zastosowane, jeżeli Wykonawca wykaże spełnienie wymaganych parametrów użytkowych.

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

Zamawiający wskazuje, że przy wycenie należy uwzględnić konstrukcję systemu nawierzchni określoną w dokumentacji projektowej, przy czym w zakresie parametrów zmienionych przez Zamawiającego należy stosować wymagania zawarte w Załączniku nr 1 do dokumentacji projektowej. Pozostałe wymagania dokumentacji projektowej pozostają bez zmian.

II. Na podstawie **art. 286 ust. 1 i 3** ustawy Pzp Zamawiający - Gmina Wadowice zmienia treść SWZ w następującym zakresie:

1. Zmianie ulega pkt 9.1 ROZDZIAŁ I SWZ:

   Jest: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłuższy niż. 30 dni tj. do dnia 13.08.2026 r. od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

   Powinno być: Wykonawca będzie związany ofertą przez okres nie dłuższy niż. 30 dni tj. do dnia **15.08.2026 r.** od dnia upływu terminu składania ofert, przy czym pierwszym dniem terminu związania ofertą jest dzień, w którym upływa termin składania ofert.

2. Zmianie ulega pkt 11.2 ROZDZIAŁ I SWZ:

   Jest: Ofertę należy złożyć do dnia 15.07.2026 r. do godz. 10.00.

   Powinno być: Ofertę należy złożyć do dnia **17.07.2026 r. do godz. 10.00.**

3. Zmianie ulega pkt 12.1 ROZDZIAŁ I SWZ:

   Jest: Otwarcie ofert nastąpi w dniu 15.07.2026 r. o godz. 10.30.

   Powinno być: Otwarcie ofert nastąpi w dniu **17.07.2026 r. o godz. 10.30.**

4. Uzupełnia się Rozdział I SWZ o pkt 4.18. który otrzymuje następujące brzmienie:

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

W celu weryfikacji jakości oferowanego produktu oraz wymaganych parametrów kompletnego systemu nawierzchni syntetycznej ze sztucznej trawy – Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia na etapie składania ofert przedmiotowych środków dowodowych:

1. Raport z badań laboratoryjnych przeprowadzony przez akredytowane, niezależne laboratorium dla systemu nawierzchni syntetycznej (mata shockpad, sztuczna trawa, - dopuszcza się raport z badań z piaskiem lub bez piasku) potwierdzający zgodność z aktualną normą EN 15330-1:2013 wraz z potwierdzeniem wymaganych parametrów technicznych.
2. Świadectwo higieny lub atest PZH dla trawy syntetycznej, wypełnienia oraz maty shockpad i piasku.
3. Kartę techniczną dla trawy syntetycznej potwierdzoną przez producenta, zawierająca szczegółową charakterystykę i parametry techniczne nawierzchni ze sztucznej trawy.
4. Raport z badań testu Lisport na min. 200.000 cykli dla włókien oferowanej trawy syntetycznej przeprowadzony przez niezależne laboratorium zgodnie z normą EN 15306 „Nawierzchnie do otwartych terenów sportowych – narażenie trawy na oddziaływania" potwierdzający, że włókna po min. 200.000 cykli nie wykazują widocznych uszkodzeń. Badanie ma być wykonane przez niezależne, akredytowane laboratorium zgodnie z ISO/IEC 17025:2018.
5. Raport z badań potwierdzający, że oferowana trawa syntetyczna nadaje się w 100 do recyklingu włókno trawy i podkład. Raport musi być wydany przez laboratorium akredytowane przez FIFA, posiadające akredytację ISO/ICE 17025;2018.
6. Badanie potwierdzające, że cały system, na który składa się trawa syntetyczna, piasek

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

i mata spełnia wymagania normy PN - EN 13501-1+ A1; 2010 dla materiałów podłogowych min Cfl-s1.jako materiał trudno zapalny. Raport z badań musi być wykonany przez laboratorium niezależne akredytowane zgodnie z ISO/IEC 17025;2018.

7. Autoryzację producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawionej dla Wykonawcy na realizowaną inwestycję wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tę nawierzchnię.
8. Oświadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawcę, że oferowaną nawierzchnię można stosować w obiektach zarówno zamkniętych (np. hala pneumatyczna) jak i otwartych.
9. Oświadczenie producenta nawierzchni ze sztucznej trawy wystawione na wykonawcę, że na oferowanej nawierzchni można grać w obuwiu sportowym do profesjonalnej gry w piłkę nożną typu „Lanki" i „Turfy".

5. Uzupełnia się Rozdział I SWZ o pkt 10.11.7. który otrzymuje następujące brzmienie:

10.11.7. Przedmiotowe środki dowodowe. Jeżeli Wykonawca nie złożył przedmiotowych środków dowodowych lub złożone przedmiotowe środki dowodowe są niekompletne, zamawiający wzywa do ich złożenia lub uzupełnienia w wyznaczonym terminie.

Odpowiedzi na pytania i zmiany do Specyfikacji Warunków Zamówienia stanowią jej integralną część.

Kierownik
Wydziału Inwestycyjnego
mgr inż. Piotr Bartel

Sporz. A. Sikora, A. Skoczylas

PLAC JANA PAWŁA II 23
34-100 WADOWICE
TEL. 33 873 18 11
FAX 33 873 18 15

Załączniki:

Załącznik nr 1 do dokumentacji projektowej NAWIERZCHNIA PO ZMIANIE