Jasło, dn. 01.08.2023 r.

STAROSTWO POWIATOWE
w JAŚLE
38-200 JASŁO, Rynek 18

Znak sprawy: GN-III.6630.76.2023

ODPIS
PROTOKOŁU Z NARADY KOORDYNACYJNEJ
zakończonej w dniu 01.08.2023 r.
w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.)

Przedmiot narady:	BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ZASILAJĄCEJ CENTRUM BRZYSK, UJĘCIA WÓD PODZIEMNYCH, BUDYNKU STACJI UZDATNIANIA WODY, ZBIORNIKA RETENCYJNO - WYRÓWNAWCZEGO O OBJĘTOŚCI 100 m3 Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ
Wnioskodawca:	KUŹNIAR PAWEŁ ul. 3 Maja 55, 36-200 Brzozów
Inwestor:	GMINA BRZYSKA Brzyska , 38-212 Brzyska
Projektant:	PAWEŁ KUŹNIAR Inne upr.: budowlane: PDK/0272/PWOS/13
Przewodniczący:	Rafał Czech - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji, Katastru i Nieruchomości
Sposób przeprowadzenia narady:	elektroniczny
Data wpływu:	18.07.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedłożony na naradę koordynacyjną został uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestników.

Stanowisko Przewodniczącego:

Prace ziemne w rejonie uzbrojenia podziemnego wykonywać ręcznie pod nadzorem administratora sieci.

Na obszarze uzgodnienia znajdują się następujące punkty osnowy geodezyjnej: 711924.1.10700, 711924.1.11580, 711924.2.5011, 712024.1.10455, 712024.1.11570, 712024.1.20020, 712024.1.20021, 712024.1.20022, 712024.2.5005, 712024.2.5017.

Lista uc[illegible]dy koordynacyjnej wraz z uwagami

Lp.	Nazwa instytucji Sposób uczestnictwa	Stanowisko Uwagi	Imię i nazwisko uczestnika
1	**Gmina Brzyska** **38-212 Brzyska**	**[illegible]estnik nieobecny na naradzie** [illegible]nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
2	**OGP "GAZ System"** **Oddział w Tarnowie.** **Pogórska Wola 450** **33-152 Pogórska Wola** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Janusz Smutek**
3	**Orange Polska S.A.**	**Uczestnik nieobecny na naradzie**	

Dokument podpisany przez Rafał Czech ; Starostwo Powiatowe w Jaśle
Data: 2023.08.03 12:50:40 CEST

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Dranka, dn. 03-08-2023 11:43:48
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem

	30-629 Kraków **ul.Dauna 66**	Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
4	**Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o.** **Oddział Zakład Gazowniczy w Jaśle** **38-200 Jasło ul. Floriańska 112** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** 1. Opiniuję pozytywnie projekt zagospodarowania terenu w zakresie zbliżeń projektowanego wodociągu do istniejącej sieci gazowej. Dokumentację projektową (Projekt Budowlany) zawierający szczegółowe rozwiązania techniczne należy uzgodnić w PSG Gazownia w Jaśle/OZG w Jaśle". 2. Należy zachować min. zbliżenie do osi istniejącego gazociągu nie mniej niż 1,5m.	**Marcin Sienicki**
5	**Powiatowy Zarząd Dróg w Jaśle** **38-200 Jasło ul. Rynek 18** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Uzgodniono pozytywnie. 1) Przejścia podziemne w poprzek pasa drogowego (pod jezdnią) wykonać metodą przewiertu sterowanego bez naruszania struktury jezdni. Komory przepychowe umieścić poza pasem drogowym. Urządzenie zabezpieczyć rurą osłonową. Głębokość posadowienia urządzenia minimum 1,0 m od rzędnej dna odmulonego rowu przydrożnego do górnej krawędzi rury osłonowej urządzenia. 2) Przejście podziemne wzdłuż pasa drogowego (za rowem przydrożnym) wykonać metodą wykopu otwartego bez naruszania przeciwskarpy rowu. Urządzenie pod zjazdami/zatokami zabezpieczyć rurą osłonową. Głębokość posadowienia urządzenia minimum 1,3 m od rzędnej terenu do górnej krawędzi rury przewodowej/ rury osłonowej urządzenia. Pozostałe warunki lokalizacji/umieszczenia urządzeń w pasie drogowym zgodnie z decyzją lokalizacyjną znak: T.2b.4532.28.2023 (Nr WK.24.2023) z dnia 10.07.2023 r., (dot. drogi powiatowej Nr 1313R) oraz T.2b.4532.29.2023 (Nr WK.25.2023) z dnia 10.07.2023 r. (dot. drogi powiatowej Nr 1835R) Wszelkie odstępstwa od ww. warunków należy uzgodnić z PZD w Jaśle.	**Hubert Garbacik**
6	**Przedsiębiorstwo Telekomunikacyjne " TELGAM " S.A.** **ul.Mickiewicza 148 A** **38-200 Jasło** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne**	**Wojciech Dubiel**
7	**Rejon Energetyczny Krosno** **38-400 Krosno ul. Hutnicza 4**	**Uczestnik nieobecny na naradzie** Przedstawiciel branży nie uczestniczył w naradzie koordynacyjnej.	
8	**Tauron Dystrybucja S.A.** **Oddział w Tarnowie** **ul. Lwowska 72 -96B** **33-100 Tarnów** elektroniczny	**Stanowisko pozytywne** Brak sieci będącej własnością TD S.A. Uzgadnia się bez uwag	**Radosław Dychtoń**
Wnioskodawca			**KUŹNIAR PAWEŁ**

Treść protokołu została uzgodniona z osobami, które uczestniczyły w naradzie wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej.

Z upoważnienia Starosty Jasielskiego
Rafał Czech - Zastępca Naczelnika Wydziału Geodezji,
Katastru i Nieruchomości

.....
Podpis przewodniczącego narady

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej zgodnie z ustawą Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.). W myśl art. 28b ust. 3 pkt 4 tej ustawy w naradzie koordynacyjnej mogą wziąć udział również inne podmioty, które mogą być zainteresowane rezultatami narady koordynacyjnej, w szczególności zarządzające terenami zamkniętymi, w przypadku sytuowania części projektowanych sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o treść mapy zasadniczej, która może nie zawierać projektów wszystkich urządzeń podziemnych nie podlegających uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.) lub złożonych na naradę, a które nie uzyskały jednomyślnej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urządzenia zabezpieczające te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegają ochronie w myśl art. 15 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz.1990 z późn. zm.).

Dokument wygenerował(a): Aleksandra Dranka, dn. 03-08-2023 11:43:48
Jeżeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczęci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny – można go zweryfikować tylko odpowiednim programem