PODPIS ZAUFANY
ANITA
KOBUS
04.08.2026 11:36:53 GMT+0200
Dokument podpisany elektronicznie
podpisem zaufanym

Pytanie 1
Czy Zamawiający wymaga wykonania odcinka próbnego? Jeśli tak to prosimy o wskazanie konstrukcji, lokalizacji oraz ilości m2.

Odpowiedź 1
Zamawiający nie oczekuje wykonania odcinka próbnego

Pytanie 2
Z uwagi, że nie załączono zatwierdzonej tymczasowej organizacji ruchu, prosimy o wydłużenie terminu wykonania zamówienia. Z naszego doświadczenia wynika, że procedura uzyskania niezbędnych opinii oraz zatwierdzenia projektu tymczasowej organizacji ruchu trwa około jednego miesiąca, co odpowiada obecnie przewidzianemu terminowi wykonania zamówienia.

Odpowiedź 2
Zamawiający przychyla się do prośby Wykonawcy i wydłuża termin realizacji zamówienia do dnia 15 października 2026 r.

Pytanie 3
Przedmiar nie wskazuje wykonania odsadzek na poszczególnych warstwach. Z naszego doświadczenia oraz z zasad sztuki budowlanej wynika, że wykonanie robót bez zachowania odpowiednich odsadzek nie jest możliwe. W związku z powyższym prosimy o skorygowanie przedmiaru poprzez uwzględnienie odsadzek o prawidłowych szerokościach.

Odpowiedź 3
Wykonanie odsadzek wiązałoby się z koniecznością budowy poszerzeń, a to wykraczałoby poza definicję remontu. Zamawiający w 2024 roku zrealizował skutecznie remont DP 1104C pomiędzy km 2+688 a km 3+077 oraz pomiędzy km 3+235 a km 4+260 w tej samej technologii i oczekuje wykonania remontu na istniejącej nawierzchni, bez odsadzek