Siemiatycze, dnia 25.09.2026r

Samodzielny Publiczny
Zakład Opieki Zdrowotnej
w Siemiatyczach
ul szpitalna 8
17-300 Siemiatycze

Zestaw pytań i odpowiedzi od 1 do 2

UCZESTNICY POSTĘPOWANIA

Dotyczy postępowania: ”STWORZENIE SYSTEMU WYTWÓRCZEGO ENEGRII ELEKTRYCZNEJ Z WYKORZYSTANIEM ELEKTROWNI FOTOWOLTAICZNEJ O MOCY DO 150 kW WRAZ Z MAGAZYNEM ENERGII”
SP ZOZ ZP/17/26

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 1

Rozdział V ust. 1 SWZ określa termin realizacji na 60 dni kalendarzowych od zawarcia umowy. Natomiast ust. 2 tego samego rozdziału rozpoczyna się od określenia „Termin 70 dni” i wskazuje zakres czynności objętych tym terminem. Z kolei § 10 wzoru umowy przewiduje 60 dni kalendarzowych od podpisania umowy. Jest to sprzeczność dotycząca istotnego warunku realizacji zamówienia, powiązanego z karą umowną określoną w § 12 ust. 1 pkt 1 wzoru umowy. Wykonawcy nie powinni samodzielnie rozstrzygać, które postanowienie należy traktować jako omyłkę. Wnosimy o:

1. Jednoznaczne wskazanie obowiązującego terminu oraz ujednolicenie SWZ i wzoru umowy.

Odp.: 70 dni zgodnie z ogłoszeniem o zamówieniu – modyfikacji uległ już SWZ w zakresie Rodz. V pkt 1) oraz Zamawiający modyfikuje § 10 wzoru umowy i wskazuje 70 dni na realizację umowy.

2. Określenie zdarzenia oznaczającego dochowanie terminu: zakończenia prac i zgłoszenia rzeczywistej gotowości do odbioru, skutecznego fizycznego i formalnego uruchomienia instalacji czy podpisania protokołu odbioru końcowego.

Odp. Zdarzeniem oznaczającym dochowanie terminu jest montaż instalacji wraz z magazynem energii, uruchomienie i przekazanie do eksploatacji. Oznacza to także przeprowadzenie procedury przyłączenia jej do sieci elektroenergetycznej właściwego Operatora Systemu Dystrybucji oraz przeprowadzenia z tego czynności odbiorczych.

3. Wskazanie, czy w terminie podstawowym muszą zakończyć się również czynności wykonywane przez OSD, w tym uzgodnienia, testy telemechaniki z udziałem pracowników PGE oraz czynności przyłączeniowe.

Odp. Tak termin 70 dni obejmuje wszystkie czynności.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24

II. Niejednoznaczne zasady przedłużenia terminu w związku z czynnościami OSD

Rozdział V ust. 2 SWZ przewiduje, że okres oczekiwania na czynność OSD, organu lub innego podmiotu trzeciego, przypadający po prawidłowym wykonaniu obowiązków Wykonawcy i niezależny od niego, będzie traktowany zgodnie z postanowieniami umowy dotyczącymi przedłużenia terminu. Jednocześnie:

– § 13 ust. 2 pkt 2 wzoru umowy odnosi się do okoliczności, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności;

– § 13 ust. 2 pkt 6 wiąże przedłużenie z przekroczeniem okresu przewidzianego przepisami prawa, obejmując tym postanowieniem również procedurę przyłączeniową i inne czynności realizowane przy udziale OSD;

– § 13 ust. 5 zastrzega, że Zamawiający może nie uwzględnić przyczyn wskazanych w ust. 2 i 3. Powyższe postanowienia nie określają jednoznacznie, czy wykazanie niezależnej od Wykonawcy przeszkody i jej wpływu na termin zakończenia zapewnia przedłużenie terminu, czy pozostawia tę kwestię uznaniu Zamawiającego. Prosimy o wyjaśnienie:

1. Czy przedłużenie obejmuje również niezbędne oczekiwanie na uzgodnienia, testy, udział pracowników PGE i czynności przyłączeniowe, dla których nie wskazano konkretnego terminu ustawowego?

Odp. Możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy nie obejmuje całego okresu jaki PGE ma na wykonanie uzgodnień, testów i czynności przyłączeniowych wykonanej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii. Możliwość wydłużenia terminu realizacji umowy obejmuje tylko ten okres jaki przekracza ustawowe terminy na wykonanie działań zastrzeżonych na rzecz OSD przez PGE – takie terminy są wskazane w ustawie z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne (tj. Dz. U. z 2026, poz. 43 z późn. zm.) w art. 7 i zasadniczo wynoszą do 30 dni.

2. Czy warunkiem przedłużenia jest wykazanie naruszenia przez OSD terminu wynikającego z przepisów prawa? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie podstaw prawnych i terminów właściwych dla poszczególnych czynności.

Odp. Warunkiem roszczenia o przedłużenie terminu realizacji umowy jest wykazanie, że w terminie ustawowym OSD nie uzgodniło, nie wykonało testów i nie przyłączyło wykonanej instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii do sieci elektroenergetycznej. Jednocześnie to przekroczenie terminu musiałoby nastąpić bez udziału Wykonawcy tzn. nie z powodu braków dokumentowych czy związanych z wnioskiem o przyłączenie, ale z wyłącznych przyczyn leżących po stronie OSD czyli w tym wypadku po stronie PGE. Terminy ustawowe na przyłączenie OSD ma wskazane w art. 7 ustawy z dnia 10.04.1997 r. Prawo energetyczne, szczególnie w ust. 8d7, ust. 8g, ust. 8ga, ust. 8g4, ust. 8g6.

3. Na jakiej podstawie i według jakich kryteriów Zamawiający może odmówić przedłużenia na podstawie § 13 ust. 5, mimo udokumentowania przeszkody niezależnej od Wykonawcy i jej rzeczywistego wpływu na zakończenie zamówienia? Wnosimy o wyłączenie uznaniowej odmowy przedłużenia terminu w przypadku wykazania powyższych okoliczności. Nie kwestionujemy

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24

odpowiedzialności Wykonawcy za niekompletną lub wadliwą dokumentację, brak wymaganej gotowości technicznej ani nieterminowe wykonanie własnych obowiązków.

Odp. W każdym przypadku Zamawiający ocenia wnikliwie przyczyny roszczeń o wydłużenie terminu realizacji umowy. Jednocześnie Zamawiający związany jest również terminami realizacji dofinansowania na realizację instalacji fotowoltaicznej wraz z magazynem energii – niewywiązanie się z tych terminów grozi możliwością utraty dofinansowania. Przyczyną jaka może zdecydować o odmowie na wydłużenie terminu jest np. zbyt późne w stosunku do momentu zawarcia umowy rozpoczęcie wykonania zleconego przedmiotu umowy, co w konsekwencji implikuje niemożność uzyskania uzgodnień i przyłącza z OSD w terminie ustawowym nawet z jakąkolwiek tolerancją dla nieznacznego przekroczenia tego terminu. Zamawiający nie może też w żadnym razie przekroczyć terminów wyznaczonych warunkami dofinansowania inwestycji. Dlatego Zamawiający nie wyraża zgody na jakąkolwiek zmianę zapisu § 13 ust. 5 wzoru umowy – stanowi on również element mobilizacji Wykonawcy do wykonania przedmiotu umowy.

III. Żądana zmiana projektowanych postanowień umowy

Wnosimy o uzupełnienie § 13 o następujące postanowienie oraz odpowiednie dostosowanie rozdziału V SWZ i powiązanych postanowień umowy: „Jeżeli mimo terminowego i prawidłowego wykonania obowiązków Wykonawcy oczekiwanie na niezbędne uzgodnienia, testy, czynności odbiorowe lub przyłączeniowe Operatora Systemu Dystrybucyjnego uniemożliwia dochowanie terminu zakończenia zamówienia z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, Wykonawcy przysługuje przedłużenie terminu o udokumentowany okres rzeczywistego wpływu tych okoliczności na zakończenie zamówienia. Zastosowanie tego postanowienia nie wymaga wykazania przekroczenia przez OSD terminu ustawowego. Wykonawca wykazuje terminowe złożenie kompletnych i prawidłowych dokumentów lub zgłoszeń, zapewnienie wymaganej gotowości technicznej, należytą współpracę z OSD oraz wpływ przeszkody na harmonogram. Wykonawca niezwłocznie zawiadamia Zamawiającego o przeszkodzie i podejmuje racjonalne działania ograniczające jej skutki. Przedłużenie nie obejmuje okresów wynikających z okoliczności, za które odpowiada Wykonawca, ani okresów niemających wpływu na zakończenie zamówienia. Okresów pokrywających się nie sumuje się. Po wykazaniu powyższych przesłanek Strony potwierdzą zmianę terminu pisemnym aneksem. Do tej zmiany nie stosuje się § 13 ust. 5. Opóźnienie spowodowane powyższymi okolicznościami, w zakresie ich wykazanego wpływu na zakończenie zamówienia, nie stanowi podstawy naliczenia Wykonawcy kar umownych ani odstąpienia od umowy z przyczyn obciążających Wykonawcę.” Uwzględniamy, że § 12 ust. 1 pkt 1 już przewiduje karę za zwłokę. Żądanie dotyczy zapewnienia jednoznacznego mechanizmu przedłużenia terminu oraz spójności postanowień dotyczących odpowiedzialności.

Odp. Zamawiający nie wyraża zgody na proponowaną zmianę zapisów wzoru umowy oraz na dostosowanie do tej zmiany zapisów SWZ. Zapisy wzoru umowy, również w zakresie pojęcia „zwłoki” o jakiej mowa w pytaniu, tj. zwłoki z § 12 ust. 1 pkt 1) wzoru umowy są jednoznaczne pod kątem interpretacyjnym w świetle orzecznictwa i doktryny prawa.

IV. Rozbieżności w dokumentach przyłączeniowych

Udostępniony „Harmonogram przyłączenia z dnia 06.11.2024 r.” wskazuje: – termin przyłączenia: 06.05.2026 r.; – termin pierwszego dostarczenia energii do sieci: 01.05.2025 r.; – dla etapu „Prace

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24

projektowe": „Do 6 miesięcy przed terminem przyłączenia". Natomiast § 1 ust. 5 podpisanej umowy nr 24-B3/UP/02753/1 określa termin przyłączenia na 03.01.2027 r.

Wnosimy o:

1. Wskazanie aktualnych terminów wiążących Zamawiającego i PGE Dystrybucja S.A.

Odp. Termin umowy o jakiej mowa w pytaniu czyli nr 24-B3/UP/02753/1.

2. Udostępnienie aktualnego harmonogramu, aneksów i uzgodnień zmieniających powyższe dane, jeżeli zostały sporządzone.

Odp. Zamawiający nie posiada aktualnego harmonogramu, aneksów i uzgodnień zmieniających powyższe dane, ale podaje że termin 03.01.2027 r. na przyłączenie pozostaje z PGE aktualny.

3. Wyjaśnienie rozbieżności polegającej na wskazaniu w harmonogramie pierwszego dostarczenia energii przed terminem przyłączenia.

Odp. Wiążący jest termin z umowy o nr 24-B3/UP/02753/1. Jeżeli harmonogram wymaga aktualizacji zostanie to dokonane w trakcie realizacji inwestycji. Usunie to rozbieżności.

4. Wyjaśnienie aktualności i znaczenia zapisu dotyczącego prac projektowych oraz wskazanie, czy etap ten został wykonany. Nie utożsamiamy zapisu o sześciu miesiącach z minimalnym czasem trwania projektowania. Wymaga on jednak wyjaśnienia w zestawieniu z obowiązkami projektowymi powierzanymi Wykonawcy oraz terminem realizacji zamówienia.

Odp. Skoro wzór umowy przewiduje obowiązek Wykonawcy w postaci sporządzenia kompletnej dokumentacji wykonawczej i powykonawczej – zatem projektowanie leży po stronie Wykonawcy. Umowa o przyłączenie do sieci dystrybucji nr 24-B3/UP/02753/1 jest umową, z której Wykonawca nie może wyciągać jakiekolwiek swoje prawa albo ograniczać przedmiot umowy wiążący go zgodnie z wzorem umowy, bowiem określa ta umowa jedynie informacje i warunki przyłączenia pomiędzy PGE, a Zamawiającym i stanowi jedynie źródło informacji dla Wykonawcy na temat ram faktycznych wykonania jego docelowej umowy.

V. Aktualny stan uzgodnień z OSD i zakres obowiązków

Wykonawcy § 1 ust. 2 lit. i–j i m–n oraz § 2 ust. 12–13 wzoru umowy obejmują m.in. wykonanie telemechaniki, integrację z SCADA PGE, dokumentację, uzgodnienia i formalności prowadzące do fizycznego i formalnego uruchomienia instalacji. Warunki przyłączenia nr 24-B3/WP/02753 przewidują wymagania dotyczące telemechaniki i SCADA, testy funkcjonalne z udziałem pracowników PGE w pkt 6.3.6 oraz uzgodnienia wskazane w pkt 22. Prosimy o odrębną odpowiedź na poniższe pytania:

1. Czy Zamawiający posiada dokumentację uzgodnioną z OSD w zakresie instalacji wytwórczej, jej powiązania z instalacją odbiorczą, telemechaniki i układu pomiarowo-rozliczeniowego? Jeżeli tak, wnosimy o udostępnienie dokumentacji wraz z potwierdzeniami i warunkami uzgodnień.

Odp. Warunki przyłączenia nr 24-B3/WP/02753 zostały wydane na podstawie kompletnego wniosku przyłączeniowego oraz przekazanych PGE danych i dokumentacji technicznej

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24

instalacji. Dokumentacja techniczna stanowiąca Załącznik nr 2 do SWZ odpowiada założeniom technicznym przyjętym do uzyskania warunków przyłączenia. Zamawiający nie posiada natomiast odrębnej dokumentacji potwierdzającej formalne uzgodnienie z PGE szczegółowego projektu wykonawczego, projektu telemechaniki, integracji z systemem SCADA ani układu pomiarowo-rozliczeniowego. Opracowanie tych rozwiązań i przeprowadzenie wymaganych uzgodnień należy do Wykonawcy zgodnie z Rozdziałem IV SWZ oraz warunkami przyłączenia.

2. Jeżeli procedury są w toku, kiedy przekazano dokumentację do PGE, jakie uwagi otrzymano i jakie czynności pozostają do wykonania?

Odp. Nie, w toku nie ma żadnych procedur z PGE.

3. Czy Zamawiającemu znane są okoliczności wymagające aktualizacji warunków przyłączenia? Jeżeli tak, prosimy o wskazanie ich przyczyn i zakresu.

Odp. Na etapie postępowania Zamawiającemu nie są znane żadne okoliczności wymienione przez Wykonawcę w pytaniu. Wykonawca nie powinien jednak wykluczyć takiej możliwości na etapie realizacji inwestycji.

4. Czy uzgodniono z PGE terminy testów lub innych czynności niezbędnych do uruchomienia instalacji? Jeżeli tak, prosimy o udostępnienie potwierdzeń.

Odp. Te uzgodnienia są po stronie Wykonawcy na etapie realizacji inwestycji.

5. Jakie dokumenty, dane i pełnomocnictwa Zamawiający przekaże Wykonawcy oraz w jakich terminach? W razie nieposiadania wskazanych dokumentów lub informacji prosimy o jednoznaczne potwierdzenie tego faktu.

Odp. Brak precyzyjnego pytania ze strony pytającego – o jakie dokumenty chodzi i pełnomocnictwa do czego? Na obecnym etapie Zamawiający nie może określić jakie pełnomocnictwa zostaną przekazane Wykonawcy, ale jeśli wystawienie takowych zgłosi Wykonawca to z pewnością pełnomocnictwa otrzyma mieszczące się w przedmiocie realizacji umowy i to niezwłocznie.

VI. Wpływ modyfikacji SWZ z 21.09.2026 r. na zakres, wycenę i termin realizacji

Modyfikacja rozdziału IV pkt 19 SWZ wymaga zaprojektowania i wykonania izolowanego pomieszczenia, obudowy albo kontenera z ogrzewaniem, chłodzeniem, pomiarem temperatury, automatyką i sygnalizacją awarii, zapewniającego określone warunki temperaturowe magazynu energii. Wnosimy o wyjaśnienie:

1. Czy Zamawiający posiada dokumentację lokalizacyjną lub rozwiązania techniczne dla tego zakresu? Jeżeli tak, prosimy o ich udostępnienie.

Odp. Niezbędne dane znajdują się w dokumentacji technicznej i projektowej, będącej załącznikiem do SWZ.

2. Jakie obliczeniowe temperatury zewnętrzne i pozostałe założenia należy przyjąć do doboru układu ogrzewania i chłodzenia?

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24

Odp. Ta kwestia leży po stronie Wykonawcy, który powinien jako profesjonalista zapewnić najlepsze rozwiązania, mając na uwadze konieczne do osiągnięcia wskaźniki rezultatu i trwałość samego projektu oraz zaoferować urządzenia kompatybilne jak z załącznika 2a do SWZ.

3. Jak należy rozumieć okres letni oraz jesienno-zimowo-wiosenny i jakie dolne oraz górne granice temperatury obowiązują w każdym z tych okresów?

Odp. Analizując zapis w punkcie 19 rozdz. IV SWZ Zamawiającego, pojęcia okresu letniego oraz jesienno-zimowo-wiosennego należy rozpatrywać przez pryzmat funkcjonalny i technologiczny (wymagań producenta magazynu energii), a nie sztywnych dat kalendarzowych. Istotne jest zapewnienie otoczenia modułów bateryjnych w temperaturach nie niższej niż +5°C i nie wyższej niż +16°C przez cały rok kalendarzowy.

Oto szczegółowe wyjaśnienie obu okresów oraz obowiązujących w nich granic temperatur:

1. Okres jesienno-zimowo-wiosenny

- **Jak należy go rozumieć: Jest to czas, w którym ze względu na panujące warunki zewnętrzne (niskie temperatury) istnieje ryzyko wychłodzenia magazynu energii poniżej bezpiecznego poziomu, co wymaga działania układu ogrzewania.**
- **Obowiązująca granica temperatury:**
  - **Dolna granica: nie niższa niż +5°C.**
  - ***Działanie systemu:* W przypadku spadku temperatury otoczenia modułów bateryjnych poniżej +5°C, układ ogrzewania musi automatycznie podnieść temperaturę, a spadek poniżej wartości minimalnej musi wygenerować alarm i stan bezpieczny.**

2. Okres letni

- **Jak należy go rozumieć: Jest to czas, w którym ze względu na wysokie temperatury zewnętrzne istnieje ryzyko przegrzania magazynu energii, co wymaga aktywnego działania układu chłodzenia.**
- **Obowiązująca granica temperatury:**
  - **Górna granica: nie wyższa niż +16°C.**
  - ***Działanie systemu:* W przypadku wzrostu temperatury otoczenia powyżej +16°C, układ chłodzenia musi utrzymać temperaturę w ryzach, a przekroczenie dopuszczalnych przez producenta norm musi skutkować alarmem i przejściem w stan bezpieczny.**

Kluczowe wnioski dla Wykonawcy:

- **Brak sztywnego harmonogramu dat: Zamawiający nie wskazuje konkretnych miesięcy (np. od października do kwietnia), lecz uzależnia reżim pracy od rzeczywistych warunków termicznych w otoczeniu baterii oraz wymagań producenta baterii.**
- **Całoroczna gotowość: Układ automatyki i klimatyzacji (ogrzewanie + chłodzenie) musi działać całorocznie, samoczynnie przełączając się między trybem grzania (utrzymanie min. +5°C) a chłodzenia (utrzymanie maks. +16°C), niezależnie od kaprysów pogody na zewnątrz.**

4. Czy obowiązek uwzględnienia kosztów „zasilania" obejmuje wykonanie infrastruktury i uruchomienie, czy również zakup energii podczas późniejszej eksploatacji? W drugim przypadku prosimy o wskazanie okresu i zasad ustalania tego obowiązku.

Odp. Wykonanie infrastruktury i uruchomienie. W tym mieści się także wykonanie infrastruktury zasilającej.

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24

5. Czy po modyfikacji zweryfikowano czas potrzebny na zaprojektowanie, dostawę, wykonanie i sprawdzenie powyższego zakresu?

Odp. Wykonawca ma wystarczający czas, wskazany w SWZ oraz w projekcie umowy, na wykonanie wskazanego zakresu.

VII. Wniosek o wydłużenie terminu realizacji i doprecyzowanie odbioru

Wnosimy o ustalenie jednolitego terminu realizacji wynoszącego 180 dni kalendarzowych od zawarcia umowy, przy jednoczesnym wprowadzeniu mechanizmu przedłużenia opisanego w części III. Termin ten stanowi propozycję zmiany uwzględniającą zakres projektowy, wykonawczy i przyłączeniowy. Nie przedstawiamy go jako minimum wynikającego z przepisów prawa. W przypadku odmowy wnosimy o wskazanie konkretnych założeń harmonogramowych uzasadniających utrzymanie krótszego terminu, obejmujących dokumentację wykonawczą, uzgodnienia OSD, dostawy, montaż, integrację telemechaniki i SCADA, ochronę temperaturową magazynu, testy i uruchomienie. Prosimy również o wskazanie, które z tych czynności zostały już wykonane oraz które mogą być prowadzone równolegle. Niezależnie od długości terminu wnosimy o jednoznaczne określenie, że zgłoszenie w terminie rzeczywistej gotowości do odbioru wraz z kompletną wymaganą dokumentacją, przy braku wad istotnych, oznacza dochowanie terminu wykonania, a późniejszy czas czynności odbiorowych Zamawiającego nie obciąża Wykonawcy. § 9 ust. 2 przewiduje dokonanie odbioru w terminie 14 dni od zgłoszenia, natomiast § 9 ust. 4 mówi o rozpoczęciu odbioru w ciągu 14 dni. Wnosimy o ujednolicenie tych postanowień oraz jednoznaczne określenie terminu zakończenia odbioru i skutków jego przekroczenia z przyczyn nieobciążających Wykonawcy

Odp. Brak możliwości akceptacji zaproponowanego, dłuższego terminu realizacji. Zamówienie realizowane jest ze środków zewnętrznych uwarunkowanych terminem merytorycznego i formalnego zakończenia do 31.12.2026 r. Jednocześnie w poprzednio ogłaszanych przetargach przez Zamawiającego, obowiązywał krótszy niż w aktualnym termin realizacji, a oferty były składane, więc termin jest uzasadniony. Co prawda nie obejmowały te poprzednie przetargi zaprojektowania i wykonania izolowanego pomieszczenia dla magazynu energii, ale jest to bez znaczenia dla niniejszej sprawy. Stworzenie harmonogramu realizacji inwestycji leży po stronie Wykonawcy, a zakres prac technicznych i instalacyjnych do wykonania wynika z załączników do SWZ, w tym z dokumentacji projektowej i technicznej. Po stronie Wykonawcy leży także wykonanie dokumentacji wykonawczej i powykonawczej. Z SWZ oraz załączników do niego wynika zakres prac koniecznych do wykonania, a to czy będą one wykonywane równolegle czy też nie jest do decyzji Wykonawcy, który winien być profesjonalistą w branży. Dochowanie terminu wykonania musi być potwierdzone protokołem odbioru końcowego i to bez zastrzeżeń – wady nieistotne nie będą wpływały na termin odbioru i jednocześnie wykonania inwestycji. Zamawiający nie uważa by § 9 ust. 2 i 4 wzoru umowy wymagał ujednolicenia. Czytane spójnie i interpretowane jednocześnie oznaczają ni mniej ni więcej tylko okres do 14 dni na dokonanie odbioru i rozpoczęcie odbioru licząc od chwili zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru, co oznacza możliwość także wykonania tych czynności w krótszym niż 14 dni okresie.

VIII. Znaczenie uchybień dla przygotowania oferty i żądania końcowe Wskazane rozbieżności i niejasności dotyczą informacji istotnych dla sporządzenia oferty w rozumieniu art. 99 ust. 1 Pzp. Ich usunięcie jest niezbędne dla zapewnienia przejrzystości i proporcjonalności postępowania oraz warunków uczciwej konkurencji, zgodnie z art. 16 Pzp. Niepewność dotycząca terminu, stanu uzgodnień, kosztów i warunków przedłużenia realizacji powoduje, że wykonawcy mogą przyjmować

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24

odmienne założenia dotyczące tego samego zamówienia. Wpływa to na kalkulację ceny, porównywalność ofert i ocenę ryzyka kontraktowego. Wykonawca ma interes w uzyskaniu zamówienia. Utrzymanie opisanych uchybień utrudnia przygotowanie konkurencyjnej oferty i może prowadzić do utraty możliwości uzyskania zamówienia wskutek konieczności kalkulowania niedookreślonych ryzyk albo rezygnacji z udziału. Wnosimy o:

1. Merytoryczne odniesienie się do każdego pytania i żądania.

Odp. Zamawiający odniósł się już do każdego stawianego pytania i żądania.

2. Udostępnienie dokumentów usuwających wskazane rozbieżności.

Odp. Stosunek do przedstawionego zagadnienia – rozbieżności i niejasności – został już zaprezentowany w odpowiedzi na poprzednie pytania. A całość dokumentacji postępowania została udostępniona na stronie postępowania na platformie https://ezamowienia.gov.pl/.

3. Jednoznaczne wskazanie uwzględnionych zmian, a w przypadku odmowy — przedstawienie jej uzasadnienia.

Odp. Nie jest to pytanie, a żądanie które w tym miejscu odnosi się do poprzednich pytań, na które zostały udzielone odpowiedzi.

4. Opublikowanie spójnej treści zmienionych postanowień SWZ i wzoru umowy.

Odp. Wszelkie publikacje w ramach niniejszego postępowania są dokonywane na stronie postępowania na platformie https://ezamowienia.gov.pl/. Zakres więc zmian jakie uwzględniono w odpowiedzi na niniejsze pytania również tam się znajduje.

5. Przedłużenie terminu składania ofert o czas niezbędny do uwzględnienia wyjaśnień i zmian, w przypadkach określonych w art. 284 ust. 3 i art. 286 ust. 3 Pzp.

Odp. Terminy składania ofert wynikają z przepisów PZP, ale Zamawiający wydłużył termin składania ofert do 01.10.2026 r.

Samo odesłanie do dotychczasowej treści dokumentów nie rozstrzygnie wskazanych sprzeczności. Utrzymanie opisanych uchybień będzie przedmiotem odwołania do Krajowej Izby Odwoławczej w zakresie dopuszczalnym przez ustawę i z zachowaniem terminów określonych w art. 515 Pzp. Ewentualne niewykonanie obowiązku udzielenia wyjaśnień lub przedłużenia terminu składania ofert również zostanie ocenione pod kątem skorzystania ze środków ochrony prawnej. Niniejszy wniosek nie zastępuje odwołania. Wykonawca nie uzależnia jego wniesienia od uprzedniego otrzymania odpowiedzi Zamawiającego, jeżeli oczekiwanie mogłoby prowadzić do upływu ustawowego terminu.

Odp. Oferent ma prawo do skorzystania z wszelkich form ochrony prawnej.

ZESTAW PYTAŃ I ODPOWIEDZI NR 2

Pytanie nr 1 - kompatybilność falowników i magazynów energii Zamawiający wymaga, aby całość zaoferowanego zestawu wskazanego w Załączniku nr 2a do SWZ była ze sobą kompatybilna. Czy Zamawiający dopuści potwierdzenie kompatybilności zaoferowanego falownika hybrydowego z magazynem energii poprzez indywidualne oświadczenie producenta falownika lub producenta

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24

systemu magazynowania energii, w przypadku, gdy dany model magazynu energii nie został wskazany w publicznie dostępnej liście kompatybilności producenta?

Odp. Tak. Zamawiający dopuści oświadczenie producenta falownika albo producenta magazynu energii, identyfikujące dokładne modele i potwierdzające ich kompatybilność w oferowanej konfiguracji. Oświadczenie uzupełnia lub zastępuje w razie takiej potrzeby wymagane karty katalogowe i należy je złożyć wraz z ofertą, w języku polskim albo z tłumaczeniem.

Pytanie nr 2 - zakres telemechaniki i integracji z systemem SCADA PGE Dokumentacja postępowania nakłada na Wykonawcę obowiązek wykonania telemechaniki, jej integracji z systemem SCADA PGE Dystrybucja S.A., wykonania niezbędnych uzgodnień projektu z OSD oraz przeprowadzenia wymaganych testów funkcjonalnych. Prosimy o udostępnienie aktualnych warunków, wytycznych technicznych, standardów komunikacyjnych oraz innych dokumentów PGE Dystrybucja S.A. dotyczących przedmiotowego przyłączenia, na podstawie których Wykonawca ma zaprojektować i wycenić układ telemechaniki. Jednocześnie prosimy o potwierdzenie, że zakres telemechaniki po stronie Wykonawcy ogranicza się do urządzeń, instalacji, połączeń komunikacyjnych, konfiguracji oraz prac przypisanych Podmiotowi Przyłączanemu zgodnie z warunkami przyłączenia, natomiast nie obejmuje dostawy ani modyfikacji urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A., poza konfiguracją i integracją wymaganą przez OSD.

Odp. Zamawiający nie posiada odrębnych, szczegółowych wytycznych technicznych PGE Dystrybucja S.A. dotyczących telemechaniki dla przedmiotowego przyłączenia. Zakres wymagany od Wykonawcy został określony funkcjonalnie w Rozdziale IV pkt 5 ppkt 17) – 18) SWZ oraz w udostępnionych warunkach przyłączenia nr 24-B3/WP/02753. Wykonawca zaprojektuje szczegółową architekturę układu telemechaniki, uzyska niezbędne dane i uzgodnienia od PGE Dystrybucja S.A. oraz uwzględni w cenie oferty wszystkie koszty przypisane Podmiotowi Przyłączanemu. Zakres nie obejmuje dostawy ani przebudowy centralnego systemu SCADA lub innych urządzeń stanowiących własność PGE Dystrybucja S.A., poza konfiguracją i integracją wymaganą przez OSD.

Pytanie nr 3 - funkcja zasilania awaryjnego EPS/Backup Dokumentacja wskazuje, że Wykonawca w ramach inwentaryzacji i projektu wykonawczego ma ustalić, czy dla prawidłowego i bezpiecznego działania systemu wymagane będzie zastosowanie trybu wyspowego, zasilania awaryjnego lub integracji z agregatem albo istniejącymi systemami UPS. Prosimy o jednoznaczne wskazanie czy przedmiot zamówienia obejmuje wykonanie funkcji zasilania awaryjnego obiektu lub jego wybranych obwodów z projektowanego magazynu energii w przypadku zaniku napięcia w sieci elektroenergetycznej, tj. fun obwodów lub odbiorników objętych zasilaniem awaryjnym,

• obwodów lub odbiorników objętych zasilaniem awaryjnym,

• wymaganej mocy zasilania awaryjnego,

• minimalnego wymaganego czasu podtrzymania,

• wymaganego czasu przełączenia,

• wymagań dotyczących współpracy z istniejącymi agregatami prądotwórczymi i systemami UPS

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24

W przypadku braku takiego wymagania prosimy o potwierdzenie, że Wykonawca nie jest zobowiązany do wykonania dodatkowego układu EPS/Backup ani integracji projektowanego magazynu energii z istniejącymi agregatami lub systemami UPS

Odp. Zakres określa Rozdział IV pkt 5 ppkt 15) SWZ. Wykonawca ustali w ramach inwentaryzacji i projektu wykonawczego, czy zastosowanie EPS/Backup, trybu wyspowego albo integracji z agregatem lub UPS jest konieczne. Jeżeli konieczność taka zostanie wykazana, Wykonawca zaprojektuje i wykona rozwiązanie w ramach ceny oferty. Jeżeli projekt wykonawczy wykaże brak takiej konieczności, rozwiązanie nie będzie wymagane.

Pytanie nr 4 - hierarchia dokumentacji i charakter przedmiaru robót Zamawiający wskazuje, że przedmiar robót ma charakter pomocniczy i informacyjny, natomiast wynagrodzenie Wykonawcy ma charakter ryczałtowy. Prosimy o potwierdzenie, że w przypadku wystąpienia rozbieżności pomiędzy zakresem lub ilościami wskazanymi w przedmiarze robót a SWZ, Załącznikami nr 2a i 2b oraz dokumentacją projektową, przedmiar nie stanowi wiążącej podstawy do określenia zakresu zamówienia, a Wykonawca zobowiązany jest przyjąć zakres wynikający z pozostałej dokumentacji postępowania. Jednocześnie prosimy o wskazanie hierarchii dokumentów obowiązującej w przypadku wystąpienia wzajemnych rozbieżności pomiędzy SWZ, Załącznikiem nr 2a, Załącznikiem nr 2b, dokumentacją techniczną, warunkami przyłączenia oraz przedmiarem robót.

Odp. Przedmiar ma charakter wyłącznie pomocniczy i informacyjny. Wszystkie dokumenty zamówienia należy czytać łącznie i równorzędnie. Załącznik nr 2a rozstrzyga w zakresie oferowanego asortymentu, Załącznik nr 2b w zakresie EMS, a warunki przyłączenia w zakresie obowiązków związanych z przyłączeniem. Projekt wykonawczy musi być zgodny z SWZ, umową, opublikowanymi wyjaśnieniami i modyfikacjami oraz wskazanymi załącznikami i nie może samodzielnie zmieniać zakresu zamówienia. Na tym etapie też pytający wskazuje na możliwość występowania rozbieżności, a nie wskazuje konkretne rozbieżności. Nie sposób zatem odnieść się do nich i uznać czy są to rozbieżności pozorne czy rzeczywiste.

Pytanie nr 5 - termin realizacji zamówienia W Rozdziale V pkt 1 SWZ Zamawiający wskazuje, że przedmiot zamówienia będzie realizowany przez okres 60 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, natomiast w pkt 2 tego samego rozdziału wskazano: „Termin 70 dni obejmuje wykonanie wszystkich czynności pozostających po stronie Wykonawcy (...)". W związku z powyższą rozbieżnością prosimy w pierwszej kolejności o jednoznaczne wskazanie, czy obowiązującym terminem wykonania zamówienia jest 60 czy 70 dni kalendarzowych. Jednocześnie zwracamy uwagę, że zakres zamówienia obejmuje m.in.:

- wykonanie inwentaryzacji,
- opracowanie kompletnej dokumentacji wykonawczej,
- opracowanie i zatwierdzenie projektu systemu EMS,
- wykonanie projektu telemechaniki,
- uzgodnienie projektu telemechaniki z PGE Dystrybucja S.A.,
- dostawę urządzeń i materiałów,
- wykonanie robót budowlanych, konstrukcyjnych i elektrycznych,
- wykonanie magazynu energii oraz systemu EMS,
- wykonanie telemechaniki,
- integrację telemechaniki z systemem SCADA PGE Dystrybucja S.A.,

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24

- przeprowadzenie testów funkcjonalnych przy udziale przedstawicieli PGE Dystrybucja S.A.,
- wykonanie wymaganych uzgodnień i formalności związanych z przyłączeniem instalacji,
- przeprowadzenie prób, pomiarów i rozruchów,
- wykonanie dokumentacji powykonawczej i przeprowadzenie odbioru.

Część powyższych czynności jest bezpośrednio uzależniona od terminów działania PGE Dystrybucja S.A., Zamawiającego, rzeczoznawców oraz innych podmiotów trzecich, na które Wykonawca nie ma bezpośredniego wpływu. Mając na uwadze powyższy zakres oraz konieczność zachowania prawidłowej kolejności prac projektowych, uzgodnieniowych, dostaw, robót, integracji i odbiorów, zwracamy się z prośbą o zmianę terminu realizacji zamówienia na 120 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy.

W przypadku pozostawienia krótszego terminu prosimy o jednoznaczne potwierdzenie, że termin wykonania przedmiotu umowy będzie ulegał odpowiedniemu przedłużeniu o cały okres oczekiwania na uzgodnienia, zatwierdzenia, czynności, konfiguracje, testy, odbiory lub inne działania pozostające po stronie PGE Dystrybucja S.A., Zamawiającego, organów administracji, rzeczoznawców lub innych podmiotów trzecich, jeżeli Wykonawca terminowo i prawidłowo wykonał wszystkie czynności wymagane z jego strony.

Odp. Obowiązujący termin realizacji wynosi 70 dni kalendarzowych od dnia zawarcia umowy, zgodnie z Modyfikacją SWZ II. Zamawiający nie wyraża zgody na przedłużenie terminu do 120 dni. Ewentualna zmiana terminu może nastąpić wyłącznie po spełnieniu przesłanek określonych we wzorze umowy i przepisach PZP, w zakresie odpowiadającym rzeczywistemu wpływowi okoliczności niezależnych od Wykonawcy. Oczekiwanie na uzgodnienia, zatwierdzenia, czynności, konfiguracje, testy, odbiory lub inne działania pozostające po stronie PGE Dystrybucja S.A. powyżej ustawowego terminu, stanowi podstawę do możliwości wydłużenia terminu realizacji inwestycji.

p.o. Dyrektora SP ZOZ
Monika Łubko
/podpis w oryginale/

Projekt współfinansowany ze środków Programu Fundusze Europejskie dla podlaskiego 2021-2027 oś priorytetu II Region przyjazny środowisku Działanie 2.4 energia odnawialna Nr projektu FEPD.02.04-IŻ.00-0070/24