Poznańskie Inwestycje Miejskie

Poznań, 09 kwietnia 2026

l.dz. [Pismo nie posiada wartości w polu Nr pisma]

Znak sprawy: Pismo nie posiada wartości w polu Nr sprawy

Wykonawcy w postępowaniu

poprzez www.pim.poznan.pl

Dotyczy: postępowania pn.: „BUDOWA DROGI DOJAZDOWEJ WRAZ Z MIEJSCAMI POSTOJOWYMI PRZY UL. O. MARIANA ŻELAZKA [POZNAŃ]" – nr ref. PIM/03/26/ZP24/2024-404.


Na podstawie art. 284 ust. 6 ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej: ustawy PZP), Zamawiający informuje o pytaniach i wyjaśnieniach dot. treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ) otrzymanych / udzielonych w ww. postępowaniu (kontynuacja numeracji z poprzednich Wyjaśnień) i dodatkowo dokonuje zmiany odpowiedzi na pytania nr 13 oraz 16 (zamieszczone w Wyjaśnieniach nr 3; oznaczenie kolorem):

13. Dotyczy D.05.03.05b, pkt 2.2. Do zaprojektowania mieszanki AC16W, KR3 wskazano asfalt 50/70 przy jednoczesnym spełnieniu wysoko postawionego wymagania odporności na deformacje trwałe na poziomie PRDAIR9,0 (tab.7, Lp2.), co może okazać się niemożliwe do spełnienia. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na zastosowanie lepiszcza 35/50, co jest zgodne z dokumentem przywołanym w pkt 10.6.65, tj. WT2-2010 (aktualne wydanie WT2-2014).
Proponowana zmiana pozwoli sprostać postawionym w SST wymaganiom dla gotowego wyrobu w zakresie odporności mieszanki na deformacje trwałe, a w konsekwencji wydłużyć okres eksploatacji nawierzchni.
Wyjaśnienie:
Zamawiający wyraża zgodę na zastosowanie lepiszcza 50/70 oraz 35/50. Dokumentacja zostaje uzupełniona o STWIORB (D-05.03.05.B) dla lepiszcza 35/50.

16. Dotyczy branży drogowej poz. 8 d.2 – prosimy o informację na jaką grubość należy wykonać frezowanie istniejącej nawierzchni.
Wyjaśnienie:
Frezowanie nawierzchni bitumicznej należy skalkulować do średniej grubości 12 cm.

23. Poz. 85 d.15 Zakup i montaż ławek.
Prosimy o informację, jaki konkretny model ławek z katalogu mebli miejskich Poznania ma zostać zakupiony oraz zamontowany.
Wyjaśnienie:

Ławka z oparciem i podłokietnikami typu LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ ze stali ocynkowanej malowanej proszkowo wg Katalogu Mebli Miejskich Poznania:



Ławki

LAW-06-CHO-UL/PL/SK/PA/TO/TZ

Ławka z oparciem i podłokietnikami
wymiary: 181 x 81 x 65 (dł. x wys. x szer.)
materiał: aluminium lub stal ocynkowana malowana proszkowo

Lokalizacja
Centrum miasta
Historyczne dzielnice
Pozostałe części miasta

Rodzaje przestrzeni
Wszystkie rodzaje przestrzeni

Kolor:
Stopa aluminiowa kolor bezbarwny lub stopa stalowa kolor jasnoszary (RAL 9006) półmatowy
Siedzisko: drewno liściaste malowane lakierobejcą (jasny orzech) lub drewno egzotyczne

Uwagi:
Co ok.50 m należy umieszczać ławki z podłokietnikami (zgodnie ze 'Standardami dostępności').

Katalog Mebli Miejskich Poznania

Z poważaniem

Podpisano przez Dawid Kozłowski 2026.04.09 13:11:07

KOORDYNATOR DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH

Otrzymują:

1. *Wykonawcy w postępowaniu poprzez stronę internetową;*
2. *a/a*

Sprawę prowadzi: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Pismo sporządził/a: Dawid Kozłowski, Koordynator ds. zamówień publicznych, tel: +48 512 955 392 , email: dawid.kozlowski@pim.poznan.pl

Klucz dokumentu: Type=DocumentVer;Id=4294968641119