


ZBIORNIK WYBIERALNY NA ŚCIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE V-10,0m3







Zbiornik na ścieki sanitarne 10m3	
Specyfikacja techniczna zbiornika	
Długość	300cm
Szerokość	240cm
Wysokość bez płyty górnej	175cm
Grubość płyty standard/najazd	10-12cm / 15-17cm
Waga zbiornika	7200 kg
Waga płyty standard / najazd	1500kg / 2100kg
Wyposażenie standardowe	Zbiornik, płyta standardowa, komin rewizyjny Ø500mm/50cm wysokości, właz betonowy, przejście szczelne Ø160
Sposób łączenia elementów	Zaprawa klejowa
Informacje dodatkowe	
Instrukcja przygotowania wykopu	Wykop o wymiarach: 350cm x 300cm na dnie wypoziomowana podsypka piaskowa o grubości 10cm, głębokość wykopu standardowego 235cm
Zalecany spadek rury kanalizacyjnej	1,5% (1,5 cm spadku na 1mb rury)
Wytrzymałość płyty standardowej	Do 50cm nasypu ziemi i ruch pieszy
Wytrzymałość płyty najazdowej	Do 150 cm nasypu ziemi, ruch aut osobowych i busów
Wyposażenie opcjonalne	Komin rewizyjny o długości 100-150cm, właz żeliwny A15, instalacja do wyciągania szamba z poza ogrodzenia, sygnalizator napełnienia szamba, grzybek wentylacyjny

Biuro
architektoniczne
Ewelina Wesołowska

98-273 Klonowa
ul. Leśna 28 A
tel. 607 091 770

Temat : Przebudowa i rozbudowa budynku garażu Ochotniczej Straży Pożarnej w Mielcuchach o zaplecze higieniczno-sanitarne i pomieszczenia gospodarcze wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną.
ID: 301801_2.0004.375/5, 301801_2.0004.375/3, 301801_2.0004.375/1,301801_2.0004.375/7

Adres : Ochotnicza Straż Pożarna w Mielcuchach
ID: 301801_2.0004.375/5, 301801_2.0004.375/3, 301801_2.0004.375/1,301801_2.0004.375/7

Inwestor : Gmina Czajków
Czajków 59
63-524 Czajków

Tytuł rysunku : ZBIORNIK WYBIERALNY NA ŚCIEKI BYTOWO-GOSPODARCZE V-10,0m3

Prawa autorskie :

Pracownia Projektowa "IZAS" S.C.
Izabela Dobek, Sławomir Dobek
98-200 Sieradz ul. Toruńska 9
tel. (43) 8225556 ; ppizas@onet.pl

Projektant :
mgr inż. Sławomir Dobek
uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych NR EW. 143/00/Wł.

Faza :	*Branża :*	*Data :*	*Skala :*	*Nr rys. :*
PROJEKT TECHNICZNY	INSTALACJE SANITARNE	Wrzesień 2026	- - -	11