Powiatowy Zarząd Dróg w Kolnie
ul. Wojska Polskiego 48
18-500 Kolno

Kolno, dnia 25.09.2026 r.

PZD.26.13.2026

ODPOWIEDŹ NA PYTANIA DO TREŚCI SWZ

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2026 r. poz. 793), zwanej dalej „ustawą" na realizację zadania pn.: ***„Rozbudowa drogi powiatowej nr 1888B Turośl-Krusza-Charubin – ETAP I"***

Informuję, że do Zamawiającego w dniu 23.09.2026 r. wpłynęły zapytania dotyczące treści specyfikacji warunków zamówienia (zwanej dalej „SWZ"). Zamawiający na podstawie art. 284 ust. 2 ustawy udziela odpowiedzi:

ZESTAW 1

Pyt. nr 1. Proszę o dokładne doprecyzowanie parametrów technicznych obsypki kanału deszczowego rozsączającego, w szczególności rodzaju i granulacji żwiru oraz wymaganej szerokości i wysokości obsypki. Proszę również o uwzględnienie tych parametrów w przedmiarze robót.

Odpowiedź Zamawiającego: Zamawiający informuje, że jako podsypkę należy wykorzystać grunt z wykopu (piaski średnie). Jako obsypkę należy wykorzystać piasek o uziarnieniu 0-2mm. Jako zasypanie pozostałego wykopu należy wykorzystać piasek o uziarnieniu 0-2mm, który można zagęścić do IS=1,0.
W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

ZESTAW 2

Pyt. nr 1. Prosimy o wyjaśnienie, czy koszt rozbiórki ogrodzeń wskazanych w dokumentacji, lecz niewyszczególnionych w przedmiarze robót, należy uwzględnić w cenie ofertowej. Prosimy również o wskazanie właściciela materiałów pochodzących z rozbiórki oraz sposobu ich zagospodarowania.

Odpowiedź Zamawiającego: Koszt rozbiórki ogrodzeń należy uwzględnić w cenie ofertowej. Materiały z rozbiórki przechodzą na własność Wykonawcy, które należy poddać utylizacji zgodnie z przepisami.
W załączeniu poprawiony przedmiar robót.

Odpowiedź i wyjaśnienia służą interpretacji i doprecyzowaniu postanowień SWZ. Zamawiający, jak i Wykonawcy, są związani niniejszą odpowiedzią i wyjaśnieniami.

DYREKTOR PZD W KOLNIE

mgr Grzegorz Kulągowski

W załączeniu:

1. Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiar robót dla branży sanitarnej (ZMIENIONY dn. 25.09.2026 r.)
2. Załącznik nr 5 do SWZ – Przedmiar robót dla branży drogowej (ZMIENIONY dn. 25.09.2026 r.)