Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
Ul. Daszyńskiego 1, 59-920 Bogatynia
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych

IZ.7011.2.2026.JZ

Bogatynia, 29.06.2026 r.

Pan
Przemysław Kowalski
Nunatak Studio Architektury
31-463 Kraków
ul. Narzymskigo 22/2

WARUNKI TECHNICZNE
podłączenia nieruchomości do instalacji kanalizacji sanitarnej basenu miejskiego zlokalizowanego przy ul. Kąpielowej w Bogatyni

W odpowiedzi na wniosek z dnia 22.06.2026 r. Gmina Bogatynia określa warunki techniczne przyłączenia do wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej dla projektowanej toalety na terenie kompleksu rekreacyjnego Zalew w Bogatyni, działka nr 21 AM4 obr. II Bogatynia.

I. Punkt wpięcia i parametry sieci

1. Miejsce wpięcia: Istniejąca studnia systemowa Ø315 na terenie basenu miejskiego przy ul. Kąpielowej w Bogatyni dz. nr 17/4 AM4 obr. II Bogatynia.
2. Wpięcie należy wykonać w istniejącej studni rewizyjnej oznaczonej na załączonej mapie sytuacyjno-wysokościowej jako S1 o rzędnej dna 255.57 m n.p.m.

II. Wymagania techniczne dla przyłącza

1. **Materiał i średnica:** Przyłącze należy zaprojektować i wykonać z rur kanalizacyjnych PVC-U o ściankach litych (klasa S / SDR34 SN8).
2. W przypadku braku technicznej możliwości odprowadzania ścieków przyłączem grawitacyjnym, należy zaprojektować lokalną przepompownię ścieków wyposażoną w dwie pompy, system automatyki i sygnalizacji pracy wraz z przyłączem elektroenergetycznym.
3. Przed studnią oznaczoną jako miejsce wpięcia należy zainstalować studnię rozprężną z dnem kulistym oraz z podwłazowym filtrem antyodorowym.

III. Warunki Formalno-Prawne i Realizacja

1. **Projekt techniczny:** Przed rozpoczęciem prac należy sporządzić plan sytuacyjny (projekt przyłącza) na aktualnej mapie zasadniczej podpisany przez uprawnionego projektanta.

Sprawę prowadzi:
Joanna Zając
Główny Specjalista
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Ul. 1 Maja 29, pok. Nr 1
tel. 75 77 25 364
e-mail: joanna.zajac@bogatynia.pl

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia

2. **Zgoda na wejście w teren:** Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania zgody zarządcy drogi na zajęcie pasa drogowego oraz wejście w teren działek osób trzecich (jeśli dotyczy).
3. **Zgłoszenie do odbioru:** Prace montażowe należy zgłosić do Gminy Bogatynia celem dokonania **odbioru technicznego w stanie odkrytym** (przed zasypaniem wykopu).
4. **Geodezja:** Po wykonaniu prac, a przed zasypaniem, należy zlecić uprawnionemu geodecie wykonanie inwentaryzacji powykonawczej i dostarczyć jej kopię do Gminy Bogatynia.

IV. Ważność dokumentu

Niniejsze warunki techniczne są ważne przez okres **2 lat** od daty ich wydania.



Signed by / Podpisano przez:

Wojciech Stanisław Dobrołowicz

Date / Data: 2026-06-29 16:55

Otrzymują:
1. adresat
2. aa

Do wiadomości:
1. OSiR ul. Białogórska 28, 59-920 Bogatynia

Sprawę prowadzi:
Joanna Zając
Główny Specjalista
Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych
Ul. 1 Maja 29, pok. Nr 1
tel. 75 77 25 364
e-mail: joanna.zajac@bogatynia.pl

Urząd Miasta i Gminy w Bogatyni
ul. Daszyńskiego 1
59-920 Bogatynia