

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1 - Dostawa nagrzewnic olejowych

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 4 szt. fabrycznie nowych nagrzewnic olejowych o mocy co najmniej 25 kW każda, przeznaczonych do ogrzewania namiotów, miejsc czasowego pobytu ludności, obiektów tymczasowych oraz pomieszczeń wykorzystywanych podczas działań przeciwpowodziowych, ratowniczych i kryzysowych prowadzonych przez Gminę Wolsztyn.

LP.	MINIMALNE WYMAGANIA / PARAMETRY
1.0	Zakup i dostawa nagrzewnic olejowych – 4 szt.
1.1	Zakup wraz z dostawą fabrycznie nowych nagrzewnic olejowych o mocy co najmniej 25 kW – 4 szt., rok produkcji 2026.
1.2	Przenośna, olejowa nagrzewnica powietrza pośredniego spalania (z odprowadzaniem spalin na zewnątrz), przeznaczona do ogrzewania namiotów, hal, magazynów, budynków tymczasowych, miejsc ewakuacji i pomieszczeń o utrudnionej wentylacji – w szczególności w działaniach przeciwpowodziowych i kryzysowych. Powietrze dostarczane do ogrzewanej strefy musi być czyste, suche, bez spalin i dymu.
1.3	Nagrzewnica olejowa musi spełniać warunki w minimalnym zakresie: • moc grzewcza minimum 25 kW, • wydajność nadmuchu minimum 1800 m³/h, • zasilanie elektryczne 230 V / 50 Hz, jednofazowe, • paliwo – olej napędowy, lekki olej opałowy, biopaliwo HVO lub nafta – zgodnie z dopuszczeniem producenta, • pojemność zbiornika paliwa co najmniej 60 l, • czas pracy na pełnym zbiorniku minimum 18 godzin, • zużycie paliwa przy mocy nominalnej nie większe niż 3,2 l/h, • stopień ochrony elektrycznej – co najmniej IP41, • ciężar netto – nie więcej niż 65 kg, • pobór mocy elektrycznej nie większy niż 900 W, • komora spalania ze stali nierdzewnej lub innego materiału odpornego na wysoką temperaturę i korozję, • wentylator wymuszający obieg powietrza, • układ kontroli płomienia (fotokomórka lub równoważny system), • zabezpieczenie przed przegrzaniem (termostat bezpieczeństwa), • możliwość podłączenia termostatu pomieszczeniowego wraz z kompatybilnym termostatem z przewodem o długości minimum 3 m, • obudowa przystosowana do pracy mobilnej: koła transportowe i uchwyt, • króciec kominowy do odprowadzania spalin o średnicy około 150 mm wraz z rurą kominową o długości około 1000 mm z daszkiem, wykonaną z materiału odpornego na wysoką temperaturę i korozję, • króciec nawiewu gorącego powietrza dostosowany do podłączenia przewodu elastycznego o średnicy około 330–350 mm wraz z przewodem elastycznym wykonanym z materiału odpornego na temperaturę nawiewu, o długości co najmniej 7 m, do podawania ogrzanego powietrza, • komplet elementów mocujących (obejmy, zaciski) umożliwiających szczelne połączenie przewodów z nagrzewnicą, • instrukcja obsługi w języku polskim.

LP.	MINIMALNE WYMAGANIA / PARAMETRY
2	Dostawa i uruchomienie: Dostawa we wskazane miejsce przez Zamawiającego na terenie gminy Wolsztyn. Dostawa i uruchomienie według warunków zawartych w § 3 Postanowień Umowy pn. Realizacja i odbiór przedmiotu umowy (załącznik nr 5 do SWZ).
3	Gwarancja i serwis Okres odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu gwarancji stanowi kryterium oceny ofert (punkt 5.3. rozdziału III SWZ). Minimalny okres gwarancji to:: 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu odbioru. Warunki dotyczące gwarancji jakości oraz rękojmi za wady zostały opisane w Postanowieniach Umowy – stanowiących załącznik nr 5 do SWZ.

RÓWNOWAŻNOŚĆ:

- Jeżeli w opisie przedmiotu zamówienia znajdują się jakiegokolwiek znaki towarowe, patent czy pochodzenie- należy przyjąć, że Zamawiający podał opis ze wskazaniem na typ i dopuszcza składanie ofert równoważnych o parametrach techniczno- eksploatacyjno- użytkowych nie mniej korzystnych niż te, które zostały podane w opisie przedmiotu zamówienia oraz będą zgodne pod względem:
 - gabarytów i konstrukcji (*wielkość, rodzaj, właściwości fizyczne oraz liczba elementów składowych*);
 - charakteru użytkowego (*tożsamość funkcji*);
 - charakterystyki materiałowej (*rodzaj i jakość materiałów*);
 - parametrów technicznych (*wytrzymałość, trwałość, dane techniczne, itd.*);
 - parametrów bezpieczeństwa użytkowania,
 - standardów emisyjnych.
- Rozwiązanie równoważne musi pozwalać na zrealizowanie zakładanego przez Zamawiającego celu poprzez parametry wydajnościowe i funkcjonalne, mające wpływ na skuteczność działania, takie same lub lepsze od wskazanych wymagań minimalnych.
- Wykonawca zobligowany jest do wykazania, że oferowane rozwiązania równoważne spełnią zakładane wymagania minimalne.
- Brak określenia „*minimum*” oznacza wymaganie na poziomie minimalnym, a wykonawca może zaoferować rozwiązanie o lepszych parametrach.
- W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 uPzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. Każdorazowo, gdy wskazana jest SWZ oraz załącznikach do SWZ norma, ocena techniczna, specyfikacja techniczna i systemy referencji technicznych, o których mowa wyżej, należy przyjąć, że w odniesieniu do niej użyto sformułowania „*lub równoważna*”.
- Wykonawca, który oferuje rozwiązania równoważne do wskazanych norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa wyżej, jest obowiązany wykazać w ofercie (*udowodnić*), że oferowane przez niego rozwiązania równoważne spełniają wymagania określone przez Zamawiającego w szczególności poprzez opisanie tych rozwiązań, tj. podanie odpowiednio: normy, oceny technicznej, specyfikacji

technicznych i systemów referencji technicznych, który charakteryzuje oferowane rozwiązania równoważne.

Opracował:

Sekretarz Gminy

Michał Nowak