Gmina Stara Biała
ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie
tel. 24 366 87 18, fax 24 365 61 65

Znak sprawy: IR.ZP.271.23.2026

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Nazwa zadania:

„Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup agregatów prądotwórczych”

ZATWIERDZAM



Ochrona ludności i obrona cywilna

Biała, listopad 2026 r.

IR.ZP.271.23.2026

Nazwa zadania: „**Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup agregatów prądotwórczych”**

SPECYFIKACJA WARUNKÓW ZAMÓWIENIA – SWZ

1. **Nazwa oraz adres zamawiającego, numer telefonu, adres poczty elektronicznej oraz strony internetowej prowadzonego postępowania.**

   Gmina Stara Biała
   ul. Jana Kazimierza 1
   09-411 Biała
   Tel. 24 366 87 10
   gmina@starabiala.pl
   https://ezamowienia.gov.pl
   https://bip.starabiala.pl/przetargi/

2. **Adres strony internetowej, na której udostępniane będą zmiany i wyjaśnienia treści SWZ oraz inne dokumenty zamówienia bezpośrednio związane z postępowaniem o udzielenie zamówienia.**

   https://ezamowienia.gov.pl, https://bip.starabiala.pl/przetargi/

3. **Tryb udzielenia zamówienia.**

   Przedmiotowe postępowanie dotyczy zamówienia klasycznego o wartości mniejszej niż progi unijne i prowadzone jest **w trybie podstawowym, na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych** (tj. Dz.U. z 2026 r., poz. 793) zwanej w dalszej części SWZ „ustawą”.

4. **Informacja, czy zamawiający przewiduje wybór najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.**

   Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z możliwością prowadzenia negocjacji.

5. **Opis przedmiotu zamówienia.**

   Przedmiotem zamówienia jest doposażenie bazy magazynowej w sprzęt niezbędny do realizacji zadań w sytuacjach kryzysowych w ramach Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026
   Postępowanie podzielono na 3 części.

   Wspólny Słownik Zamówień (CPV):
   CPV – 31122000-7 Jednostki prądotwórcze

Dofinansowano z dotacji celowej w 2026 r. na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach umowy 364.3.2 2026.OLiOC

6. **Termin wykonania zamówienia.**

Termin wykonania zamówienia – **22.12.2026 r. termin podano w formie daty ze względu na konieczność wydatkowania środków z dotacji w 2026 roku.**

7. **Projektowane postanowienia umowy w sprawie zamówienia publicznego, które zostaną wprowadzone do treści tej umowy.**

Projekt umowy stanowi załącznik nr 3 do SWZ.

8. **Informacje o środkach komunikacji elektronicznej, przy użyciu których zamawiający będzie komunikował się z wykonawcami, oraz informacje o wymaganiach technicznych i organizacyjnych sporządzania, wysyłania i odbierania korespondencji elektronicznej.**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego komunikacja między Zamawiającym a wykonawcami odbywa się przy użyciu Platformy e-Zamówienia, która jest dostępna pod adresem https://ezamowienia.gov.pl.
2. Korzystanie z Platformy e-Zamówienia jest bezpłatne.
3. Adres strony internetowej prowadzonego postępowania (link prowadzący bezpośrednio do widoku postępowania na Platformie e-Zamówienia): https://ezamowienia.gov.pl/mp-client/tenders/ocds-148610-8dfa1821-b657-4c6b-a696-03faf0603f4f
Postępowanie można wyszukać również ze strony głównej Platformy e-Zamówienia (przycisk „Przeglądaj postępowania/konkursy").
4. Identyfikator (ID) postępowania na Platformie e-Zamówienia: **ocds-148610-8dfa1821-b657-4c6b-a696-03faf0603f4f**
5. Wykonawca zamierzający wziąć udział w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego musi posiadać konto podmiotu „Wykonawca" na Platformie e-Zamówienia. Szczegółowe informacje na temat zakładania kont podmiotów oraz zasady i warunki korzystania z Platformy e-Zamówienia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia, dostępny na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl oraz informacje zamieszczone w zakładce „Centrum Pomocy".
6. Przeglądanie i pobieranie publicznej treści dokumentacji postępowania nie wymaga posiadania konta na Platformie e-Zamówienia ani logowania.
7. Sposób sporządzenia dokumentów elektronicznych lub dokumentów elektronicznych będących kopią elektroniczną treści zapisanej w postaci papierowej (cyfrowe odwzorowania) musi być zgodny z wymaganiami określonymi w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych.

8. Dokumenty elektroniczne, o których mowa w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, sporządza się w postaci elektronicznej, w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, z uwzględnieniem rodzaju przekazywanych danych i przekazuje się jako załączniki. W przypadku formatów, o których mowa w art. 66 ust. 1 ustawy Pzp, ww. regulacje nie będą miały bezpośredniego zastosowania.

9. Informacje, oświadczenia lub dokumenty, inne niż wymienione w § 2 ust. 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych, przekazywane w postępowaniu sporządza się w postaci elektronicznej:
a. w formatach danych określonych w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (i przekazuje się jako załącznik), lub
b. jako tekst wpisany bezpośrednio do wiadomości przekazywanej przy użyciu środków komunikacji elektronicznej (np. w treści wiadomości e-mail lub w treści „Formularza do komunikacji").

10. Jeżeli dokumenty elektroniczne, przekazywane przy użyciu środków komunikacji elektronicznej, zawierają informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 oraz z 2021 r. poz. 1655) wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa".

11. Komunikacja w postępowaniu, z wyłączeniem składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, odbywa się drogą elektroniczną za pośrednictwem formularzy do komunikacji dostępnych w zakładce „Formularze" („Formularze do komunikacji"). Za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" odbywa się w szczególności przekazywanie wezwań i zawiadomień, zadawanie pytań i udzielanie odpowiedzi. Formularze do komunikacji umożliwiają również dołączenie załącznika do przesyłanej wiadomości (przycisk „dodaj załącznik"). W przypadku załączników, które są zgodnie z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być opatrzone, zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby, podpisem zewnętrznym lub wewnętrznym. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) dodaje się do przesyłanej wiadomości uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny).

12. Możliwość korzystania w postępowaniu z „Formularzy do komunikacji" w pełnym zakresie wymaga posiadania konta „Wykonawcy" na Platformie e-Zamówienia oraz zalogowania się na Platformie e-Zamówienia. Do korzystania z „Formularzy do komunikacji" służących do zadawania pytań dotyczących treści dokumentów zamówienia wystarczające jest posiadanie tzw. konta uproszczonego na Platformie e-Zamówienia.

13. Wszystkie wysłane i odebrane w postępowaniu przez wykonawcę wiadomości widoczne są po zalogowaniu w podglądzie postępowania w zakładce „Komunikacja".

14. Maksymalny rozmiar plików przesyłanych za pośrednictwem „Formularzy do komunikacji" wynosi 150 MB (wielkość ta dotyczy plików przesyłanych jako załączniki do jednego formularza).
15. Minimalne wymagania techniczne dotyczące sprzętu używanego w celu korzystania z usług Platformy e-Zamówienia oraz informacje dotyczące specyfikacji połączenia określa Regulamin Platformy e-Zamówienia.

16. W przypadku problemów technicznych i awarii związanych z funkcjonowaniem Platformy e-Zamówienia użytkownicy mogą skorzystać ze wsparcia technicznego dostępnego pod numerem telefonu (32) 77 88 999 lub drogą elektroniczną poprzez formularz udostępniony na stronie internetowej https://ezamowienia.gov.pl w zakładce „Zgłoś problem".

17. W szczególnie uzasadnionych przypadkach uniemożliwiających komunikację wykonawcy i Zamawiającego za pośrednictwem Platformy e-Zamówienia, Zamawiający dopuszcza komunikację za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: zp@starabiala.pl (nie dotyczy składania ofert/wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu).

9. Informacje o sposobie komunikowania się zamawiającego z wykonawcami w inny sposób niż przy użyciu środków komunikacji elektronicznej w przypadku zaistnienia jednej z sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69.

Zamawiający nie przewiduje sytuacji określonych w art. 65 ust. 1, art. 66 i art. 69 ustawy.

10. Wskazanie osób uprawnionych do komunikowania się z wykonawcami.

Osobami uprawnionymi do komunikowania się z wykonawcami są pracownicy referatu inwestycji i funduszy pomocowych. Kontakt z ww. osobami poprzez adres e-mail: zp@starabiala.pl

11. Termin związania ofertą.

Zgodnie z art. 307 ust. 1 ustawy – 30 dni, tj. do dnia 09.12.2026 r.

12. Opis sposobu przygotowania oferty.

1. Wykonawca przedstawia ofertę, której treść musi odpowiadać Specyfikacji Warunków Zamówienia.
2. Oferta powinna być sporządzona w języku polskim.
3. Do oferty wykonawca dołączy oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, które stanowić będzie dowód potwierdzający brak podstaw do wykluczenia wykonawcy oraz spełnianie przez niego warunków udziału w postępowaniu na dzień składania ofert. Oświadczenie, pod rygorem nieważności, należy złożyć w formie elektronicznej według wzoru stanowiącego załącznik nr 1 do SWZ.
4. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
5. Zgodnie z art. 462 ust. 1 ustawy wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom. W takim przypadku, stosownie do treści art. 462 ust. 2 nowej ustawy Pzp, zamawiający żąda aby wykonawca wskazał w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyć podwykonawcom, oraz podał nazwy ewentualnych podwykonawców, jeżeli są już znani.
6. Udostępnianie zasobów określają przepisy oddziału 3 rozdziału 2 działu I ustawy. Zgodnie z art. 118 ust. 3 ustawy wraz z ofertą wykonawca składa zobowiązanie podmiotu udostępniającego zasoby do oddania mu ich do dyspozycji lub inny środek dowodowy potwierdzający, że wykonawca realizując zamówienie, będzie dysponował niezbędnymi zasobami tych podmiotów. Treść zobowiązania podmiotu udostępniającego zasoby musi odpowiadać wymogom art. 118 ust. 4 ustawy. Ponadto zgodnie z art. 125 ust. 5 podmiot udostępniający zasoby składa oświadczenie, o którym mowa w art. 125 ust. 1 zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
7. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia, spełniając wymogi określone w art. 58 ust. 2 i 5 ustawy. Oświadczenia o niepodleganiu wykluczeniu i spełnianiu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 125 ust. 4 ustawy złoży każdy z wykonawców zgodnie z wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do SWZ.
8. Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę.
9. Oferta musi zostać podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania wykonawcy, zgodnie z formą reprezentacji wykonawcy określoną w rejestrze lub innym dokumencie, właściwym dla danej formy organizacyjnej wykonawcy albo przez upełnomocnionego przedstawiciela wykonawcy. Jeżeli ofertę w imieniu wykonawcy składa pełnomocnik, powinien dysponować stosownym pełnomocnictwem, które w oryginale składa wraz z ofertą. Treść pełnomocnictwa musi jednoznacznie określać czynności, co do wykonywania których pełnomocnik jest upoważniony.
10. Oferta winna być sporządzona w formie zapewniającej pełną czytelność jej treści.
11. Niedopuszczalne jest dokonywanie przez wykonawcę zmian w treści złożonej oferty, po upływie terminu składania ofert.
12. Oferta wraz z wszelkimi oświadczeniami i pozostałymi dokumentami jest jawna, z wyjątkiem uzasadnionych przez wykonawcę informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa

w rozumieniu przepisów ustawy z 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (tj. Dz. U. z 2020 r. poz. 1913 z późn. zm.) a wykonawca składając ofertę, zastrzegł w odniesieniu do tych informacji, że nie mogą być one udostępnione.

UWAGA.

Dokumenty składane w postępowaniu muszą być opatrzone podpisami złożonymi w sposób przewidziany w art. 63 ust.2 ustawy przed ich wysyłką. Należy zwracać na to uwagę, gdyż podpisanie np. samego formularza do złożenia oferty, do którego załączona zostanie oferta niepodpisana skutkować będzie jej odrzuceniem.

13. Sposób i termin składania ofert.

1. Wykonawca przygotowuje ofertę przy pomocy interaktywnego „Formularza ofertowego" udostępnionego przez Zamawiającego na Platformie e-Zamówienia i zamieszczonego w podglądzie postępowania w zakładce „Informacje podstawowe".

2. Zalogowany wykonawca używając przycisku „Wypełnij" widocznego pod „Formularzem ofertowym" zobowiązany jest do zweryfikowania poprawności danych automatycznie pobranych przez system z jego konta i uzupełnienia pozostałych informacji dotyczących wykonawcy/wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia.

3. Następnie wykonawca powinien pobrać „Formularz ofertowy", zapisać go na dysku komputera użytkownika, uzupełnić pozostałymi danymi wymaganymi przez Zamawiającego i ponownie zapisać na dysku komputera użytkownika oraz podpisać odpowiednim rodzajem podpisu elektronicznego, zgodnie z pkt 7. **Uwaga! Nie należy zmieniać nazwy pliku nadanej przez Platformę e-Zamówienia. Zapisany „Formularz ofertowy" należy zawsze otwierać w programie Adobe Acrobat Reader DC.**

4. Wykonawca składa ofertę za pośrednictwem zakładki „Oferty/wnioski", widocznej w podglądzie postępowania po zalogowaniu się na konto Wykonawcy. Po wybraniu przycisku „Złóż ofertę" system prezentuje okno składania oferty umożliwiające przekazanie dokumentów elektronicznych, w którym znajdują się dwa pola drag&drop („przeciągnij" i „upuść") służące do dodawania plików.

5. Wykonawca dodaje wybrany z dysku i uprzednio podpisany „Formularz oferty" w pierwszym polu („Wypełniony formularz oferty"). W kolejnym polu („Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę") wykonawca dodaje pozostałe pliki stanowiące ofertę lub składane wraz z ofertą.

6. Jeżeli wraz z ofertą składane są dokumenty zawierające tajemnicę przedsiębiorstwa wykonawca, w celu utrzymania w poufności tych informacji, przekazuje je w wydzielonym i odpowiednio oznaczonym pliku, wraz z jednoczesnym zaznaczeniem w nazwie pliku „Dokument stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa". Zarówno załącznik stanowiący tajemnicę przedsiębiorstwa jak i uzasadnienie zastrzeżenia tajemnicy przedsiębiorstwa należy dodać w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".

7. Formularz ofertowy podpisuje się kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym. Rekomendowanym wariantem podpisu jest typ wewnętrzny. Podpis formularza ofertowego wariantem podpisu w typie zewnętrznym również jest możliwy, tylko w tym przypadku, powstały oddzielny plik podpisu dla tego

formularza należy załączyć w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę".
Pozostałe dokumenty wchodzące w skład oferty lub składane wraz z ofertą, które są zgodne z ustawą Pzp lub rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów w sprawie wymagań dla dokumentów elektronicznych opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, mogą być zgodnie z wyborem wykonawcy/wykonawcy wspólnie ubiegającego się o udzielenie zamówienia/podmiotu udostępniającego zasoby opatrzone podpisem typu zewnętrznego lub wewnętrznego. W zależności od rodzaju podpisu i jego typu (zewnętrzny, wewnętrzny) w polu „Załączniki i inne dokumenty przedstawione w ofercie przez Wykonawcę" dodaje się uprzednio podpisane dokumenty wraz z wygenerowanym plikiem podpisu (typ zewnętrzny) lub dokument z wszytym podpisem (typ wewnętrzny). W przypadku przekazywania dokumentu elektronicznego w formacie poddającym dane kompresji, opatrzenie pliku zawierającego skompresowane dokumenty kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym, jest równoznaczne z opatrzeniem wszystkich dokumentów zawartych w tym pliku odpowiednio kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.

8. System sprawdza, czy złożone pliki są podpisane i automatycznie je szyfruje, jednocześnie informując o tym wykonawcę. Potwierdzenie czasu przekazania i odbioru oferty znajduje się w Elektronicznym Potwierdzeniu Przesłania (EPP) i Elektronicznym Potwierdzeniu Odebrania (EPO). EPP i EPO dostępne są dla zalogowanego Wykonawcy w zakładce „Oferty/Wnioski".

9. Oferta może być złożona tylko do upływu terminu składania ofert. Termin składania ofert upływa w **dniu 10.11.2026 r., o godz.: 09:00**

10. Wykonawca może przed upływem terminu składania ofert wycofać ofertę. Wykonawca wycofuje ofertę w zakładce „Oferty/wnioski" używając przycisku „Wycofaj ofertę".

11. Maksymalny łączny rozmiar plików stanowiących ofertę lub składanych wraz z ofertą to 250 MB.

14. Termin otwarcia ofert.

1) Otwarcie ofert nastąpi w dniu **10.11.2026 r., o godzinie 10:00** w siedzibie Zamawiającego tj. w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
2) Otwarcie ofert nastąpi przez platformę e-Zamówienia.

15. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 108 ust. 1.

1. Z postępowania o udzielenie zamówienia wyklucza się wykonawcę:
1) będącego osobą fizyczną, którego prawomocnie skazano za przestępstwo:
   a) udziału w zorganizowanej grupie przestępczej albo związku mającym na celu popełnienie przestępstwa lub przestępstwa skarbowego, o którym mowa w art. 258 Kodeksu karnego,
   b) handlu ludźmi, o którym mowa w art. 189a Kodeksu karnego,
   c) o którym mowa w art. 228–230a, art. 250a Kodeksu karnego lub w art. 46 lub art. 48 ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie,
   d) finansowania przestępstwa o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 165a Kodeksu karnego, lub przestępstwo udaremniania lub utrudniania stwierdzenia przestępnego pochodzenia pieniędzy lub ukrywania ich pochodzenia, o którym mowa w art. 299 Kodeksu karnego,
   e) o charakterze terrorystycznym, o którym mowa w art. 115 § 20 Kodeksu karnego, lub mające na celu popełnienie tego przestępstwa,

f) powierzenia wykonywania pracy małoletniemu cudzoziemcowi, o którym mowa w art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. poz. 769),

g) przeciwko obrotowi gospodarczemu, o których mowa w art. 296–307 Kodeksu karnego, przestępstwo oszustwa, o którym mowa w art. 286 Kodeksu karnego, przestępstwo przeciwko wiarygodności dokumentów, o których mowa w art. 270–277d Kodeksu karnego, lub przestępstwo skarbowe;

h) o którym mowa w art. 9 ust. 1 i 3 lub art. 10 ustawy z dnia 15 czerwca 2012 r. o skutkach powierzania wykonywania pracy cudzoziemcom przebywającym wbrew przepisom na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej

- lub za odpowiedni czyn zabroniony określony w przepisach prawa obcego;

2) jeżeli urzędującego członka jego organu zarządzającego lub nadzorczego, wspólnika spółki w spółce jawnej lub partnerskiej albo komplementariusza w spółce komandytowej lub komandytowo-akcyjnej lub prokurenta prawomocnie skazano za przestępstwo, o którym mowa w pkt 1;

3) wobec którego wydano prawomocny wyrok sądu lub ostateczną decyzję administracyjną o zaleganiu z uiszczeniem podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne, chyba, że wykonawca odpowiednio przed upływem terminu do składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu albo przed upływem terminu składania ofert dokonał płatności należnych podatków, opłat lub składek na ubezpieczenie społeczne lub zdrowotne wraz z odsetkami lub grzywnami lub zawarł wiążące porozumienie w sprawie spłaty tych należności;

4) wobec którego prawomocnie orzeczono zakaz ubiegania się o zamówienia publiczne;

5) jeżeli Zamawiający może stwierdzić, na podstawie wiarygodnych przesłanek, że wykonawca zawarł z innymi wykonawcami porozumienie mające na celu zakłócenie konkurencji, w szczególności, jeżeli należąc do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, złożyli odrębne oferty, oferty częściowe lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, chyba że wykażą, że przygotowali te oferty lub wnioski niezależnie od siebie;

6) jeżeli, w przypadkach, o których mowa w art. 85 ust. 1, doszło do zakłócenia konkurencji wynikającego z wcześniejszego zaangażowania tego wykonawcy lub podmiotu, który należy z wykonawcą do tej samej grupy kapitałowej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów, chyba że spowodowane tym zakłócenie konkurencji może być wyeliminowane w inny sposób niż przez wykluczenie wykonawcy z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia.

2. Mocą art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.), zwaną dalej „specustawą sankcyjną" ustawodawca przewidział krajową obligatoryjną podstawę do badania wykonawcy pod kątem wykluczenia z postępowania. Z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:

1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2023 r. poz. 1124, 1285, 1723 i 1843) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej;

3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2023 r. poz. 120, 295

i 1598) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 specustawy sankcyjnej.

16. Sposób obliczenia ceny.

Wykonawca określi cenę oferty brutto (łącznie z podatkiem VAT) odrębnie dla każdej części.
Cena zostanie określona w zł za całość planowanej dostawy poszczególnych asortymentów w ramach każdej części wraz z dowozem i rozładunkiem.
Cenę oferty brutto winna stanowić suma wartości wszystkich elementów zadania niezbędnych do jego prawidłowego wykonania z uwzględnieniem kosztów niezbędnych do poniesienia przez wykonawcę zamówienia (np. materiały, sprzęt, koszty transportu, koszty załadunku, rozładunku, koszty ewentualnych ekspertyz lub opinii, gwarancji itp.).
Cena ofertowa określona przez wykonawcę zostaje ustalona na okres ważności umowy i nie podlega zmianom.
Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

Wykonawca, składając ofertę, zobowiązany jest poinformować zamawiającego, czy wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, wskazując nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będzie prowadzić do jego powstania, oraz wskazując ich wartość bez kwoty podatku. Należy również podać stawkę podatku VAT.

17. Opis kryteriów oceny ofert, wraz z podaniem wag tych kryteriów, i sposobu oceny ofert.

W niniejszym postępowaniu kryteriami, którymi będzie się kierował zamawiający przy wyborze oferty będą cena i gwarancja.

Kryteria wyboru oferty i ich znaczenie: cena – 60%, gwarancja – 40% (przyjęto minimalny okres gwarancji - 2 lata, natomiast maksymalny okres gwarancji - 5 lat).

Sposób oceny ofert:

Lp.	Nazwa kryterium	Znaczenie	Sposób punktowania
1	Cena	60 %	Cena ofertowa za wykonanie danego zadania w ofercie z najniższą ceną (w zł) / Cena ofertowa za wykonanie danego zadania w badanej ofercie (w zł) x 100 x 60%
2	Gwarancja	40 %	Okres gwarancji w ofercie badanej (w latach) (nie krótszy niż 2 lata nie dłuższy niż 5 lat) / Najdłuższy z oferowanych okres gwarancji (w latach) (nie krótszy niż 2 lata nie dłuższy niż 5 lat) x 100 x 40%

Oferta w kryterium **Cena** może uzyskać maksymalnie **60 pkt**.
Oferta w kryterium **Gwarancja** może uzyskać maksymalnie **40 pkt**.
Zamawiający zastosuje zaokrąglenie wyników do dwóch miejsc po przecinku. Punktacja z każdego kryterium zostanie zsumowana.

Ocena i wybór ofert będą prowadzone na podstawie powyżej opisanych kryteriów odrębnie dla każdej części (odrębnie dla części nr 1, części nr 2 i części nr 3) tzn. odrębnie w stosunku do każdej oferty częściowej.

Za najkorzystniejszą w obrębie danego zadania uznana zostanie oferta częściowa, która uzyska największą ilość punktów przy ocenie ofert częściowych złożonych na to zadanie.

18. Informacje o formalnościach, jakie muszą zostać dopełnione po wyborze oferty w celu zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Wykonawcy, którzy złożyli ofertę wspólnie, w przypadku wyboru złożonej przez nich oferty, zobowiązani będą do złożenie umowy regulującej współpracę między nimi.

19. Pouczenie o środkach ochrony prawnej przysługujących wykonawcy.

Przepisy regulujące środki ochrony prawnej zawarte są w Dziale IX ustawy Prawo zamówień publicznych.

20. Podstawy wykluczenia, o których mowa w art. 109 ust. 1 ustawy.

Zamawiający nie przewiduje wykluczeń na podstawie art. 109 ust. 1 ustawy.

21. Informacja o warunkach udziału w postępowaniu.
Zamawiający nie stawia warunków udziału w postępowaniu.

22. Informacja o podmiotowych środkach dowodowych wymaganych przez zamawiającego.

Zamawiający nie żąda podmiotowych środków dowodowych.

23. Opis części zamówienia.

Zamówienie podzielone jest na trzy części:

Część nr 1 – Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy 100 kVa – 1 szt

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kompletnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego zamontowanego na przyczepie.
Minimalne wymagania techniczne agregatu:

a. moc maksymalna – min. 104 kVa/83 kW
b. moc znamionowa – min. 100 kVa/80 kW
c. Napięcie – 400/230 V
d. Częstotliwość – 50Hz (pełna stabilizacja częstotliwości +/- 2%
e. Silnik: wysokoprężny Diesel, 4-cylindrowy, rzędowy chłodzony cieczą, 1500 obr/min, Stage V – zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628
f. Rodzaj paliwa: olej napędowy
g. Zbiornik paliwa – min. 350 l, wbudowany w ramę agregatu, czas pracy na jednym pełnym zbiorniku min. 20h
h. Ciśnienie akustyczne w odległości: 7 m max 68 dB; w odległości: 1 m max 79 dB
i. Elektroniczna regulacja obrotów silnika

j. Elektroniczny sterownik agregatu z możliwością automatycznego startu
k. Liczba faz – 3
l. Sterownik z funkcją automatycznego startu agregatu (AMF),
m. Zabezpieczenie prądnicy w ręcznym i automatycznym trybie pracy
n. Instalacja elektryczna 24V lub 12V
o. 1 x akumulator
p. Filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju
q. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
r. Rozruch automatyczny
s. Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa
t. Polska Instrukcja obsługi
u. Cyfrowy panel zarządzania agregatem

1a. Agregat powinien być wyposażony w zabudowaną skrzynkę/rozdzielnicę odbioru energii elektrycznej.
Rozdzielnica powinna posiadać:
- wyłącznik główny,
- zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów,
- zabezpieczenia różnicowoprądowe tam, gdzie są wymagane,
- zacisk/terminal uziemiający,
- odpowiednie oznaczenie wszystkich obwodów,
- stopień ochrony odpowiedni do pracy na zewnątrz.
W rozdzielnicy należy przewidzieć:
- gniazdo 63 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
- gniazdo 32 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
- 3 × gniazdo 230 V, 16 A, 2P+PE,
- niezależne zabezpieczenia poszczególnych gniazd.

1b. Agregat powinien posiadać **zewnętrzne wielostykowe złącze sterownicze**, umożliwiające połączenie przewodem sterowniczym z układem SZR/ATS obiektu, w którym przyszłościowo zostanie zadysponowany.
Wymaga się, aby złącze zapewniało co najmniej następujące funkcje:
- zdalny START agregatu,
- zdalny STOP agregatu,
- sygnał „agregat gotowy do pracy”,
- sygnał „agregat pracuje”,
- sygnał „agregat osiągnął prawidłowe napięcie/częstotliwość”,
- sygnał „awaria agregatu”,
- sygnał „niski poziom paliwa”,
- sygnał „praca na obciążeniu” – jeżeli sterownik agregatu umożliwia jego wyprowadzenie.
Złącze powinno posiadać **minimum 8–12 styków**.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z agregatem **schemat zacisków złącza sterowniczego**, opis wszystkich sygnałów oraz wymagania dotyczące przewodu sterowniczego.
Agregat musi umożliwiać pracę w trybie **AUTO**.
W trybie AUTO agregat powinien być w stanie oczekiwania na sygnał z układu SZR/ATS. Po otrzymaniu sygnału START agregat powinien automatycznie uruchomić silnik, osiągnąć wymagane parametry elektryczne oraz przekazać do układu SZR/ATS sygnał gotowości do przejęcia obciążenia.

Po zaniku sygnału zapotrzebowania na pracę agregatu powinien nastąpić automatyczny powrót do pracy w stanie gotowości, a następnie zatrzymanie silnika po czasie wybiegu/chłodzenia określonym przez producenta.
Cały układ powinien umożliwiać **automatyczne przejęcie i oddanie obciążenia bez konieczności ręcznej obsługi agregatu**, przy zachowaniu wymaganych blokad elektrycznych i mechanicznych układu SZR/ATS.
Zamawiający nie wymaga w ramach niniejszego postępowania dostawy ani montażu zewnętrznych szaf SZR/ATS. Układy te będą instalowane w obiektach Zamawiającego w przyszłości, w ramach odrębnych realizacji.
Agregat powinien posiadać również zewnętrzne wielostykowe złącze sterownicze umożliwiające jego połączenie i współpracę z układem SZR/ATS zgodnie z wymaganiami SWZ.
W celu sprawdzenia poprawności działania funkcji automatycznego rozruchu oraz współpracy agregatu z układem SZR/ATS, Zamawiający dysponuje obiektem wyposażonym w instalację przystosowaną do takiej współpracy. Obiekt ten zostanie udostępniony Wykonawcy na etapie uruchomienia i odbioru agregatu w celu wykonania prób funkcjonalnych.
W związku z powyższym Zamawiający nie potwierdza konieczności dostarczenia w ramach przedmiotu zamówienia zewnętrznego układu SZR/ATS. Wymagane jest dostarczenie agregatu ze sterownikiem z funkcją Auto-Start, przygotowanym do współpracy z takim układem.

1c. Agregat powinien być wyposażony w **grzałkę płynu chłodzącego silnika**, umożliwiającą utrzymywanie silnika w temperaturze zapewniającej szybki i niezawodny rozruch w warunkach niskiej temperatury.
Grzałka powinna posiadać własne zasilanie zewnętrzne 230 V.
Wymaga się zastosowania **dedykowanego gniazda/przyłącza 230 V do zasilania grzałki płynu chłodzącego** z odpowiednim zabezpieczeniem.
Preferowane jest zastosowanie przemysłowego gniazda **230 V, 16 A, 2P+PE**, o stopniu ochrony odpowiednim do pracy na zewnątrz.
Gniazdo powinno być jednoznacznie opisane, np.: **„ZASILANIE ZEWNĘTRZNE – GRZAŁKA SILNIKA – 230 V”**.

1d. Agregat powinien posiadać wyprowadzony i oznakowany punkt przyłączenia przewodu uziemiającego.
Wymaga się dostarczenia wraz z agregatem:
-zacisku uziemiającego,
-przewodu uziemiającego o odpowiednich parametrach (L-7 mb),
-wyposażenia umożliwiającego wykonanie uziemienia agregatu zgodnie z wymaganiami instalacji.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2026, nieużywany, posiadać pakiet usług gwarancyjnych, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać poniższe Zamawiającemu wraz z urządzeniem objętym zamówieniem:
a. instrukcję obsługi
b. karty gwarancyjne
c. certyfikaty CE
d. deklaracje zgodności i inne wymagane dokumenty
4. Wykonawca dostarcza transportem własnym (wliczonym w cenę).

5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego oraz wykonywania przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta agregatu. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.
6. Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami m.in.:
a. 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa.
b. Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.
c. 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
d. 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia wraz ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE.
7. Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016. Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE.
8. Wymagane wykonanie obudowy z wykończeniem dla odporności na korozję minimum C4H zgodnie z EN ISO 12944.
9. Zawiasy ze stali, drzwi zamykane na klucz.
10. Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego.
11. Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD.

Specyfikacja przyczepy:

1. **Przyczepa drogowa z zaczepem kulowym, rama ocynkowana, dyszel prosty**
2. **Liczba osi - 2, liczba kół – 4**
3. **Mechaniczne połączenie z hamulcami przyczepy**
4. **DMC: dostosowana do masy urządzenia, udźwig min. 2000 kg.**
5. **Homologacja drogowa UE, komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy z zabudowanym agregatem**
6. **Podłużne wzmocnienia pod montaż agregatu**
7. **Minimum 4 podpory stabilizujące do pracy postojowej**
8. **Wzmocnione koło podporowe**
9. **Kliny pod koła**
10. **Kompletne oświetlenie drogowe**
11. **Agregat zamontowany na przyczepie**

Termin dostawy: 22.12.2026 r.

CPV – 31122000-7 Jednostki prądotwórcze
CPV – 34223300-9 Przyczepy

Część nr 2 – Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy do 50 kVa – 1 szt

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego kompletnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego zamontowanego na przyczepie.
Minimalne wymagania techniczne agregatu:

a. moc maksymalna - 47,5- 55 kVa/ 38-44 kW
b. moc znamionowa – min. 43-50 kVa/34,4-40 kW
c. Napięcie – 400/230 V
d. Częstotliwość – 50Hz (pełna stabilizacja częstotliwości +/- 2%)
e. Praca w trybie ręcznym i automatycznym
f. Silnik: wysokoprężny Diesel, 4-cylindrowy, rzędowy chłodzony cieczą, 1500 obr/min, Stage V – zgodnie z rozporządzeniem (UE) 2016/1628
g. Rodzaj paliwa: olej napędowy

h. Zbiornik paliwa – min. 80 l, zbiornik wbudowany w ramę agregatu, czas pracy na jednym pełnym zbiorniku min. 10h
i. Ciśnienie akustyczna z odległości: 7 m - max 61 dB; z odległości: 1 m max 73 dB
j. Elektroniczna regulacja obrotów silnika
k. Elektroniczny sterownik agregatu z możliwością automatycznego startu
l. Liczba faz - 3
m. Zabezpieczenie prądnicy w ręcznym i automatycznym trybie pracy
n. Sterownik z funkcją automatycznego startu agregatu (AMF),
o. Instalacja elektryczna 24V lub 12V
p. 1 x akumulator
q. Filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju
r. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
s. Rozruch automatyczny
t. Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa
u. Polska Instrukcja obsługi
v. Cyfrowy panel zarządzania agregatem

1a. Agregat powinien być wyposażony w zabudowaną skrzynkę/rozdzielnicę odbioru energii elektrycznej.
Rozdzielnica powinna posiadać:
-wyłącznik główny,
-zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów,
-zabezpieczenia różnicowoprądowe tam, gdzie są wymagane,
-zacisk/terminal uziemiający,
-odpowiednie oznaczenie wszystkich obwodów,
-stopień ochrony odpowiedni do pracy na zewnątrz.
W rozdzielnicy należy przewidzieć:
-gniazdo 63 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
-gniazdo 32 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
-3 × gniazdo 230 V, 16 A, 2P+PE,
-niezależne zabezpieczenia poszczególnych gniazd.

1b. Agregat powinien posiadać **zewnętrzne wielostykowe złącze sterownicze**, umożliwiające połączenie przewodem sterowniczym z układem SZR/ATS obiektu, w którym przyszłościowo zostanie zadysponowany.
Wymaga się, aby złącze zapewniało co najmniej następujące funkcje:
-zdalny START agregatu,
-zdalny STOP agregatu,
-sygnał „agregat gotowy do pracy”,
-sygnał „agregat pracuje”,
-sygnał „agregat osiągnął prawidłowe napięcie/częstotliwość”,
--sygnał „awaria agregatu”,
sygnał „niski poziom paliwa”,
-sygnał „praca na obciążeniu” – jeżeli sterownik agregatu umożliwia jego wyprowadzenie.
Złącze powinno posiadać **minimum 8–12 styków**.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z agregatem **schemat zacisków złącza sterowniczego**, opis wszystkich sygnałów oraz wymagania dotyczące przewodu sterowniczego.
Agregat musi umożliwiać pracę w trybie **AUTO**.

W trybie AUTO agregat powinien być w stanie oczekiwania na sygnał z układu SZR/ATS. Po otrzymaniu sygnału START agregat powinien automatycznie uruchomić silnik, osiągnąć wymagane parametry elektryczne oraz przekazać do układu SZR/ATS sygnał gotowości do przejęcia obciążenia.
Po zaniku sygnału zapotrzebowania na pracę agregatu powinien nastąpić automatyczny powrót do pracy w stanie gotowości, a następnie zatrzymanie silnika po czasie wybiegu/chłodzenia określonym przez producenta.
Cały układ powinien umożliwiać **automatyczne przejęcie i oddanie obciążenia bez konieczności ręcznej obsługi agregatu**, przy zachowaniu wymaganych blokad elektrycznych i mechanicznych układu SZR/ATS.
Zamawiający nie wymaga w ramach niniejszego postępowania dostawy ani montażu zewnętrznych szaf SZR/ATS. Układy te będą instalowane w obiektach Zamawiającego w przyszłości, w ramach odrębnych realizacji.
Agregat powinien posiadać również zewnętrzne wielostykowe złącze sterownicze umożliwiające jego połączenie i współpracę z układem SZR/ATS zgodnie z wymaganiami SWZ.
W celu sprawdzenia poprawności działania funkcji automatycznego rozruchu oraz współpracy agregatu z układem SZR/ATS, Zamawiający dysponuje obiektem wyposażonym w instalację przystosowaną do takiej współpracy. Obiekt ten zostanie udostępniony Wykonawcy na etapie uruchomienia i odbioru agregatu w celu wykonania prób funkcjonalnych.
W związku z powyższym Zamawiający nie potwierdza konieczności dostarczenia w ramach przedmiotu zamówienia zewnętrznego układu SZR/ATS. Wymagane jest dostarczenie agregatu ze sterownikiem z funkcją Auto-Start, przygotowanym do współpracy z takim układem.

1c. Agregat powinien być wyposażony w **grzałkę płynu chłodzącego silnika**, umożliwiającą utrzymywanie silnika w temperaturze zapewniającej szybki i niezawodny rozruch w warunkach niskiej temperatury.
Grzałka powinna posiadać własne zasilanie zewnętrzne 230 V.
Wymaga się zastosowania **dedykowanego gniazda/przyłącza 230 V do zasilania grzałki płynu chłodzącego** z odpowiednim zabezpieczeniem.
Preferowane jest zastosowanie przemysłowego gniazda **230 V, 16 A, 2P+PE**, o stopniu ochrony odpowiednim do pracy na zewnątrz.
Gniazdo powinno być jednoznacznie opisane, np.: **„ZASILANIE ZEWNĘTRZNE – GRZAŁKA SILNIKA – 230 V”**.

1d. Agregat powinien posiadać wyprowadzony i oznakowany punkt przyłączenia przewodu uziemiającego.
Wymaga się dostarczenia wraz z agregatem:
-zacisku uziemiającego,
-przewodu uziemiającego o odpowiednich parametrach (L- 7 mb),
-wyposażenia umożliwiającego wykonanie uziemienia agregatu zgodnie z wymaganiami instalacji.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2026, nieużywany, posiadać pakiet usług gwarancyjnych, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać poniższe Zamawiającemu wraz z urządzeniem objętym zamówieniem:
   a. instrukcję obsługi
   b. karty gwarancyjne

c. certyfikaty CE
d. deklaracje zgodności i inne wymagane dokumenty

4. Wykonawca dostarcza transportem własnym (wliczonym w cenę).
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego oraz wykonywania przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta agregatu. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.
6. Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami m.in.:
   e. 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa.
   f. Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.
   g. 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
   h. 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia wraz ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE.
7. Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016. Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE.
8. Wymagane wykonanie obudowy z wykończeniem dla odporności na korozję minimum C4H zgodnie z EN ISO 12944.
9. Zawiasy ze stali, drzwi zamykane na klucz.
10. Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego.
11. Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD.

Specyfikacja przyczepy:

1. **Przyczepa drogowa z zaczepem kulowym, rama ocynkowana, dyszel prosty**
2. **Liczba osi - 1, liczba kół – 2**
3. **Mechaniczne połączenie z hamulcami przyczepy**
4. **DMC: dostosowana do mocy urządzenia, udźwig min. 1500 kg**
5. **Homologacja drogowa UE, komplet dokumentów niezbędnych do rejestracji przyczepy z zabudowanym agregatem**
6. **Podłużne wzmocnienia pod montaż agregatu**
7. **Minimum 4 podpory stabilizujące do pracy postojowej**
8. **Wzmocnione koło podporowe**
9. **Kliny pod koła**
10. **Kompletne oświetlenie drogowe**
11. **Agregat trwale zamontowany na przyczepie**

Termin dostawy: 22.12.2026 r.

CPV – 31122000-7 Jednostki prądotwórcze
CPV – 34223300-9 Przyczepy

Część nr 3 – Dostawa agregatu prądotwórczego o mocy do 50 kVa – 1 szt

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego stacjonarnego, kompletnego agregatu prądotwórczego do zasilania awaryjnego.
Minimalne wymogi techniczne agregatu:

a. moc maksymalna – 49,5 - 55kVa
b. moc znamionowa – min. 45-50/36-40 kVA/kW
c. Napięcie – 400/230 V
d. Częstotliwość – 50Hz (pełna stabilizacja częstotliwości +/- 2%

e. Rodzaj paliwa: olej napędowy
f. Zbiornik paliwa – min. 80 l, zbiornik wbudowany w ramę agregatu, czas pracy na jednym pełnym zbiorniku min. 10h
g. Elektroniczna regulacja obrotów silnika
h. Elektroniczny sterownik z funkcją automatycznego startu agregatu (AMF),
i. Liczba faz - 3
j. Zabezpieczenie prądnicy w ręcznym i automatycznym trybie pracy
k. Instalacja elektryczna 24V lub 12V
l. 1 x akumulator
m. Filtr powietrza, filtr paliwa, filtr oleju
n. Awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa
o. Rozruch automatyczny
p. Tłumik wyciszony, wyciszona obudowa
q. Polska Instrukcja obsługi
r. Cyfrowy panel zarządzania agregatem

1a. Agregat powinien być wyposażony w zabudowaną skrzynkę/rozdzielnicę odbioru energii elektrycznej.
Rozdzielnica powinna posiadać:
-wyłącznik główny,
-zabezpieczenia nadprądowe poszczególnych obwodów,
-zabezpieczenia różnicowoprądowe tam, gdzie są wymagane,
-zacisk/terminal uziemiający,
-odpowiednie oznaczenie wszystkich obwodów,
-stopień ochrony odpowiedni do pracy na zewnątrz.
W rozdzielnicy należy przewidzieć:
-gniazdo 63 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
-gniazdo 32 A, 400 V, 5P, 3P+N+PE, przemysłowe,
-3 × gniazdo 230 V, 16 A, 2P+PE,
-niezależne zabezpieczenia poszczególnych gniazd.

1b. Agregat powinien posiadać **zewnętrzne wielostykowe złącze sterownicze**, umożliwiające połączenie przewodem sterowniczym z układem SZR/ATS obiektu, w którym przyszłościowo zostanie zadysponowany.
Wymaga się, aby złącze zapewniało co najmniej następujące funkcje:
-zdalny START agregatu,
-zdalny STOP agregatu,
-sygnał „agregat gotowy do pracy”,
-sygnał „agregat pracuje”,
-sygnał „agregat osiągnął prawidłowe napięcie/częstotliwość”,
-sygnał „awaria agregatu”,
-sygnał „niski poziom paliwa”,
-sygnał „praca na obciążeniu” – jeżeli sterownik agregatu umożliwia jego wyprowadzenie.
Złącze powinno posiadać **minimum 8–12 styków**.
Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć wraz z agregatem **schemat zacisków złącza sterowniczego**, opis wszystkich sygnałów oraz wymagania dotyczące przewodu sterowniczego.
Agregat musi umożliwiać pracę w trybie **AUTO**.
W trybie AUTO agregat powinien być w stanie oczekiwania na sygnał z układu SZR/ATS. Po otrzymaniu sygnału START agregat powinien automatycznie uruchomić silnik, osiągnąć

wymagane parametry elektryczne oraz przekazać do układu SZR/ATS sygnał gotowości do przejęcia obciążenia.
Po zaniku sygnału zapotrzebowania na pracę agregatu powinien nastąpić automatyczny powrót do pracy w stanie gotowości, a następnie zatrzymanie silnika po czasie wybiegu/chłodzenia określonym przez producenta.
Cały układ powinien umożliwiać **automatyczne przejęcie i oddanie obciążenia bez konieczności ręcznej obsługi agregatu**, przy zachowaniu wymaganych blokad elektrycznych i mechanicznych układu SZR/ATS.
Zamawiający nie wymaga w ramach niniejszego postępowania dostawy ani montażu zewnętrznych szaf SZR/ATS. Układy te będą instalowane w obiektach Zamawiającego w przyszłości, w ramach odrębnych realizacji.
Agregat powinien posiadać również zewnętrzne wielostykowe złącze sterownicze umożliwiające jego połączenie i współpracę z układem SZR/ATS zgodnie z wymaganiami SWZ.
W celu sprawdzenia poprawności działania funkcji automatycznego rozruchu oraz współpracy agregatu z układem SZR/ATS, Zamawiający dysponuje obiektem wyposażonym w instalację przystosowaną do takiej współpracy. Obiekt ten zostanie udostępniony Wykonawcy na etapie uruchomienia i odbioru agregatu w celu wykonania prób funkcjonalnych.
W związku z powyższym Zamawiający nie potwierdza konieczności dostarczenia w ramach przedmiotu zamówienia zewnętrznego układu SZR/ATS. Wymagane jest dostarczenie agregatu ze sterownikiem z funkcją Auto-Start, przygotowanym do współpracy z takim układem.

1c. Agregat powinien być wyposażony w **grzałkę płynu chłodzącego silnika**, umożliwiającą utrzymywanie silnika w temperaturze zapewniającej szybki i niezawodny rozruch w warunkach niskiej temperatury.
Grzałka powinna posiadać własne zasilanie zewnętrzne 230 V.
Wymaga się zastosowania **dedykowanego gniazda/przyłącza 230 V do zasilania grzałki płynu chłodzącego** z odpowiednim zabezpieczeniem.
Preferowane jest zastosowanie przemysłowego gniazda **230 V, 16 A, 2P+PE**, o stopniu ochrony odpowiednim do pracy na zewnątrz.
Gniazdo powinno być jednoznacznie opisane, np.: **„ZASILANIE ZEWNĘTRZNE – GRZAŁKA SILNIKA – 230 V”**.

1d. Agregat powinien posiadać wyprowadzony i oznakowany punkt przyłączenia przewodu uziemiającego.
Wymaga się dostarczenia wraz z agregatem:
-zacisku uziemiającego,
-przewodu uziemiającego o odpowiednich parametrach (L- 7 mb),
-wyposażenia umożliwiającego wykonanie uziemienia agregatu zgodnie z wymaganiami instalacji.

2. Oferowany przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy rok produkcji 2026, nieużywany, posiadać pakiet usług gwarancyjnych, posiadać stosowne certyfikaty i aprobaty dopuszczające go do sprzedaży i użytkowania na terenie RP.
3. Wykonawca ma obowiązek przekazać poniższe Zamawiającemu wraz z urządzeniem objętym zamówieniem:
    a. instrukcję obsługi
    b. karty gwarancyjne
    c. certyfikaty CE
    d. deklaracje zgodności i inne wymagane dokumenty

4. Wykonawca dostarcza transportem własnym (wliczonym w cenę).
5. W okresie gwarancji Wykonawca zobowiązuje się do usuwania wad i usterek stwierdzonych przez Zamawiającego oraz wykonywania przeglądów gwarancyjnych wymaganych przez producenta agregatu. Każdy przegląd musi być potwierdzony w karcie gwarancyjnej lub książce serwisowej.
6. Agregat wykonany zgodnie z obowiązującymi normami i standardami m.in.:
    a. 2006/42/WE Dyrektywa maszynowa.
    b. Kompatybilność elektromagnetyczna 2014/30/UE.
    c. 2014/35/UE sprzętu elektrycznego przewidzianego do stosowania w określonych granicach napięcia
    d. 2000/14/WE Poziom hałasu. Emisja hałasu na zewnątrz urządzenia wraz ze zmianami wprowadzonymi przez 2005/88/WE.
7. Agregat w wersji obudowanej, wyciszony. Stopień ochrony IP zgodnie z ISO 8528-13:2016. Pochodzący z bieżącej produkcji, posiadający znak CE.
8. Wymagane wykonanie obudowy z wykończeniem dla odporności na korozję minimum C4H zgodnie z EN ISO 12944.
9. Zawiasy ze stali, drzwi zamykane na klucz.
10. Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego.
11. Amortyzatory drgań silnika i prądnicy typu HD.

Termin dostawy: 22.12.2026 r.

CPV – 31122000-7 Jednostki prądotwórcze

Miejsce dostaw – Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała

24. Liczba części zamówienia, na które wykonawca może złożyć ofertę, lub maksymalna liczba części, na które zamówienie może zostać udzielone temu samemu wykonawcy, oraz kryteria lub zasady, mające zastosowanie do ustalenia, które części zamówienia zostaną udzielone jednemu wykonawcy, w przypadku wyboru jego oferty w większej niż maksymalna liczbie części.
Wykonawca może złożyć ofertę na dowolne części zamówienia.

25. Informacje dotyczące ofert wariantowych, w tym informacje o sposobie przedstawienia ofert wariantowych oraz minimalne warunki, jakim muszą odpowiadać oferty wariantowe.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

26. Wymagania w zakresie zatrudnienia na podstawie stosunku pracy, w okolicznościach, o których mowa w art. 95.
Zamawiający nie przewiduje wymogów w w/w zakresie.

27. Wymagania w zakresie zatrudnienia osób, o których mowa w art., 96 ust. 2 pkt 2 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wymogów w w/w zakresie.

28. Informacja o zastrzeżeniu możliwości ubiegania się o udzielenie zamówienia wyłącznie przez wykonawców, o których mowa w art. 94 ustawy.
Zamawiający nie przewiduje wymogów w w/w zakresie.

29. Wymagania dotyczące wadium, w tym jego kwota.

W przedmiotowym postępowaniu nie jest wymagane wniesienie wadium.

30. **Informacja o przewidywanych zamówieniach, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.**
    Zamawiający nie przewiduje zamówień, o których mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 i 8 ustawy.

31. **Informacje dotyczące przeprowadzenia przez wykonawcę wizji lokalnej lub sprawdzenia przez niego dokumentów niezbędnych do realizacji zamówienia, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy.**

    Zamawiający nie stawia wymogu, o którym mowa w art. 131 ust 2 ustawy.

32. **Informacje dotyczące walut obcych, w jakich mogą być prowadzone rozliczenia w walutach obcych.**
    Nie przewiduje się możliwości prowadzenia rozliczeń w walutach obcych. Jedyną walutą, w jakiej prowadzone będą rozliczenia między zamawiającym a wykonawcą będzie złoty polski (PLN).

33. **Informacje dotyczące zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.**

    Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.

34. **Informacja o obowiązku osobistego wykonania przez wykonawcę kluczowych zadań zgodnie z art. 60 i art. 121 ustawy.**
    Zamawiający nie stawia zastrzeżeń, o których mowa w art. 60 i art. 121 ustawy.

35. **Maksymalna liczba wykonawców, z którymi zamawiający zawrze umowę ramową.**
    Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

36. **Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej wraz z informacjami, o których mowa w art. 230.**

    Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

37. **Wymóg lub możliwość złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji określonej w art. 93 ustawy.**

    Zamawiający nie stawia wymogów, jak również nie dopuszcza możliwości złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia katalogów elektronicznych do oferty, w sytuacji, o której mowa w art. 93 ustawy.

38. **Informacje dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy, jeżeli zamawiający je przewiduje.**

    W przedmiotowym postępowaniu nie przewiduje się zabezpieczenia należytego wykonania umowy.

39. **Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych.**

    Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO", informuję, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.
- Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stara Biała jest Pani Magdalena Łabędzka, adres e-mail: iod@starabiala.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r., poz. 793 ze zmianami);
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej „ustawa Pzp";
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;
- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

Załącznik nr 1 do SWZ
IR.ZP.271.23.2026

……
Nazwa (firma), adres, w zależności od podmiotu: NIP/Pesel, adres e-mail
Wykonawca składający ofertę samodzielnie *
Wykonawca składający ofertę wspólnie z innym wykonawcą *
Podmiot udostępniający zasoby wykonawcy składającemu ofertę *
***Niewłaściwe skreślić**

Oświadczenie

składane na podstawie art. 125 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 11 września 2019 r. (Dz. U. z 2026 r., poz. 793 ze zm.) - dalej jako: ustawa Pzp,

dotyczące przesłanek wykluczenia oraz spełniania warunków udziału w postępowaniu.

Na potrzeby postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn. ***„Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup agregatów prądotwórczych”***, prowadzonego przez Gminę Stara Biała, oświadczam, co następuje:

1. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie art. 108 ust. 1 ustawy Pzp.
2. Nie podlegam wykluczeniu z postępowania na podstawie przesłanek określonych w art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (tj. Dz. U. z 2024 r. poz. 507 ze zm.) [1].
3. Zachodzą w stosunku do mnie podstawy wykluczenia z postępowania na podstawie art. ……. ustawy Pzp *(podać mającą zastosowanie podstawę wykluczenia spośród wymienionych w art. 108 ustawy Pzp).* Jednocześnie oświadczam, że w związku z ww. okolicznością, na podstawie art. 110 ust. 2 ustawy Pzp podjąłem następujące środki

[1] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2025 r. poz. 644) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 20265 r. poz. 522) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

naprawcze przewidziane w ustawie: ……..* ***/wypełnić jeżeli dotyczy/***.

4. Oświadczam, że spełniam/nie spełniam* warunki/ów udziału w postępowaniu wskazane/ych przez Zamawiającego w pkt 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia ***/niewłaściwe skreślić/***.
5. Oświadczam, że w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, wskazanych przez Zamawiającego w pkt 22 Specyfikacji Warunków Zamówienia polegam na zasobach następującego/ych podmiotu/ów ……, w następującym zakresie: ……* ***/wypełnić jeżeli dotyczy/***
6. Oświadczam, że wszystkie informacje podane w powyższym oświadczeniu są aktualne i zgodne z prawdą oraz zostały przedstawione z pełną świadomością konsekwencji wprowadzenia Zamawiającego w błąd przy przedstawianiu informacji.[2]

…… *(miejscowość),* dnia ……. r.

……
(podpis uprawnionego przedstawiciela bądź pełnomocnika wykonawcy złożony zgodnie z art. 63 ust. 2 ustawy Pzp)

[2] Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. *o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”,* z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego lub konkursu prowadzonego na podstawie ustawy Pzp wyklucza się:
1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;
3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy.

Ochrona ludności i obrona cywilna

UMOWA NR: IR.ZP……2026 - projekt (w przypadku zawierania umów na poszczególne części treść umowy zostanie dostosowana do zakresów dostaw przewidzianych dla tych części)

W dniu …… 2026 r. w Białej pomiędzy:
Gminą Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, powiat płocki,
REGON 611016028, NIP 774 294 52 31 zwaną dalej „Zamawiającym”,
reprezentowaną przez: **Sławomira Wawrzyńskiego** – Wójta Gminy Stara Biała
a
…….
…….. , reprezentowanym przez:……..
zwanym dalej **„Wykonawcą”**
została zawarta umowa o następującej treści:

wyłonionym w wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym na podstawie art. 275 ust. 1 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2026 poz. 793) – dalej: ustawa Pzp. została zawarta umowa o następującej treści:

Dofinansowano z dotacji celowej w 2026 r. na realizację zadań ochrony ludności i obrony cywilnej w ramach umowy 364.3.2 2026.OLiOC

§ 1

1. Przedmiotem zamówienia jest: „**Zapewnienie ciągłości dostaw energii elektrycznej poprzez zakup agregatów prądotwórczych”.** Agregat zgodnie z opisem w SWZ o parametrach nie gorszych niż zadeklarowane w ofercie wykonawcy i wymaganych w specyfikacji warunków zamówienia opisanych w Opisie Przedmiotu Zamówienia.
2. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć przedmiot umowy, na własny koszt i ryzyko do miejsc realizacji projektu położonych na terenie Gminy Stara Biała tj. **- Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.**
3. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie uszkodzenia sprzętu, o którym mowa w § 1 ust. 1 wynikłe w trakcie transportu.
4. Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia wszystkich elementów przedmiotu umowy fabrycznie nowych, nieużywanych, wolnych od wad fizycznych i prawnych.
5. Do dostarczonego sprzętu muszą być dołączone stosowne dokumenty/certyfikaty świadczące o spełnieniu wszystkich stosownych norm i wytycznych, których w/w wyposażenie powinno spełniać przed dopuszczeniem go do użytkowania oraz karty gwarancyjne, instrukcje obsługi w języku polskim.
6. Okres gwarancji – zgodnie z ofertą Wykonawcy. Przez okres trwania gwarancji Wykonawca zapewnia bezpłatny serwis gwarancyjny urządzenia.
7. Gwarancja nie obejmuje:

1) uszkodzeń spowodowanych niewłaściwym użytkowaniem bądź nieprzestrzeganiem instrukcji obsługi,
2) uszkodzeń mechanicznych.

§ 2

1. **Termin wykonania zamówienia – do 22.12.2026 r.**.
2. Osobami do kontaktu w sprawach związanych z przedmiotem umowy są:
   - ze strony Zamawiającego: ……., tel. ……. e-mail: …… ;
   - ze strony Wykonawcy: …… tel. ……., e-mail: ……..

§ 3

1. Wykonawca oświadcza, że jest uprawniony do wykonania przedmiotu umowy i nie narusza tym samym ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
2. Wykonawca oświadcza, że przedmiot umowy jest wolny od wad fizycznych i prawnych, a także praw osób trzecich oraz że nie toczą się przeciw niemu żadne postępowania.
3. Za wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich skierowane do przedmiotu umowy Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność.

§ 4

1. Tytułem wynagrodzenia za prawidłową realizację przedmiotu umowy, określonego w § 1 umowy, Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy wynagrodzenie zgodnie ze złożoną w trakcie postępowania ofertą:

   - część nr 1 - …… (słownie……), w tym podatek VAT …….
   - część nr 2 - …… (słownie……), w tym podatek VAT …….
   - część nr 3 - …… (słownie……), w tym podatek VAT …….
2. Wykonawca wystawi Zamawiającemu fakturę VAT w zakresie każdej części. Podstawą wystawienia faktury jest protokół odbioru.
3. Wynagrodzenie Wykonawcy jest niezmienne bez względu na rzeczywisty poziom cen jakie kształtować się będą w okresie realizacji przedmiotu umowy.
4. Zawarcie przedmiotowej umowy prowadzi/nie prowadzi do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami ustawy o podatku od towarów i usług w kwocie …… zł.
5. **Wystawianie faktur: Wykonawca wystawiając fakturę w postaci elektronicznej przy użyciu KSeF na rzecz Urzędu Gminy Stara Biała, zobowiązuje się do określenia następujących danych zamawiającego:**
   Podmiot 2: jako Zamawiający
   GMINA STARA BIAŁA, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała,
   NIP: 774-294-52-31

   Podmiot 3: jako Odbiorca/Płatnik
   Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała,
   NIP: 774-22-93-426

   Wykonawca wypełni obowiązkowy element „JST", który wskazuje, że faktura dotyczy jednostki organizacyjnej Gminy Stara Biała i wypełni sekcję Podmiot 3 wskazując, że odbiorcą/płatnikiem jest Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

6. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, obejmuje wszystkie koszty związane z realizacją zamówienia, łącznie z transportem, rozładunkiem do chwili odbioru przedmiotu umowy przez Zamawiającego.
7. Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 w formie przelewu na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę, w terminie do 30 dni od dnia otrzymania faktury VAT. Podstawą wystawienia faktury/rachunku jest bezusterkowy protokół odbioru, który będzie załącznikiem do faktury.

§ 5

1. Strony ustalają, że w razie niewykonania lub nienależytego wykonania umowy będą przysługiwać kary umowne:
   1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:
      a) za zwłokę w realizacji zamówienia, w wysokości 0,5% wynagrodzenia brutto określonego w
         § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki;
      b) za odstąpienie od zawartej umowy z winy Wykonawcy w wysokości 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy;
2. Łączna, maksymalna wysokość kar umownych nie może przekroczyć wysokość 20% wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.
3. Wykonawca upoważnia Zamawiającego do potrącenia kar umownych z należnego wynagrodzenia.
4. Strony mogą dochodzić, na zasadach ogólnych, odszkodowania w przypadku szkody przewyższającej wysokość kary umownej.

§ 6

1. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, w szczególności wystąpienia okoliczności, o których mowa w ustawie Pzp, a także w następujących przypadkach:
   a) zmiany przepisów mających zastosowanie przy wykonaniu Umowy, w szczególności zmiany stawki podatku od towarów i usług, jeżeli wpływa ona na wysokość należnego Wykonawcy wynagrodzenia;
   b) potwierdzonej przez Producenta/Oficjalnego Dystrybutora danej marki/danego komponentu informacji o zaprzestaniu produkcji danego komponentu lub jego dostępności w terminie realizacji Zamówienia, której Dostawca nie mógł mieć w chwili składania Oferty;
   c) potwierdzonej przez Producenta/Oficjalnego Dystrybutora danej marki/danego komponentu informacji o zmianie nazewnictwa/rebrandingu lub zastąpieniu danego komponentu w terminie realizacji Zamówienia lub trwania Umowy, której Dostawca nie mógł mieć w chwili składania Oferty lub trwania Umowy. W takiej sytuacji Dostawca zobowiązuje się do dostarczenia lub w przypadku reklamacji uniemożliwiającej naprawę, do wymiany na zamiennik o takiej samej funkcjonalności i nie gorszych parametrach niż oferowane;
   d) zmiany terminu realizacji Umowy ze względu na przyczyny będące konsekwencją

zaistnienia zdarzeń spowodowanych przez „siłę wyższą” (tj. zdarzenia nagłe powstałe niezależnie od Stron Umowy, które są poza kontrolą Stron Umowy, na których czas trwania Strony nie mają jakiegokolwiek wpływu, a których zaistnienie uniemożliwia wypełnienie któregokolwiek z zobowiązań wynikających z Umowy);

e) powstania możliwości zastosowania nowszych i korzystniejszych dla Zamawiającego rozwiązań technicznych od istniejących w chwili zawarcia umowy, o ile nie zwiększy to kwoty wynagrodzenia.

2. Warunkiem dokonania zmian, o których mowa powyżej jest:
   1) zainicjowanie zmian przez Wykonawcę lub Zamawiającego,
   2) uzasadnienie zmiany,
   3) forma pisemna pod rygorem nieważności.
3. Wszystkie powyższe zapisy stanowią katalog zmian, na które Zamawiający może wyrazić zgodę. Nie stanowią jednocześnie zobowiązania do wyrażenia takiej zgody.
4. Zmiana umowy może nastąpić również w przypadku wystąpienia co najmniej jednej z okoliczności określonych w art. 455 ust. 1 i 2ustawy – Prawo zamówień publicznych.

§ 7

1. **Sprawy sporne wynikające z umowy, dla których strony nie znajdą polubownego rozwiązania, będą rozstrzygane przez sąd powszechny właściwy miejscowo dla Zamawiającego.**
2. **W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień** publicznych i Kodeksu cywilnego.

§ 8

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), dalej „RODO”, informuję, że:

- Administratorem Państwa danych osobowych jest Wójt Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.
- Inspektorem Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Stara Biała jest Pani Magdalena Łabędzka, adres e-mail: iod@starabiala.pl
- Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO w celu związanym z postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2026 r., poz. 793);
- odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona zostanie dokumentacja postępowania w oparciu o art. 8 oraz art. 96 ust. 3 ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (tj.Dz. U. z 2026 r. poz. 793), dalej „ustawa Pzp”;
- Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, zgodnie z art. 97 ust. 1 ustawy Pzp, przez okres 4 lat od dnia zakończenia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli czas trwania umowy przekracza 4 lata, okres przechowywania obejmuje cały czas trwania umowy;

- obowiązek podania przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest wymogiem ustawowym określonym w przepisach ustawy Pzp, związanym z udziałem w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego; konsekwencje niepodania określonych danych wynikają z ustawy Pzp;
- w odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO;
- posiada Pani/Pan:
  - na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących;
  - na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych;
  - na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;
  - prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;
- nie przysługuje Pani/Panu:
  - w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych;
  - prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO;
  - na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyż podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

§ 9

Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa egzemplarze dla Zamawiającego i jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJĄCY WYKONAWCA