


| Numer obwodu | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Opis | Zasilanie z QS UWPWP | kontrola faz | ochronnik przepięciowy | Zasilanie windy | sygnał z SSP | Centrala wentylacyjna | Centrala wentylacyjna - nagrzewnica | Klimatyzacja J.Z. | rezerwa | klima piętro wewn | klima 2 piętro wewn | Kurtyna | Rozdzielacz | Rozdzielacz | Rozdzielacz | Gniazda parter | Gniazda piętro | Gniazda piętro | Gniazda2 piętro | Gniazdapom techn | rezerwa | Oświetlenie parter | Oświetlenie piętro | Oświetlenie ZpiętroI strych | oświ elW i EW | – | Przedłącznik I-oII | oświ zewn |
| Moc [kW]Prąd [A] | 27,4 | – | – | 10 | – | 0,34 | 2 | 3,3 | – | 0,15 | 0,15 | 0,2 | 0,1 | 0,1 | 0,1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | – | 0,25 | 0,25 | 0,25 | 0,1 | – | – | 0,1 |
| Przewód | N2XH-J 5x16mm² | – | – | N2XH-J 5x10mm² | NHXH-J 2x1,5mm² | N2XH-J 3x2,5mm² | N2XH-J 5x2,5mm² | N2XH-J 3x4mm² | - - | N2XH-J 3x1,5mm² | N2XH-J 3x1,5mm² | N2XH-J 3x1,5mm² | N2XH-J 3x1,5mm² | N2XH-J 3x1,5mm² | N2XH-J 3x1,5mm² | N2XH-J 3x2,5mm² | N2XH-J 3x2,5mm² | N2XH-J 3x2,5mm² | N2XH-J 3x2,5mm² | N2XH-J 3x2,5mm² | – | N2XH-J 3x1,5mm² | N2XH-J 3x1,5mm² | N2XH-J 3x1,5mm² | N2XH-J 3x1,5mm² | – | – | N2XH-J 3x1,5mm² |
| Nazwa obwodu | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |

GRUPA PROJEKTOWA

**SN ARCHITEKCI**

ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
wentarlo pracownia architektury Andrzej Nowak

TEMAT:
Przebudowa oraz rozbudowa zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu

LOKALIZACJA:
46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 5, działka nr 520

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli
46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 5, działka nr 520

RYSUNEK:
**Schemat RG2** SKALA –

PROJEKTANT [ELEKT.]: mgr inż. Krzysztof Nolepa nr upr. OPL/1256/PWBE/16

Branża: ELEKTRYKA

Data zakończenia: Lipiec 2026

Nr rys. RYS SN_E/10