Centrala
SSP

CSP

HTKSHekw 1x2x0,8mm² PH 90/E90

YnTKSY 1x2x0,8mm²

1/1 1/2 1/3 1/4 1/5 1/6 1/7 1/8 1/9 1/10 1/11 1/12 1/13 1/14 1/15 1/16 1/17 1/18 1/19 1/20 1/21 1/22 1/23 1/24 1/25 1/26

HTKSHekw 1x2x0,8mm² PH 90/E90

YnTKSY 1x2x0,8mm²

KD

2/1 2/2 2/3 2/4 2/5 2/6 2/7 2/8 2/9 2/10 2/11 2/12 2/13 2/14 2/15 2/16 2/17 2/18 2/19 2/20 2/21 2/22 2/23 2/24 2/25 2/26 2/27 2/28 2/29 2/30 2/31 2/32

2/33 2/34 2/35 2/36 2/37 2/38 2/39 2/40 2/41 2/42 2/43 2/44 2/45 2/46 2/47 2/48

HTKSHekw 1x2x0,8mm² PH 90/E90

3/1 3/2 3/3 3/4 3/5 3/6 3/7 3/8 3/9 3/10 3/11 3/12 3/13 3/14 3/15 3/16 3/17 3/18 3/19 3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25

YnTKSY 1x2x0,8mm²

3/26 3/27 3/28 3/29 3/30 3/31 3/32

HTKSHekw 1x2x0,8mm² PH 90/E90

UW PWP - F2.2

CSO

W

4/1 4/2 4/3 4/4 4/5 4/6 4/7 4/8 4/9 4/10 4/11 4/12 4/13 4/14 4/15 4/16 4/17 4/18 4/19 4/20 4/21 4/22 4/23 4/24 4/25

YnTKSY 1x2x0,8mm²

UW PWP - F2.1

4/26 4/27 4/28 4/29 4/30 4/31 4/32 4/33 4/34 4/35 4/36 4/37 4/38 4/39 4/40 4/41 4/42 4/43 4/44 4/45 4/46 4/47 4/48 4/49

CW

4/50 4/51 4/52 4/53 4/54 4/55 4/56

HTKSHekw 1x2x0,8mm² PH 90/E90

YnTKSY 1x2x0,8mm²

HTKSHekw 1x2x0,8mm² PH 90/E90

Klapa Klapa Klapa Klapa Klapa Klapa

6/1 6/2 6/3 6/4 6/5 6/6

UW PWP - F2.3
230V

Zasilanie sprzed PWP
Zasilanie sprzed PWP N(H)XH-J 3x1,5mm2 PH90/E90

UW PWP - F2.6
230V

Zasilanie sprzed PWP N(H)XH-J 3x1,5mm2 PH90/E90
230V

GRUPA PROJEKTOWA

SN ARCHITEKCI
ul. Strzelców Bytomskich 7/3, 46-020 OPOLE pracownia@snarchitekci.pl

OPRACOWANIE:
Michał Szkudlarski Biuro Architektoniczne "MS"
wentario pracownia architektury Andrzej Nowak

TEMAT:
Przebudowa oraz rozbudowa zabytkowego budynku Zakładu Opiekuńczo-Leczniczego im. Królowej Karoli w Dobrodzieniu

LOKALIZACJA:
46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 5, działka nr 520

INWESTOR:
Samodzielny Publiczny Zakład Opiekuńczo-Leczniczy im. Królowej Karoli
46-380 Dobrodzień, ul. Oleska 5, działka nr 520

RYSUNEK:
Schemat SSP SKALA --

PROJEKTANT [ELEKT.]: mgr inż. Krzysztof Nolepa
nr upr. OPL/1256/PWBE/16

Branża: ELEKTRYKA

Data zakończenia: Lipiec 2026

Nr rys. RYS SN_SSP/7