L.p.	Nazwa elementu	ilość [szt.,kpl., mb]
Instalacja CO w istniejącej kotłowni + zawory na instalacji CO zasilającej		
1	Pompa obiegowa WILO Q=0.17m3/h, dp=6.6kPa	1
2	Zawory odcinające DN15	8
3	Zawór grzybkowy zwrotny DN15	1
4	Termostaty pokojowe	6
5	Listwa sterownicza dla każdego z rozdzielaczy	3
6	Elektrozawory przy rozdzielaczach ogrzewania podłogowego	17
7	Grzejnik ścienny eleketryczny 500W, Atlantic F120	1
UWAGA: uzupełnieniem zestawienia są odrębne pliki z zestawieniem elementów ogrzewania podłogowego		